



KAMPHUIS

koeltechniek b.v.

Koudetechniek - Klimaatbeheersing

Oldenzaalsestraat 535-537, 7557 GN Hongelo

Telefoon 074 - 2918440
Fax 074 - 2434473
E-mail info@kamphuiskoeltechniek.nl
Internet www.kamphuiskoeltechniek.nl
Bank I.N.G. rek. nr. 67.40.60.873
IBAN NL11INGB0674060873
BIC INGBNL2A
K.v.K. Enschede 06028484
B.T.W. nr. NL 001263389B01
F-gas 12031

Hitec Power Protection BV

Postbus 65
7600 AB Almelo

Factuur

Fact.nr. : 20171460
Debiteurnr. : D-108010
Order : Airco VRF General
Referentie :

Fact.dat. : 14-07-2017
Verv.dat. : 12-09-2017

Werkbon : 20171419

Art.code	Omschrijving	Aantal	Prijs per stuk	Kort.-%	Btw	Nettobedrag
	Hitec Power Protection BV Bedrijvenpark Twente 40 7602 KB Almelo					
K0320-00381						
	RP, 05-07-2017: Binnenprint en ventilatormotor moeten vervangen worden.					
	RP, 11-07-2017: Ventilatormotor en print vervangen.					
	Ventilatormotor General wand unit	1,00	122,93		H	122,93
	Binnenprint General wand unit	1,00	225,12		H	225,12
	Voorrijden en uren vallen onder het contract.					

Uw BTW nummer : NL804231849B01
Betaaltermijn in dagen : 60

Bedrag excl.BTW	€	348,05
BTW % 21,00 over 348,05	€	73,09
Totaal te voldoen	€	421,14

S.v.p. vermelden bij betaling : D-108010 / 20171460

Pagina 1 van 1





KAMPHUIS

koeltechniek b.v.

Koudetechniek

Klimaatbeheersing

Oldenzaalsestraat 535-537, 7557 GN Hergelo

Telefoon 074 - 2918440
Fax 074 - 2434473
E-mail info@kamphuiskoeltechniek.nl
Internet www.kamphuiskoeltechniek.nl
Bank I.N.G. rek. nr. 67.40.60.873
IBAN NL11INGB0674060873
BIC INGBNL2A
K.v.K. Enschede 06028484
B.T.W. nr. NL001263389E01
F-gas 12031

Storingsnummer : 20171419

Datum : 05-07-2017

Meldtijd : 13:38

Opdrachtgever	Bezoekadres
Fax : 0546-589494	Klantnummer D-108010 Opdr:
Naam : Hitec Power Protection BV	Locatie : Hitec Power Protection BV
Adres : Bedrijvenpark Twente 40	Bedrijvenpark Twente 40
Plaats : 7602 KB Almelo	7602 KB Almelo
Contactpersoon :	Contactp: Dhr. Keizer
Telefoon :	Telefoon : 0546-589440 0546-589485
Email : ap@hitec-ups.com	

Omschrijving :

Airco VRF General
K0320-00381 VRF1

Arbeid

Werknemer : Prins R. J.

Duur	Dag	Aantal	Eenheid	Omschrijving
0,75 Uur	Werktijd: 15.45-16.30	1,00		Ventilator motor General wand unit
2,50 Uur	Werktijd: 08.50-11.20	1,00		Binnen print General wand unit

Uitgevoerde werkzaamheden :

General vrf installatie k0320-003? Nlb. Binnendelen 1 valt in storing. Oorzaak ventilator motor draait niet. Bij nader onderzoek is gebleken dat er een knetterend geluid van de print komt. Contact gezocht met General zij geven aan de binnen print en de ventilator motor te vervangen.

Voor type binnen deel zie foto.

Het vervangen van de verdampers ventilator motor en besturingsprint General wand unit bij de directeur op kantoor. Werking gecontroleerd geen bijzonderheden.

Betalingsstermijn: 30 dagen

Algemene aannemings-, verkoop-, leverings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling N.V.K.L.: groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halffabrikaten en installatiebedrijven in de koudetechniek, gedeponeerd ter Griffie van de Aankondigingsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 27 april 2009 onder nr 37/2009.





KAMPHUIS

koeltechniek b.v.

Koudetechniek

-

Klimaatbeheersing

Oldenzaalsestraat 535-537, 7557 GN Hergelo

Handtekening opdrachtgever

Telefoon

Fax

E-mail

Internet

Bank

IBAN

BIC

K.v.K.

B.T.W. nr.

F-gas

074 - 2918440

074 - 2434473

info@kamphuiskoeltechniek.nl

www.kamphuiskoeltechniek.nl

I.N.G. rek. nr. 67.40.60.873

NL11INGB0674060873

INGBNL2A

Erschede 06028484

NL001263389E01

12031

Betalingstermijn: 30 dagen

Algemene aanbestedings-, verkoop-, leverings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling N.V.K.L.: groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halffabrikaten en installatiebedrijven in de koudetechniek, gedeponiseerd ter Griffie van de Aankooprechtbank te 's-Gravenhage d.d. 27 april 2009 onder nr 37/2009.

