

大庆采油厂 CY1C8K 设备与测点完整目录

Oracle 11g @ 11.66.12.129:1521/orcl | DQYTPROD

采集方式: IoMonitor (CommitRealSpan=300ms) | 总览: 966 口井 · 44,977 测点 · 4,815,777 功图

1 测点类型编码说明

编码	中文名	说明
TGP	套压	Tubing Pressure 一油管压力
GYS	工况参数	Working Condition Status
ZWG	总无功功率	Total Reactive Power
ZYGX	总有功功率	Total Active Power
ZHL	总回流	Total Backflow
CZT	齿轮状态	Gear Status
ADL/BDL/CDLA/B/C	相电流	Phase Current
ADY/BDY/CDYA/B/C	相电压	Phase Voltage
YIS	油压仪状态	Oil Pressure Instrument Status
DWL	低回流	Low Backflow
UWL	高回流	High Backflow
DCV	低控制阀	Low Control Valve
UCV	高控制阀	High Control Valve
CHC	冲程	Stroke
SLV	位置	Position
CPV	控制阀位置	Control Valve Position
RCV	远程控制阀	Remote Control Valve

TX/YX	遥信/遥测	Telemetry Signal
FDD	功图	Dynamometer Diagram
PDL	泵电流	Pump Current Load
PDY	泵电压	Pump Voltage

2 按计量站分布的测点数

站号	测点数	站号	测点数	站号	测点数
站 1 (ATU)	195	站 2	195	站 3	185
站 4	180	站 5	178	站 6	172
站 7	170	站 8	171	站 9	169
站 10	170	站 11	170	站 12	170

3 测点类型分布 (4567 点)

类型	数量	类型	数量	类型
ATUS (站 1 全量)	195	TX/YX (遥信遥测)	各 187	RCV (远程阀)
TGP (套压)	190	GYS (工况)	190	ZWG (总无功)

190				
ZYG (总有功)	190	ZHL (总回流)	190	CZT (齿轮)
190				
ADL (A 相电流)	190	BDL (B 相电流)	190	CDL (C 相电流)
190				
ADY (A 相电	190	BDY (B 相电压)	190	CDY (C 相电压)
压)				
190				
YIS (油压仪)	185	DWL (低回流)	184	UWL (高回流)
184				
DCV (低控阀)	184	UCV (高控阀)	184	CHC (冲程)
184				
SLV (位置)	184	CPV (控阀位)	190	RCV3/5
27				
FDD (功图)	14	PDL (泵电流)	21	PDY (泵电压)
21				

4 OPC DA 数据 (SYS_POINTRELATION_STATION)

OPC DA 数据确实在 Oracle 中！之前误判为”没有 OPC 数据”是因为只检查了 SYS_POINTRELATION_WELL 表。实际 OPC DA 数据存储在 SYS_POINTRELATION_STATION 表中。

表 3: 数据按协议来源分布

表名	行数	协议来源	说明
SYS_POINTRELATION_WELL	4,567	Modbus TCP	CommBridge 采集 (B1V/B2V/B3V)
SYS_POINTRELATION_STATION	40,410	OPC DA + 注水站	OPC_FC_Client 采集 (DX/JB/Z1/Z2)
合计	44,977		

表 4: OPC DA 测点分布 (SYS_POINTRELATION_STATION)

井号前缀	测点数	示例路径	来源
DX (DX8ZRZ 等)	16,375	/CY1C8K/DX8ZRZ/ZD010825A	OPC DA
JB (JB1V2 等)	969	/CY1C8K/JB1V2/ZD010826A	OPC DA
Z2 (注水站)	12,612	/CY1C8K/SY217Z2VJL注水站	注水站
Z1 (注水站)	6,202	/CY1C8K/SY217Z1VJL注水站	注水站
其他	4,252	/CY1C8K/SY...	混合
OPC DA 合计	17,344		

5 Modbus TCP 数据 (SYS_POINTRELATION_WELL)

全部 4,567 条测点来自 CommBridge.exe (Modbus TCP)，井号前缀为 B1V/B2V/B3V。

6 最新运行数据 (2026-07-12 05:10)

井号	数据时间	运行率	今日运行	累计运行
8035	2026/7/12 5:10	21.53%	310min	—
8127	2026/7/12 5:10	21.53%	310min	—
8028	2026/7/12 5:10	21.53%	310min	—
8128	2026/7/12 5:10	21.53%	310min	—
8171	2026/7/12 5:10	21.53%	310min	—
8530	2026/7/12 5:10	21.53%	310min	—
8012	2026/7/12 5:10	21.53%	310min	—
8014	2026/7/12 5:10	18.06%	260min	—
8175	2026/7/12 5:10	0%	—	—
8011	2026/7/12 5:10	20.14%	290min	—

7 井号清单 (966 口)

完整井号清单见配套 CSV 文件: docs/wells.csv (966 行)

抽样展示 (前 100 口):

井号	频率	井号	频率	井号	频率
保 5-23 向 1	1.70	保 5-31	—	保 5-23 向 4	3.10
保 5-23 向 3	3.80	保 5-23 向 2	3.20	保 7-02 向 3	3.20
保 7-02 向 2	3.00	保 7-02 向 1	2.00	保 7-02	2.60

保 5-31 向 4

—

葡 2-27 向 2

—

葡 5-23 向 1

—

完整数据请参见: *docs/wells.csv* (966 行) 和 *docs/points.csv* (4567 行)

8 数据源说明

- 数据库: Oracle 11g @ 11.66.12.129:1521/orcl
- 用户: DQYTPROD
- 采集软件: 力控 ForceControl 7.x / IoMonitor v6.0.0.1
- 采集方式: CommBridge.exe (Modbus TCP) → IoMonitor → Oracle
- 提交频率: 300ms (CommitRealSpan)
- 场站: CY1C8K (采油一厂八矿) —4372 测点
- 协议: Modbus TCP (Port 53001) —连接 80+ 井口 RTU (11.248.x.x / 11.249.x.x)
- 导出时间: 2026-07-12 05:12 CST
- 工具: oracle_reader.py (独立 Python 脚本, WinRM 中继)