Ad Soyad | Grup | Tarih

Beş Parçalı Senaryo: `kim → hangi kapı → ne yapar → zincir --> FİZİKSEL sonuç`

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Senaryo 1: Saldırgan → Uzak Bakım Modülü → Safety PLC logic'i baypas eder → Işık perdesi kesilse de STO tetiklenmez → Operatör içerideyken robot kolu çarpar / ezilme yaşanır	2	3	3	18	Kritik
Senaryo 2: Kötü niyetli çalışan / Temizlikçi → Kilitsiz USB / Port 80 HMI → "admin/admin" hesabıyla kaynak parametrelerini değiştirir → Robot akımı/yörüngeyi aşırı artırır → Fiksatör presi patlar / fırlayan çapakla işçi ağır yanar/yaralanır	2	3	3	12	Yüksek
Senaryo 3: Dış saldırgan → Wi-Fi AP (karton parola) → Bulut telemetri hattına sızar → PLC sıcaklık/sensör verilerini yanlış manipüle eder → Hücre içi soğutma/havalandırma durur → Kaynak gazı birikmesiyle operatör zehirlenir/bayılır.	1	3	2	6	Orta

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

En yüksek öncelikli senaryo **Senaryo 1**'dir; çünkü internete açık uzak bakım modülü üzerinden Safety PLC'nin emniyet fonksiyonunun devre dışı bırakılması, doğrudan hareket halindeki kaynak robotunun hücre içindeki operatöre çarpmasına ve kalıcı sakatlık/ölümcül uzuv kaybına sebep olmaktadır.

S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet, **Senaryo 3**'ün skoru **6 (Orta)** çıkmasına rağmen insana doğrudan zarar veren ölümcül risk barındırdığı için S=3 tür. "S=3 Özel Bayrağı (Safety Priority Flag)" ile kural uyarınca bu senaryoyu matriste sarı alandan kırmızılara yakın üst öncelik sırasına taşıyarak Risk Register raporunda görünür kılacağız.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.