


WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE / पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र F-3, MIDC Area, Marol, Andheri (East) , Mumbai 400 093 / एफ-3, एमआईडीसी क्षेत्र, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई Phone / फ़ोन (O) : 022-28202690, 28203885, 28203885, Fax / फ़ैक्स : 022-28235434, 28202630 website / वेबसाइट: www.wrlcdc.com, www.wrlcdc.in					
Message No. / संदेश क्रमांक	LD/9/			Date / दिनांक	2024-09-17 10:25:05
			ALERT / चेतावनी	Time of Issue / जारी करने का समय	2024-09-17 10:25:05
			System State	Normal (49.936 Hz)	
From / द्वारा	Shift In Charge, WRLDC, Mumbai / पाली प्रभारी प.क्ष.भा.प्रे.कें, मुंबई				
To / प्रति	KSTPS III; SOLAPUR; JPNGRIE; REL; Engie Solar; Arinsun Solar; Acme Solar; Mahindra Solar; OEPL Wind; Bhuvad Wind; AWEK1L Wind; IWISL Wind; Alfamar Wind; Ghadsisa Wind; Vadva Wind; Naranpar Wind; GANDHAR Solar; SOLAPUR Solar; SBES WIND; KHAKHARDA WIND; NAKHATRANA WIND; MASAYA SOLAR; KOTDA MADH WIND; KPSS1 SOLAR; AGAR1 SOLAR; AGAR2 SOLAR; POWERICA WIND; SRIJAN WIND; SITAC WIND; KPSS2 SOLAR; KPSS3 SOLAR				
Sub : Violation of Indian Electricity Grid Code / विषय : भारतीय विद्युत ग्रिड कोड का उल्लंघन					
Type of Violation / उल्लंघन का प्रकार	Category of Violation / उल्लंघन की श्रेणी	IEGC Clause / आईईजीसी धारा	Details / विवरण		
Frequency Violation / आवृत्ति का उल्लंघन	Emergency/ आपातकालीन	30(1), 30(2), 30(3), 36 and 45(7)			
Voltage Violation / वोल्टेज का उल्लंघन	Emergency / आपातकालीन	In compliance to 39(3), 39(5), 39(7), 39 (12) to adhere to the requirements specified in IEGC Regulations: 29(15) and 29(16)			
	Alert / चेतावनी				
Loading Violation / लोडिंग का उल्लंघन	Alert / चेतावनी	35(1), 35(3) & 36			

Deviation Violation / शिड्यूल से विचलन का उल्लंघन	ALERT / चेतावनी	30(1), 30(2), 30(3), and 36 Clause 5(1) of DSM Regulation	It is here by requested to take immediate action to strictly adhere to schedule generation for reliable/secure System Operation.		
Special Events / विशेष घटना					
Constituents / उपभोक्ता	Schedule Drawal / शिड्यूल आहरण	Actual Drawal / वास्तविक आहरण	Actual Deviation / वास्तविक विचलन	Area Control Error / क्षेत्र नियंत्रण त्रुटि	Desired Drawal / इच्छित आहरण
	MW / मेगा वाट	MW / मेगा वाट	MW / मेगा वाट	MW / मेगा वाट	MW / मेगा वाट
KSTPS III	450	476	26	None	450
SOLAPUR	537	610	73	None	537
JPNGRIE	1037	1062	25	None	1037
REL	622	629	7	None	622
Engie Solar	182	162	-20	None	182
Arinsun Solar	0	12	12	None	0
Acme Solar	0	9	9	None	0
Mahindra Solar	61	6	-55	None	61
OEPL Wind	10	3	-7	None	10
Bhuvad Wind	34	12	-22	None	34
AWEK1L Wind	116	168	52	None	116
IWISL Wind	24	91	67	None	24
Alfanar Wind	0	45	45	None	0
Ghadsisa Wind	0	0	0	None	0
Vadva Wind	0	42	42	None	0
Naranpar Wind	0	60	60	None	0
GANDHAR Solar	14	11	-3	None	14
SOLAPUR Solar	0	5	5	None	0
SBES WIND	105	29	-76	None	105
KHAKHARDA WIND	36	58	22	None	36
NAKHATRANA WIND	25	99	74	None	25
MASAYA SOLAR	194	233	39	None	194
KOTDA MADH WIND	24	41	17	None	24
KPSS1 SOLAR	448	862	414	None	448
AGAR1 SOLAR	143	61	-82	None	143
AGAR2 SOLAR	141	75	-66	None	141
POWERICA WIND	7	14	7	None	7
SRIJAN WIND	15	19	4	None	15
SITAC WIND	41	97	56	None	41
KPSS2 SOLAR	550	581	31	None	550
KPSS3 SOLAR	80	138	58	None	80

					SHIFT INCHARGE / पाली प्रभारी