


WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE / पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र F-3, MIDC Area, Marol, Andheri (East) , Mumbai 400 093 / एफ-3, एमआईडीसी क्षेत्र, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई Phone / फ़ोन (O) : 022-28202690, 28203885, 28203885, Fax / फ़ैक्स : 022-28235434, 28202630 website / वेबसाइट: www.wrldc.com, www.wrldc.in					
Message No. / संदेश क्रमांक	LD/9/0			Date / दिनांक	2024-09-16 18:05:38
			ALERT / चेतावनी	Time of Issue / जारी करने का समय	2024-09-16 18:05:38
			System State	Alert (50.063 Hz)	
From / द्वारा	Shift In Charge, WRLDC, Mumbai / पाली प्रभारी प.क्ष.भा.प्रे.कें, मुंबई				
To / प्रति	SIPAT II; BALCO; JPNGRIE; Arinsun Solar; Acme Solar; Mahindra Solar; OKWPL Wind; OEPL Wind; Bhuvad Wind; AWEK1L Wind; IWISL Wind; Alfamar Wind; Ghadsisa Wind; Vadva Wind; Naranpar Wind; GSECL Solar; GSECL2 Solar; SOLAPUR Solar; KHAKHARDA WIND; SHERISHA SOLAR; NAKHATRANA WIND; MASAYA SOLAR; SIDHPUR WIND; AGAR1 SOLAR; AGAR2 SOLAR; KPSS3 SOLAR				
Sub : Violation of Indian Electricity Grid Code / विषय : भारतीय विद्युत ग्रिड कोड का उल्लंघन					
Type of Violation / उल्लंघन का प्रकार	Category of Violation / उल्लंघन की श्रेणी	IEGC Clause / आईईजीसी धारा	Details / विवरण		
Frequency Violation / आवृत्ति का उल्लंघन	Emergency/ आपातकालीन	30(1), 30(2), 30(3), 36 and 45(7)			
Voltage Violation / वोल्टेज का उल्लंघन	Emergency / आपातकालीन	In compliance to 39(3), 39(5), 39(7), 39 (12) to adhere to the requirements specified in IEGC Regulations: 29(15) and 29(16)			
	Alert / चेतावनी				
Loading Violation / लोडिंग का उल्लंघन	Alert / चेतावनी	35(1), 35(3) & 36			

Deviation Violation / शिड्यूल से विचलन का उल्लंघन	ALERT / चेतावनी	30(1), 30(2), 30(3), and 36 Clause 5(1) of DSM Regulation	It is here by requested to take immediate action to strictly adhere to schedule generation for reliable/secure System Operation.		
Special Events / विशेष घटना					
Constituents / उपभोक्ता	Schedule Drawal / शिड्यूल आहरण	Actual Drawal / वास्तविक आहरण	Actual Deviation / वास्तविक विचलन	Area Control Error / क्षेत्र नियंत्रण त्रुटि	Desired Drawal / इच्छित आहरण
	MW / मेगा वाट	MW / मेगा वाट	MW / मेगा वाट	MW / मेगा वाट	MW / मेगा वाट
SIPAT II	906	864	-42	None	906
BALCO	543	502	-41	None	543
JPNGRIE	1230	1251	21	None	1230
Arinsun Solar	0	-1	-1	None	0
Acme Solar	0	-1	-1	None	0
Mahindra Solar	61	-2	-63	None	61
OKWPL Wind	125	90	-35	None	125
OEPL Wind	10	17	7	None	10
Bhuvad Wind	125	95	-30	None	125
AWEK1L Wind	234	185	-49	None	234
IWISL Wind	24	91	67	None	24
Alfanar Wind	0	107	107	None	0
Ghadsisa Wind	0	0	0	None	0
Vadva Wind	0	80	80	None	0
Naranpar Wind	0	101	101	None	0
GSECL Solar	2	3	1	None	2
GSECL2 Solar	10	6	-4	None	10
SOLAPUR Solar	0	0	0	None	0
KHAKHARDA WIND	99	81	-18	None	99
SHERISHA SOLAR	0	0	0	None	0
NAKHATRANA WIND	93	109	16	None	93
MASAYA SOLAR	34	7	-27	None	34
SIDHPUR WIND	43	31	-12	None	43
AGAR1 SOLAR	25	5	-20	None	25
AGAR2 SOLAR	33	7	-26	None	33
KPSS3 SOLAR	10	192	182	None	10
					SHIFT INCHARGE / पाली प्रभारी