


WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE / पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र F-3, MIDC Area, Marol, Andheri (East) , Mumbai 400 093 / एफ-3, एमआईडीसी क्षेत्र, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई Phone / फ़ोन (O) : 022-28202690, 28203885, 28203885, Fax / फ़ैक्स : 022-28235434, 28202630 website / वेबसाइट: www.wrldc.com, www.wrldc.in					
Message No. / संदेश क्रमांक	LD/9/			Date / दिनांक	2024-09-17
			ALERT / चेतावनी	Time of Issue / जारी करने का समय	2024-09-17 15:22:11
			System State	Normal (50.02 Hz)	
From / द्वारा	Shift In Charge, WRLDC, Mumbai / पाली प्रभारी प.क्ष.भा.प्रे.कें, मुंबई				
To / प्रति	SOLAPUR; DHARIWAL; NSPCL; DGEN; GADARWADA; KHARGONE				
Sub : Violation of Indian Electricity Grid Code / विषय : भारतीय विद्युत ग्रिड कोड का उल्लंघन					
Type of Violation / उल्लंघन का प्रकार	Category of Violation / उल्लंघन की श्रेणी	IEGC Clause / आईईजीसी धारा	Details / विवरण		
Frequency Violation / आवृत्ति का उल्लंघन	Emergency/ आपातकालीन	30(1), 30(2), 30(3), 36 and 45(7)			
Voltage Violation / वोल्टेज का उल्लंघन	Emergency / आपातकालीन	In compliance to 39(3), 39(5), 39(7), 39 (12) to adhere to the requirements specified in IEGC Regulations: 29(15) and 29(16)			
	Alert / चेतावनी				
Loading Violation / लोडिंग का उल्लंघन	Alert / चेतावनी	35(1), 35(3) & 36			
Deviation Violation / शिड्यूल से विचलन का उल्लंघन	ALERT / चेतावनी	30(1), 30(2), 30(3), and 36 Clause 5(1) of DSM Regulation	It is here by requested to take immediate action to strictly adhere to schedule generation for reliable/secure System Operation.		
Special Events / विशेष घटना					

Constituents / उपभोक्ता	Schedule Drawal / शिड्यूल आहरण	Actual Drawal / वास्तविक आहरण	Actual Deviation / वास्तविक विचलन	Area Control Error / क्षेत्र नियंत्रण त्रुटि	Desired Drawal / इच्छित आहरण
	MW / मेगा वाट	MW / मेगा वाट	MW / मेगा वाट	MW / मेगा वाट	MW / मेगा वाट
SOLAPUR	541	609	68	None	541
DHARIWAL	0	-378	-378	None	0
NSPCL	183	171	-12	None	183
DGEN	0	-5	-5	None	0
GADARWADA	426	495	69	None	426
KHARGONE	441	558	117	None	441
					SHIFT INCHARGE / पाली प्रभारी