WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE / पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र F-3, MIDC Area, Marol, Andheri (East) , Mumbai 400 093 / एफ-3, एमआईडीसी क्षेत्र, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई



Phone / फ़ोन (O): 022-28202690, 28203885, 28203885,

	1110	110 / 3/101 (0) . 02/	2 20202030, 2020.	3003, 2020300	,,,,					
Fax / फैक्स : (022-28	235434, 28202630	website / वेबसाइट	: www.wrldc	.com, www.wrldc.in					
Message No. /	LD/9/	,			Date / दिनांक	2024-09-17				
संदेश क्रमांक						12:12:54				
				ALERT /	Time of Issue /	2024-09-17				
				चेतावनी	जारी करने का	12:12:54				
					समय					
				System	Normal (49.906					
				State	Hz)					
From / द्वारा	Shift I	nift In Charge, WRLDC, Mumbai / पाली प्रभारी प.क्ष.भा.प्रे.कें, मुंबई								
то / प्रति	KSTPS	PS III; SOLAPUR; CGPL; DHARIWAL; REGL; DGEN; KHARGONE								
Sub : Violation of	f Indian	Electricity Grid Code	= / विषय : भारतीय	विद्युत ग्रिड कोड	s का उल्लंघन					
Type of Violatio	n /	Category of	IEGC Clause /	Details / विवरण						
उल्लंघन का प्रकार		Violation /	आईईजीसी धारा							
		उल्लंघन की								
		श्रेणी								
Frequency Violation /		Emergency/	30(1), 30(2),							
आवृति का उल्लंघन		आपातकालीन	30(3), 36 and							
			45(7)							
Voltage Violation /		Emergency /	In compliance							
वोल्टेज का उल्लंघन		आपातकालीन	to 39(3), 39(5), 39(7), 39 (12)							
			to adhere to							
			the							
			requirements							
			specified in							
		Alert / चेतावनी	IEGC							
			Regulations: 29(15) and							
			29(15) and 29(16)							
Loading Violat	ion /	Alert / चेतावनी	35(1), 35(3) &							
लोडिंग का उल्लंघन		,	36							
Deviation Violation /		ALERT / चेतावनी	30(1), 30(2),	It is here by requested to take immediate action to strictly						
शिड्यूल से विचलन का			30(3), and 36		edule generation for reliab	ole/secure System				
उल्लंघन			Clause 5(1) of	Operation.						
			DSM Regulation							
Special Events / वि	वेशेष		Regulation							
Special Events / I	-1 11 7	1		Ĩ						

Constituents /	Schedule	Acual	Actual	Area Control	Desired Drawal / इच्छित आहरण
उपभोक्ता	Drawal /	Drawal /	Deviation /	Error / क्षेत्र	, , , ,
	शिड्यूल आहरण	वास्तविक	वास्तविक	नियंत्रण त्रुटि	
		आहरण	विचलन	3	
	MW / मेगा वाट	MW / मेगा	MW / मेगा	MW / मेगा	MW / मेगा वाट
		वाट	वाट	वाट	
KSTPS III	418	480	62	None	418
SOLAPUR	502	610	108	None	502
CGPL	-15	-14	1	None	-15
DHARIWAL	0	-364	-364	None	0
REGL	0	-24	-24	None	0
DGEN	0	-5	-5	None	0
KHARGONE	240	535	295	None	240
					sh
					SHIFT INCHARGE / पाली प्रभारी