WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE / पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र F-3, MIDC Area, Marol, Andheri (East) , Mumbai 400 093 / एफ-3, एमआईडीसी क्षेत्र, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई



Phone / फ़ोन (O): 022-28202690, 28203885, 28203885,

Fax / t	फैक्स :	022-28235434	, 28202630 website	/ वेबसाइट:	www.wrldc.com	. www.wrldc.in
---------	---------	--------------	--------------------	------------	---------------	----------------

1 ax / 1/4 ti . 022-28253454, 28202030 Website / 44 ti 50. WWW.Wildc.com, WWW.Wildc.till							
Message No. /	LD/9/				Date / दिनांक	2024-09-17	
संदेश क्रमांक				ALERT /	Time of Issue /	2024-09-17	
				चेतावनी	जारी करने का	12:12:54	
					समय		
				System	Normal (49.906		
				State	Hz)		
From / द्वारा	m / द्वारा Shift In Charge, WRLDC, Mumbai / पाली प्रभारी प.क्ष.भा.प्रे.कें, मुंबई						
то / प्रति	KSTPS III; SOLAPUR; CGPL; DHARIWAL; REGL; DGEN; KHARGONE						
Sub : Violation of Indian Electricity Grid Code / विषय : भारतीय विद्युत ग्रिड कोड का उल्लंघन							
Type of Violatio	n /	Category of	IEGC Clause /	Details / विवरण			
		Violation /	~ ~~~	•			

Type of Violation / उल्लंघन का प्रकार	Category of Violation / उल्लंघन की	IEGC Clause / आईईजीसी धारा	Details / विवरण
	श्रेणी		
Frequency Violation / आवृति का उल्लंघन	Emergency/ आपातकालीन	30(1), 30(2), 30(3), 36 and 45(7)	
Voltage Violation / योल्टेज का उल्लंघन	Emergency / आपातकालीन	In compliance to 39(3), 39(5), 39(7), 39 (12) to adhere to the requirements specified in	
	Alert / चेतावनी	Regulations: 29(15) and 29(16)	
Loading Violation / लोडिंग का उल्लंघन	Alert / चेतावनी	35(1), 35(3) & 36	
Deviation Violation / शिड्यूल से विचलन का उल्लंघन	ALERT / चेतावनी	30(1), 30(2), 30(3), and 36 Clause 5(1) of DSM Regulation	It is here by requested to take immediate action to strictly adhere to schedule generation for reliable/secure System Operation.
Special Events / विशेष घटना			

Constituents / उपभोक्ता	Schedule Drawal / शिङ्यूल आहरण	Acual Drawal / वास्तविक आहरण	Actual Deviation / वास्तविक विचलन	Area Control Error / क्षेत्र नियंत्रण त्रुटि	Desired Drawal / इच्छित आहरण
	MW / मेगा वाट	MW / मेगा	MW / मेगा	MW / मेगा	MW / मेगा वाट
		वाट	वाट	वाट	
KSTPS III	418	480	62	None	418
SOLAPUR	502	610	108	None	502
CGPL	-15	-14	1	None	-15
DHARIWAL	0	-364	-364	None	0
REGL	0	-24	-24	None	0
DGEN	0	-5	-5	None	0
KHARGONE	240	535	295	None	240
					sh
					SHIFT INCHARGE / पाली प्रभारी