

多页综合检测协议

设备：智能环控柜 B2

装置：边缘采集终端 EG-300

第一页说明：本页包含基础设备与部分阈值。

柜内温度 $\leq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$

输入电流 $\geq 5\text{ A}$

第二页检测规则

输出电压 $\geq 220 \text{ V}$

噪声水平 $\leq 70 \text{ dB}$

信号强度 $\geq -85 \text{ dBm}$

备注：用于验证 `page source` 能定位到第 2 页。