

## 重复测点协议

设备：水泵控制柜 P1

水压测点  $\geq 0.3 \text{ MPa}$

水压测点  $\leq 1.2 \text{ MPa}$

流量测点  $\geq 20 \text{ L/min}$

备注：同一个 measurement\_point 出现两次，应产生重复测点 warning。