

边界数值检测协议

设备：冷站传感器组 09

压差测点 $\geq -3.5 \text{ kPa}$

振动速度 $\leq 4.5 \text{ mm/s}$

氧气浓度 $\geq 19.5 \%$

温升速率 $< 2.25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

备注：覆盖负数、小数、百分比、斜杠单位和小于号。