

— O GUIA QUE PROTEGE A GARAGEM

Carregadores.

O que o síndico precisa saber *antes de aprovar.*

Um guia direto para evitar imprevisto elétrico, risco de incêndio, conflito entre moradores, passivo para o condomínio e aquela clássica assembleia em que todo mundo tem opinião e ninguém trouxe laudo. Com base na NBR 17019, na NBR 5410, na Diretriz Nacional LIGABOM 029/2025 e no que está em vigor para garagens com veículo elétrico.

— ANTES DE VIRAR A PÁGINA

O carro elétrico chegou na garagem. E veio com *pressa*.

Acompanhado de três coisas. Dúvida, pressa e morador dizendo que "é só puxar um fio". Spoiler: não é.

Instalar carregador em condomínio não é colocar tomada para carregar celular. Envolve carga elétrica, segurança contra incêndio, responsabilidade técnica, capacidade da instalação, rateio de consumo, documentação, aprovação interna e, principalmente, bom senso. O síndico não precisa ser engenheiro. Mas precisa exigir engenheiro. E a diferença entre as duas coisas é o que evita virar responsável técnico por osmose.

Esse e-book ajuda síndico, conselheiro e gestor a entender o básico indispensável antes de aprovar a primeira instalação. Sem juridiquês, sem terrorismo, sem palestra técnica que dá vontade de fingir queda de internet. Aqui o foco é o que olhar, o que cobrar e o que documentar para tomar uma decisão segura. **O problema não é o condomínio ter carregador. É aprovar carregador no "vai dar certo".**

§

● O QUE ESTÁ EM VIGOR

ABNT NBR 17019:2022 disciplina o Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE). Junto com a NBR 5410 e a NBR IEC 61851-1, formam a base obrigatória. A Diretriz Nacional LIGABOM 029/2025 entrou em vigência em fevereiro de 2026.

● O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR

Tabela comparativa de modelos de implantação, checklist de aprovação, fluxo em dez passos, perguntas para administradora e fornecedor, modelo de comunicado, termo de responsabilidade e tudo o que o síndico precisa ter pronto antes do primeiro pedido bater na portaria.

ÍNDICE

O que tem nas próximas *páginas*.

★	Marco regulatório · normas técnicas e diretriz nacional 2026	04
01·02	O que é o SAVE e por que o tema virou urgente	05
03·04	O síndico pode aprovar? E o erro de tratar como pedido particular	06
05	Cinco modelos de implantação · tabela comparativa	07
06	O que o síndico deve cobrar antes de aprovar	08
07	Documentos mínimos · checklist completo	09
08	Sinais de alerta · as frases que devem acender a luz	10
09	Oito erros recorrentes em condomínios	11
10·11	Perguntas para a administradora e para o fornecedor	12
12·13	Política interna e checklist de aprovação	13
14	Fluxo de aprovação em dez passos	14
15	Tabela · o que é do morador e o que é do condomínio	15
16·17	Assembleia · cuidados e pauta sugerida	16
18·19	Modelo de comunicado e termo de responsabilidade	17
20·21	A pressa do morador e o que não deve ser permitido	18
22·24	Pasta do condomínio, papel da administradora e do conselho	19
25·26	Roteiro de resposta e checklist final · posso aprovar?	20
★	Conclusão · técnica antes de torcida	21
→	Convite · Mentoria Bastidores da Sindicatura	22



MARCO REGULATÓRIO

As normas que *decidem* a sua decisão.

Antes de qualquer modelo de implantação, é preciso saber qual é a régua. Cinco referências formam o esqueleto da decisão em 2026. Quem aprova ignorando alguma, aprova no escuro.

ABNT NBR 17019:2022

Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos

Norma específica do SAVE. Define os requisitos da instalação fixa para fornecimento de energia ao veículo elétrico. **É a referência central da decisão.**

ABNT NBR 5410

Instalações elétricas de baixa tensão

Base de toda a instalação predial. Dimensionamento, proteção, identificação de circuito, aterramento. **Sem ela, nada é regular.**

ABNT NBR IEC 61851-1

Sistema condutivo de carga

Requisitos do equipamento de carga conectivo. Modos de carga, comunicação, segurança elétrica e mecânica. **O carregador precisa atender.**

PORTARIA 029/LIGABOM/2025

Diretriz Nacional para garagens com SAVE

Primeira diretriz nacional unificada. Vigência fevereiro de 2026. **Cada estado adapta na própria Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros.**

Lei estadual paralela. Em São Paulo, a Lei 18.403/2026 autoriza expressamente a instalação de carregadores em vagas de condomínio, observadas as normas técnicas e a deliberação do condomínio. Outros estados seguem com regulação própria. **Antes de aprovar, confirme a regra do seu estado.**

RESUMO PRÁTICO

Toda instalação precisa de circuito exclusivo com disjuntor, DR e DPS, ART ou RRT do profissional, vedação a tomada comum e extensão, e ponto de desconexão manual a no máximo cinco metros da estação e da entrada da garagem.

CAPÍTULO 01 O que é um carregador no *condomínio*.

Carregador elétrico é o equipamento que alimenta a bateria de veículos elétricos ou híbridos plug-in. No condomínio, ele pode ser instalado em vaga privativa, vaga determinada, área comum ou estação coletiva de recarga, conforme estrutura do prédio, convenção, projeto elétrico e decisão do condomínio. O ponto mais importante é entender que ele não é uma simples tomada. Exige análise técnica, instalação adequada, responsável técnico, documentação, controle de consumo e regra clara.

Quando o condomínio não cria regra, ele cria confusão. E confusão, como sabemos, é a modalidade esportiva preferida de alguns moradores.

CAPÍTULO 02 Por que o tema virou *urgente*.

O crescimento dos elétricos trouxe uma demanda nova. Onde e como carregar. Antes parecia distante. Hoje o morador compra o carro e aparece na administração perguntando "posso instalar meu carregador na minha vaga?". E o síndico, se não está preparado, fica entre dois riscos. Negar tudo sem fundamento técnico, ou aprovar tudo sem segurança. Nenhum dos dois caminhos é bom.

O papel do síndico não é ser contra a tecnologia. Também não é liberar qualquer coisa porque o morador chegou animado com o carro novo. O papel é fazer a pergunta certa antes de assinar embaixo.

BASTIDORES DA SINDICATURA

A PERGUNTA-CHAVE

Essa instalação é tecnicamente viável, segura, documentada e compatível com a estrutura do condomínio? Se a resposta for sim, o caminho pode ser construído. Se for não, o condomínio precisa ajustar antes.

CAPÍTULO 03 O síndico pode simplesmente *aprovar*?

Depende. E essa é a resposta que irrita quem quer solução mágica, mas salva o síndico de muita dor de cabeça. Antes de aprovar, é preciso avaliar capacidade elétrica, local de instalação, impacto na garagem, risco para área comum, forma de medição, responsabilidade pela obra, documentação técnica, normas aplicáveis, necessidade de assembleia, comunicação aos moradores e eventual atualização do regulamento interno.

A vaga pode ser do morador.

A parede pode ser da área comum.

A prumada elétrica pode ser **coletiva**.

O quadro pode ser do **condomínio**.

E o problema, se acontecer, não pergunta quem pagou o carregador.

CAPÍTULO 04 O grande erro · tratar como *pedido particular*.

"Ele paga, ele instala." Parece simples. Não é. Mesmo quando o morador arca com todos os custos, o condomínio precisa saber de onde virá a energia, se há capacidade disponível, se haverá sobrecarga, se a instalação passa por área comum, se há risco para outros moradores, se o consumo será medido corretamente, como será a manutenção, quem responde por falha e quem remove ou regulariza se houver problema.

A FRASE QUE NÃO BLINDA

"Foi o morador que fez" não defende o síndico em uma instalação autorizada sem critério. O síndico não precisa ser engenheiro. Precisa exigir engenheiro. Essa diferença impede o síndico de virar responsável técnico por osmose.

CAPÍTULO 05 Cinco caminhos. Cada um com *consequência*.

Não existe modelo único. Existe o modelo certo para o seu prédio. O condomínio precisa avaliar capacidade elétrica, número de moradores interessados, vagas aptas e apetite por gestão. A escolha define os próximos cinco anos de garagem.

MODELO	COMO FUNCIONA	VANTAGEM	RISCO
<i>Individual na vaga</i> Demanda pontual	Morador solicita e instala carregador exclusivo para uso próprio na vaga privativa.	Atende demanda imediata. Custo individual.	Sem padrão entre vagas. Conflito futuro se não houver regra.
<i>Infraestrutura coletiva</i> Base preparada	Condomínio prepara prumada, quadro e pontos para instalações futuras.	Mais organizado. Evita obra repetida.	Exige projeto, investimento e deliberação.
<i>Estação compartilhada</i> Área comum	Condomínio instala pontos de uso comum, com agendamento ou rotatividade.	Democratiza o uso. Controla acesso.	Disputa de horário, regra de uso e cobrança.
<i>Empresa terceirizada</i> Operação completa	Fornecedor instala, opera, cobra e mantém a infraestrutura.	Menor gestão direta do condomínio.	Contrato mal feito vira dor de cabeça.
<i>Suspensão temporária</i> Até diagnóstico	Condomínio suspende aprovação até concluir laudo e política interna.	Evita aprovação no escuro.	Insatisfação se não houver prazo nem justificativa.

PRINCÍPIO DE DECISÃO

A escolha é estratégica, não preferencial. Modelo certo para o prédio errado vira problema técnico. Modelo errado para o prédio certo vira insatisfação política.

CAPÍTULO 06 O que o síndico deve cobrar antes de *aprovar*.

Cinco itens inegociáveis. Não é burocracia. É a defesa que aparece quando o problema também aparecer.

● 01 · ESTUDO DE VIABILIDADE

Avaliação técnica da demanda atual, capacidade disponível, quadro elétrico, prumada, cabo, disjuntor, necessidade de adequação, impacto de instalações futuras, possibilidade de balanceamento e risco de sobrecarga.

Sem estudo, aprovação é só esperança.

● 02 · PROJETO ELÉTRICO

Indicação do local do carregador, caminho dos cabos, ponto de alimentação, proteção, disjuntor, dispositivo de segurança, identificação dos circuitos, forma de medição, especificação do equipamento e compatibilidade com a estrutura existente.

● 03 · RESPONSÁVEL TÉCNICO

ART do CREA ou RRT do CAU, emitida pelo profissional habilitado, cobrindo instalação, dimensionamento de carga e identificação dos pontos SAVE nas plantas do prédio.

"Meu primo entende de elétrica" não é categoria técnica.

● 04 · EQUIPAMENTO ADEQUADO

Compatível com NBR 17019 e NBR IEC 61851-1. Vedado tomada improvisada, extensão, adaptador, carregador sem procedência, equipamento sem especificação e solução "provisória" que todo mundo sabe que vai ficar definitiva.

● 05 · MEDIÇÃO E COBRANÇA DO CONSUMO

Como será medida a energia, quem paga, quando é cobrado, se há taxa administrativa, se o consumo passa pelo medidor da unidade ou do condomínio, como é a conferência, o que acontece em inadimplência e quem paga manutenção e adequação futura. **Não pode virar conta coletiva disfarçada de modernidade.**

PRINCÍPIO

Esperança é linda para frase motivacional. Péssima para projeto elétrico.

CAPÍTULO 07 Checklist documental antes da *liberação*.

A memória do condomínio é curta. A documentação precisa ser longa. Sem essa pasta arquivada, seis meses depois ninguém sabe quem instalou, como instalou, onde passa o cabo e quem autorizou.

- | | |
|---|--|
| ☐ Requerimento formal do morador | ☐ Indicação do trajeto dos cabos |
| ☐ Dados da unidade e da vaga | ☐ Forma de medição do consumo |
| ☐ Modelo do veículo, quando relevante | ☐ Termo de responsabilidade assinado |
| ☐ Especificação técnica do carregador | ☐ Declaração de não interferência em área comum |
| ☐ Projeto elétrico da instalação | ☐ Manual do equipamento |
| ☐ Estudo de viabilidade ou parecer técnico | ☐ Garantia do equipamento |
| ☐ ART ou RRT do profissional habilitado | ☐ Plano de manutenção, se aplicável |
| ☐ Dados da empresa instaladora | ☐ Fotos da instalação após conclusão |
| ☐ Comprovação de regularidade da empresa | ☐ Declaração de conformidade da instalação |
| ☐ Memorial descritivo da instalação | ☐ Atualização cadastral no condomínio |

Documento que entra no arquivo organizado é defesa pronta. Documento perdido na caixa de e-mail é só intenção que ninguém prova.

BASTIDORES DA SINDICATURA

CAPÍTULO 08 Frases que devem acender a *luz vermelha*.

Quando o fornecedor ou o instalador tenta convencer o síndico a pular etapa, o problema não está na etapa. Está no fornecedor. Cada frase abaixo já levou um condomínio a uma instalação que custou dez vezes mais do que parecia.

" Não precisa de projeto

" É só uma tomada reforçada

" Já fizemos assim em vários lugares

" Não precisa passar pelo condomínio

" O consumo é baixinho

" Depois a gente regulariza

" Não precisa de responsável técnico

" A instalação é provisória

" Vamos puxar do quadro mais próximo

" O morador assume tudo

" Não precisa avisar assembleia

" Pode usar extensão

" O fornecedor não entrega projeto

" O instalador não emite ART

" Não sabemos se suporta, mas dá para tentar

" O carregador é universal, dá certo

Atenção dobrada. A NBR 17019 e a NBR 5410 vedam o uso de tomada comum e de extensão para alimentação do veículo elétrico. Quem propõe isso, propõe contra a norma. E contra a norma vira contra o condomínio quando o sinistro chega.

A REGRA DO DEDO NO AR

Em condomínio, o provisório tem uma capacidade sobrenatural de envelhecer no local. Se vier com cara de provisório, sai com cara de passivo.

CAPÍTULO 09 Os oito erros que aparecem em *repetição*.

- 01 **Liberar o primeiro pedido sem criar regra.** Cada vaga acaba com uma solução diferente. Cada cabo passa por um lugar. O síndico vira curador de gambiarra premium. Antes do primeiro caso, crie o procedimento.
- 02 **Não avaliar a capacidade elétrica.** O problema pode não aparecer no primeiro carregador. Pode aparecer no quinto. Ou no décimo. Ou no dia em que todo mundo resolver carregar ao mesmo tempo. O caos é democrático. Espera todos participarem.
- 03 **Não definir quem paga.** Projeto, instalação, adequação do quadro, manutenção, ampliação de infraestrutura, energia, falha futura. Se não for definido antes, vai ser discutido depois. E discussão depois custa mais caro.
- 04 **Permitir instalação sem padronização.** Cada morador contrata uma empresa, cada empresa instala de um jeito. O condomínio vira exposição permanente de decisão ruim. Padrão reduz risco, facilita manutenção e baixa conflito.
- 05 **Esquecer do AVCB e dos Bombeiros.** Verifique a Instrução Técnica do seu estado. O tema envolve segurança contra incêndio, garagem, instalação elétrica e rota de emergência. Não basta olhar para o desejo do morador. Olhe para o prédio inteiro.
- 06 **Deixar o assunto só na administradora.** A administradora ajuda. Não substitui análise técnica nem decisão deliberativa. Administradora não é escudo mágico. É parceira operacional. O síndico continua conduzindo.
- 07 **Não fazer termo de responsabilidade.** O termo não resolve tudo. Mas organiza responsabilidade, registra a ciência do morador, autoriza vistoria do condomínio e prevê retirada em caso de irregularidade.
- 08 **Aprovar no grupo de WhatsApp.** Pedido de carregador não se resolve com enquete. Grupo de WhatsApp não é assembleia, não é laudo, não é projeto, não é ata. É só o lugar onde a certeza técnica nasce em quem nunca abriu nem o manual do micro-ondas.

A CONSEQUÊNCIA

Improviso elétrico em garagem não é economia. É roleta-russa patrimonial. E o prédio inteiro entra na partida sem ter sido convidado.

CAPÍTULO 10 Perguntas para a *administradora*.

- A convenção ou regulamento trata de obra em vaga?
- Existe regra interna para instalação elétrica em garagem?
- Será necessária assembleia para política geral?
- Como será feita a cobrança do consumo?
- Há histórico atualizado da carga disponível?
- Existe laudo elétrico recente?
- O seguro do condomínio precisa ser comunicado?
- Há impacto no AVCB ou consulta aos Bombeiros?
- O regulamento interno precisa de atualização?
- Como será arquivada a documentação técnica?
- Quem fiscalizará a execução?
- Como tratar pedidos futuros de outros moradores?
- Há risco de tratamento desigual entre moradores?
- Vale contratar diagnóstico global antes de casos isolados?

CAPÍTULO 11 Perguntas para o *fornecedor*.

- Já instalou em condomínio residencial?
- Entrega projeto elétrico completo?
- A instalação terá responsável técnico?
- Vai emitir ART ou RRT?
- O equipamento atende NBR 17019 e IEC 61851-1?
- Qual é a potência do carregador?
- Qual o impacto na demanda elétrica?
- O sistema permite controle e balanceamento de carga?
- Como será feita a medição individual?
- O equipamento tem garantia? Quem mantém?
- Qual o tempo de resposta em caso de falha?
- A instalação exige passagem por área comum?
- Como os cabos serão protegidos e identificados?
- Há sinalização e desligamento de emergência?
- O disjuntor será identificado individualmente?
- Treina o usuário sobre uso correto?

PRINCÍPIO

Se o fornecedor não responde com clareza, ele já respondeu. Empresa boa entrega projeto, ART e relatório final. Empresa ruim entrega promessa, desconto e silêncio depois da nota.

CAPÍTULO 12 O que entra na *política interna*.

O condomínio cria uma política mínima de carregadores. Não para travar morador. Para proteger o prédio. Regra boa não impede avanço. Regra boa impede bagunça.

- Procedimento de solicitação e documentos obrigatórios
- Necessidade de análise técnica prévia
- Padrão mínimo dos equipamentos
- Responsabilidade por custos e manutenção
- Forma de medição e cobrança do consumo
- Vedação a improvisos, extensão e adaptador
- Fiscalização do condomínio e penalidade por irregularidade
- Regra para retirada ou adequação
- Tratamento para futuras solicitações
- Procedimento em caso de emergência
- Comunicação obrigatória em troca de equipamento
- Definição sobre uso de áreas comuns
- Regra para vaga alugada ou cedida
- Critério para estação compartilhada

CAPÍTULO 13 Checklist de *aprovação*.

Antes de dizer "aprovado", confirme. Se vários ficarem em branco, a autorização ainda não está madura. E autorização imatura em condomínio costuma virar adulto problemático.

- | | |
|---|--|
| ☐ Pedido formal recebido | ☐ Trajeto dos cabos aprovado |
| ☐ Vaga identificada | ☐ Proteção elétrica prevista |
| ☐ Origem da energia definida | ☐ Sinalização e desligamento previstos |
| ☐ Consumo medido corretamente | ☐ Administradora consultada |
| ☐ Análise de capacidade elétrica feita | ☐ Bombeiros e norma local consideradas |
| ☐ Projeto técnico aprovado | ☐ Seguro avaliado, quando aplicável |
| ☐ ART ou RRT emitida | ☐ Termo de responsabilidade assinado |
| ☐ Empresa instaladora identificada | ☐ Política interna pronta para próximos pedidos |

CAPÍTULO 14 Fluxo de aprovação em dez *passos*.

Cole esse fluxo no procedimento padrão do condomínio. Ele transforma cada pedido em processo previsível, e cada decisão em registro arquivado.

01 Pedido formal Unidade, vaga, equipamento e empresa	02 Análise documental Conferência da documentação mínima	03 Avaliação técnica Engenheiro habilitado analisa viabilidade	04 Custo e responsabilidade Quem paga o quê e quem responde	05 Deliberação Assembleia, se houver impacto coletivo
06 Autorização formal Escrita e condicionada ao projeto	07 Execução Conforme projeto, horário e norma	08 Entrega final Relatório, fotos, documento técnico	09 Arquivo Pasta da unidade e histórico do prédio	10 Fiscalização Uso, manutenção e alteração futura

O detalhe que importa. O passo 5 só vira assembleia quando há uso relevante de área comum, alteração de infraestrutura coletiva ou investimento do condomínio. Pedido individual com infraestrutura existente pode ser autorizado administrativamente, desde que a política interna esteja aprovada.

PRINCÍPIO

Fluxo claro substitui a torcida pelo "vai dar certo". Processo previsível defende o síndico antes, durante e depois da instalação.

CAPÍTULO 15 O que é do morador e o que é do *condomínio*.

Quadro de referência. Deve ser ajustado ao caso concreto, à convenção, à estrutura do prédio e à orientação técnica. Ajuda a tirar o assunto do campo da emoção. E condomínio precisa disso, porque emoção em condomínio já está ocupada discutindo vaga, barulho e cachorro no elevador.

TEMA	RESPONSABILIDADE DO MORADOR	RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO
Pedido de instalação	Solicitar formalmente	Receber, analisar e responder
Projeto individual	Contratar e custear	Exigir, validar e arquivar
Estudo global da rede	Pode participar conforme o caso	Avaliar necessidade coletiva
Instalação na vaga	Contratar e custear	Autorizar e fiscalizar execução
Adequação de área comum	Pode arcar conforme deliberação	Deliberar e controlar a obra
Consumo de energia	Pagar integralmente	Definir e operar a cobrança
Manutenção do carregador	Responsabilidade do usuário	Fiscalizar risco à coletividade
Normas internas	Cumprir as regras estabelecidas	Criar, atualizar e aplicar
Documentação técnica	Entregar e atualizar	Conferir, arquivar e guardar histórico
Segurança da garagem	Usar corretamente o equipamento	Garantir política geral de segurança

A LEITURA HONESTA

A vaga pode ser do morador. O risco coletivo nunca é totalmente dele. Esse quadro deixa a divisão clara antes do problema. Depois, todo mundo cobra todo mundo.

CAPÍTULO 16 Cuidados com a *assembleia*.

Nem todo pedido individual exige assembleia. Mas alguns casos sim. Uso ou alteração de área comum, investimento coletivo, criação de infraestrutura geral, mudança de regulamento, contratação para operação coletiva, definição de cobrança, impacto relevante na rede elétrica, padronização obrigatória ou limitação do uso da garagem.

LEVAR À PAUTA

Diagnóstico técnico do prédio

Alternativas e modelo de implantação

Custos e forma de cobrança

Documentos exigidos do morador

Responsabilidades e regras de uso

EVITAR

Votação genérica sem laudo

Promessa de custo sem orçamento

Liberação ampla sem regra

Aprovação por pressão de morador

Disputa entre quem tem e quem não tem carro elétrico

CAPÍTULO 17 Pauta *sugerida*.

Deliberação sobre política interna para instalação e uso de carregadores de veículos elétricos no condomínio, incluindo critérios técnicos, documentação obrigatória, responsabilidades, forma de medição de consumo, eventual necessidade de adequação da infraestrutura elétrica, padronização dos equipamentos e regras de uso das áreas comuns.

PRINCÍPIO

Assembleia sem informação vira festival de opinião. E opinião sem informação é só barulho com ata. O tema é técnico, não ideológico.

CAPÍTULO 18 · MODELO

Comunicado aos *moradores*.

Prezados moradores,

Com o aumento de solicitações relacionadas à instalação de carregadores para veículos elétricos, o condomínio informa que está estruturando um procedimento técnico e seguro para análise dos pedidos.

A instalação em garagem envolve avaliação de capacidade elétrica, segurança da edificação, forma de medição do consumo, responsabilidade técnica, documentação específica e observância das normas aplicáveis, em especial as ABNT NBR 17019, NBR 5410 e NBR IEC 61851-1 e a Diretriz Nacional LIGABOM 029/2025.

Por esse motivo, nenhuma instalação poderá ser realizada sem autorização formal prévia. O objetivo não é impedir a modernização, mas garantir que ela ocorra com segurança, organização e responsabilidade.

Em breve, serão divulgados os documentos necessários e o fluxo de solicitação. Atenciosamente, Síndico e Administração.

CAPÍTULO 19 · MODELO

Termo de *responsabilidade*.

O termo não substitui projeto, laudo ou norma. Mas registra a ciência do morador e organiza a responsabilidade. Deve conter:

- Identificação do morador, unidade e vaga
- Equipamento e empresa instaladora
- Profissional técnico responsável (ART/RRT)
- Obrigação de seguir o projeto aprovado
- Proibição de alteração sem autorização
- Responsabilidade por dano de mau uso ou irregularidade
- Obrigação de manutenção periódica
- Autorização para vistoria pelo condomínio
- Entrega de documentos finais
- Ciência sobre cobrança do consumo
- Previsão de retirada em caso de irregularidade
- Comunicação obrigatória em venda, locação ou troca

A FUNÇÃO REAL DO TERMO

Ele não evita o sinistro. Mas registra que o condomínio não liberou aventura elétrica com assinatura embaixo.

CAPÍTULO 20 Síndico, cuidado com a *pressa* do morador.

O morador compra o carro. Quer carregar amanhã. A concessionária prometeu facilidade. O vendedor disse que todo prédio aceita. O instalador disse que é rápido. A família está pressionando. E de repente o síndico vira o vilão da mobilidade elétrica nacional.

Respire. O síndico não está proibindo tecnologia. Está exigindo segurança. E segurança não é atraso. É gestão. A pressa do morador não pode virar passivo do condomínio.

BASTIDORES DA SINDICATURA

CAPÍTULO 21 O que *não* deve ser permitido.

A política interna precisa vedar expressamente cada item abaixo. Quem deixa zona cinzenta, abre porta para imprevisto.

- | | |
|---|---|
| • Uso de extensão para carregamento | • Alteração posterior sem comunicação |
| • Tomada comum sem análise técnica | • Compartilhamento irregular de ponto |
| • Instalação sem autorização formal | • Ligação clandestina |
| • Instalação sem projeto e sem ART | • Uso de energia comum sem medição |
| • Equipamento sem especificação técnica | • Carregamento em local não autorizado |
| • Passagem irregular de cabos | • Obstrução de rota de fuga ou circulação |
| • Fixação em área comum sem aprovação | • Qualquer imprevisto |

PRINCÍPIO

Imprevisto elétrico em garagem é roleta-russa patrimonial. O prédio inteiro entra na partida sem ter sido convidado.

CAPÍTULO 22 A pasta "*Carregadores Elétricos*".

Crie uma pasta específica no arquivo do condomínio. Ela vai ser útil em troca de síndico, renovação de AVCB, auditoria, seguradora, administradora, assembleia, eventual conflito judicial e gestão de manutenção. Condomínio organizado não depende de memória. Depende de processo.

- Política interna aprovada
- Atas sobre o tema
- Pareceres técnicos e laudo elétrico
- Projetos aprovados
- Relação de unidades com carregador
- Relação de equipamentos instalados
- ART ou RRT de cada instalação
- Termos de responsabilidade assinados
- Relatórios de vistoria e manutenção
- Comunicados enviados aos moradores
- Contatos dos fornecedores
- Histórico de ocorrência e medição

CAPÍTULOS 23 E 24 O papel da *administradora* e do *conselho*.

• ADMINISTRADORA

Apoia no recebimento de solicitação, conferência documental, organização da pasta, comunicação, lançamento de consumo, convocação e registro em ata, controle financeiro e apoio jurídico-administrativo. **Não aprova tecnicamente sozinha.** "A administradora autorizou" não é plano de segurança. É só uma frase que aparece muito quando o problema já aconteceu.

• CONSELHO

Acompanha diagnóstico, ajuda na construção da política interna, fiscaliza custo e cobra documentação. **Não substitui engenheiro.** Conselho bom ajuda a gestão. Conselho perdido cria mais uma garagem pegando fogo. Metaforicamente, claro. Às vezes nem tão metaforicamente assim.

PRINCÍPIO

O síndico não precisa estar sozinho. Mas a responsabilidade técnica não se divide por boa vontade. Ela se divide por documento, por papel e por critério.

CAPÍTULO 25 · MODELO Roteiro prático de *resposta*.

Quando o pedido chega, responda assim. A resposta é educada, técnica e firme. Não fecha a porta. Mas também não entrega a chave da garagem para o improviso.

Prezado morador, recebemos sua solicitação para instalação de carregador de veículo elétrico. Para análise, será necessário apresentar a documentação técnica mínima, incluindo especificação do equipamento, projeto de instalação, responsável técnico, forma de medição do consumo e demais documentos exigidos pelo condomínio. A instalação somente poderá ser realizada após análise e autorização formal, considerando a segurança da edificação, a capacidade elétrica e as normas aplicáveis.

CAPÍTULO 26 · AUTOAVALIAÇÃO Posso *aprovar*?

Marque com sinceridade. Se vários itens ficarem em branco, não aprove. Peça estudo. Peça documento. Peça orientação. Peça tempo. O síndico não é obrigado a decidir no escuro só porque alguém chegou com pressa e carro novo.

- | | |
|--|---|
| ☐ Sei qual equipamento será instalado | ☐ Sei como será medido o consumo |
| ☐ Sei de onde virá a energia | ☐ Sei se afeta AVCB ou norma local |
| ☐ Sei se a rede suporta | ☐ Sei se precisa de assembleia |
| ☐ Tenho projeto técnico | ☐ Tenho termo de responsabilidade |
| ☐ Tenho ART ou RRT | ☐ Tenho regra para próximos pedidos |
| ☐ Sei quem executará | ☐ Tenho documentação arquivada |
| ☐ Sei quem pagará | ☐ Consigo explicar em assembleia sem suar frio |

A REGRA FINAL

Se em qualquer item a resposta for "acho que sim", a resposta real é não. Aprovar com dúvida é deixar para o futuro um problema que cabia no presente.



CONCLUSÃO

Técnica antes da *torcida*.

Carregadores em condomínios são realidade. Negar essa realidade não é gestão. Aprovar sem critério também não é modernidade. É imprudência com tomada bonita.

Boa sindicatura não diz **sim** para tudo.

Também não diz **não** por medo.

Boa sindicatura faz **a pergunta certa** antes de assinar embaixo.

O carregador é uma excelente solução quando existe planejamento, projeto, documentação, medição, padronização e responsabilidade. Vira um enorme problema quando entra pela porta dos fundos da informalidade. A pergunta principal é uma só. Estamos aprovando uma instalação segura, ou apenas empurrando um risco para dentro da garagem?

No condomínio, o que não é decidido com técnica, depois é cobrado com juro, desgaste e ata extraordinária.

JULIANA MOREIRA · BASTIDORES DA SINDICATURA

— CONVITE · DO IMPROVISO AO MÉTODO

O síndico não sofre por falta de *lei*. Sofre por falta de *método*.

A Mentoria Bastidores da Sindicatura não é aberta. É uma turma pequena, com vagas escolhidas a dedo. **Eu seleciono pessoalmente cada participante.** Por dois motivos. O primeiro é o nível da conversa. O segundo é o método. Um espaço fechado garante que cada decisão seja debatida com a profundidade que esse mercado exige.

Se você terminou esse e-book reconhecendo que o seu condomínio aprova carregador no "vai dar certo", você já tem o primeiro requisito: **coragem de reconhecer.**

Na mentoria, você aprende o que ninguém mostra no palco bonito da gestão. Como sair da gestão reativa, parar de apagar incêndio todo dia e tomar decisão com segurança, estratégia e posicionamento. Como construir processo onde hoje só existe pressão.

Não é para quem quer aprender mais sobre sindicatura. É para quem decidiu trocar improviso por **método**, e construir uma carreira que sobrevive ao próximo mandato. E ao mandato depois desse.

MENTORIA BASTIDORES DA SINDICATURA

Vagas *limitadas* por turma. Seleção por *perfil*.

Os bastidores que ninguém mostra.

As conversas que ninguém grava.

As decisões que protegem o seu mandato.

→ **Candidate-se em www.bastidoresdasindicatura.com.br**

PRÓXIMA TURMA COM VAGAS RESTRITAS. SELEÇÃO FEITA PESSOALMENTE PELA JULIANA MOREIRA.

— CARREGADORES · VOL. 21

Aprovar é *fácil*. Responder depois *é que custa*.

A garagem do condomínio é coletiva. A decisão técnica do síndico, também. Tudo que entra ali, entra na sua responsabilidade. Inclusive o "vai dar certo".

BASTIDORES DA SINDICATURA

Juliana Moreira

— WWW.BASTIDORESDASINDICATURA.COM.BR —