

INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL

SIMA — Sistema Inteligente Centralizado

Generado por:	SIMA Central Software
Fecha del Reporte:	16/07/2026 21:02:03
Inicio de Sesión:	2026-07-16 20:56:08
Fin de Sesión:	2026-07-16 21:02:01
Total Muestras:	176
Tiempo Monitoreado:	00:06:47

1. Resumen Ejecutivo y Estadísticas

Este informe consolida los datos de monitoreo de temperatura y humedad adquiridos mediante el módulo de instrumentación SIMA. Las lecturas fueron evaluadas y catalogadas en tiempo real para determinar el perfil de habitabilidad y confort térmico del espacio de estudio.

Variable	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Promedio
Temperatura	28.7 °C	29.5 °C	29.0 °C
Humedad	77.0 %	79.0 %	78.6 %

2. Análisis Gráfico del Periodo

Curvas de distribución temporal para las magnitudes ambientales registradas:

Comportamiento térmico (Temperatura vs Tiempo)



Comportamiento higrométrico (Humedad vs Tiempo)



3. Conclusiones y Diagnóstico Ambiental

- La temperatura promedio registrada fue de 29.0 °C, indicando condiciones cálidas. Se recomienda mejorar la ventilación o activar sistemas de aire acondicionado para optimizar la habitabilidad.
- La humedad relativa promedio fue de 78.6 %, catalogándose como alta. Estos niveles favorecen la proliferación de moho, ácaros y condensación. Se sugiere mejorar la circulación de aire o usar deshumidificadores.
- Las variables analizadas demuestran desviaciones significativas frente a las condiciones de confort ideal. Se requiere intervención correctiva en los sistemas de climatización del recinto.