



JT Automatización
+569 7206 5712 | emartinez@jtautomatizacion.cl

CHECK LIST MANTENIMIENTO
ELECTRICO SSR Nº: 26
23 Feb, 2026 15:25
Eduardo Martinez
v 1

INFORMACIÓN MANTENCIÓN

Tipo Mantenición	Preventiva
Fecha Mantenición	20 Feb, 2026
Cliente	SSR Chancón - Huilmay

BOMBAS Y PARTIDOR SUAVE

Reapriete conexiones eléctricas de fuerza	Realizado
Reapriete conexiones eléctricas de control	Realizado
Limpieza componentes electrónicos	Realizado
Revisión ruidos extraños en bombas	Realizado
Pruebas de funcionamiento	Realizado

TABLERO DE ALIMENTACIÓN

Reapriete conexiones eléctricas de fuerza	Realizado
Reapriete conexiones eléctricas de control	Realizado
Limpieza componentes eléctricos	Realizado
Pruebas de funcionamiento	Realizado

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

Verificación control Telemetria	Realizado
Verificación medidor de caudal	Realizado
Ajustes de parámetros	No Realizado
Pruebas de funcionamiento	Realizado

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Observaciones	Se observa que el sensor hidrostático del pozo se encuentra fuera de servicio, se recomienda su reemplazo para tener una correcta lectura de nivel.
Ejecutor	Jorge Valenzuela