


REV.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	HISTÓRICO
A	30.04.07	ROBERTO	IVO	PAULO	ALT. ACABAMENTO PARA SOBREGALVANIZADO
B	09.05.07	ROBERTO	IVO	PAULO	CORR. CLASSE DE RESIST.; CORR. ROSCA B P/A



NOTAS:

- MEDIDAS EM MILÍMETROS;
- MATERIAL: AÇO FORJADO SAE-1010/1020;
- Ⓑ —CLASSE DE RESISTÊNCIA: ASTM A307 grau A;
- ACABAMENTO: ZINCADO A QUENTE CONF. EM-03;
- SOBREGALVANIZAÇÃO: A ROSCA SUPORTARÁ NO MÍNIMO 5 IMERSÕES (ENSAIO DE PREECE)

PESO MÍN. CAMADA ZINCO(g/m ²)		ESPESS. MÍN. CAMADA ZINCO (μm)	
MÉDIA	INDIVIDUAL	MÉDIA	INDIVIDUAL
500	400	70	56

- DEVE SER POSSÍVEL A MONTAGEM MANUAL DA PORCA;
- MASSA APROXIMADA: 0.11 kg;
- TOLERÂNCIA GERAL: ±2%, EXCETO ONDE INDICADO;
- DIMENSÕES CRÍTICAS DE CONTROLE ☒ X

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:

- LIMITE DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: 42,18 kgf/mm² MÍNIMO ;
- RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO NA ROSCA: 25,31 kgf/mm² MÍNIMO ;
- DUREZA: 121 A 241HB ;

CLIENTE

APLICAÇÃO

OBS.

	DATA	NOME	VISTO		<u>Produtos para Linhas Preformados Ltda.</u>	
DES.	10.08.04	ROBERTO	ROBERTO			
PROJ.	10.08.04	ROBERTO	ROBERTO			
APROV.	10.08.04	PAULO	PAULO			
ESCALA		DENOMINAÇÃO			No. ANT.	
1:1					SUBST. P/ No.	
		REFERÊNCIA	GRAVAÇÃO		CÓD. DES.	REV.
		533PFCS156	—		4F-8895	B

Produtos para Linhas Preformados Ltda.