



Ação da qualidade nº 51

Emissão:16/06/2017

Usuário:Bárbara

Início:14/06/2017

Fim:31/08/2017

Tema da ação: Caldeira da Zincagem

Certificação: Segurança e saúde ocupacional

Responsável: Volnei Flávio

Equipe: Volnei, Igor, Vanessa, Guinther Faller

Tipo de ação

Origem

Melhoria de

Ação Corretiva

Análise crítica do SGQ

Ambiente

Problema

A caldeira da zincagem, de acordo com o engenheiro e responsável pela avaliação da caldeira, está com os tubos comprometidos, perdendo muito a eficiência do equipamento. É necessário a reforma geral do equipamento ou a sua condenação.

Objetivo

Definir se será realizada a reforma ou condenação da caldeira, para que a produção de zincagem não seja comprometida.

Causa raiz do problema

Método = Falta de manutenção.

Máquinas = Caldeira com defeito.

Causa Provável: Caldeira com defeito.

1º Porque: Muito velha.

2º Porque: Precisa de reforma.

Plano de ação

Responsável

Data prev.

Data realiz.

Volnei Flávio

14/07/2017

Ação = Avaliação da caldeira para pontuar tudo que precisa ser reformado.

Volnei Flávio

31/08/2017

Ação = Reforma da caldeira.