

A



B

C

1

1

**[C]** M22x2,5 CLASSE 6  
OVER SIZE +0,5



2

2

3

3

**NOTAS**

- 1 - MATERIAL: AÇO FORJADO SAE 1010/20 ;
- 2 - ACABAMENTO : SOBREGALVANIZADO A QUENTE CONFORME EM-110-03 ;
- 3 - DIMENSÕES CONFORME: DIN 936 ;
- 4 - ROSCA CONFORME: DIN13 ;
- 5 - MASSA APROXIMADA: 0,045 kg ;

4

4

**TABELA PARA GALVANIZAÇÃO**



ESPECIFICAÇÃO PARA PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS MAIORES QUE M16

PESO MÍN. CAMADA ZINCO (g/m²)		ESPESS. MÍN. CAMADA ZINCO (µm)	
MÉDIA	INDIVIDUAL	MÉDIA	INDIVIDUAL
600	500	84	70

A SOBREGALVANIZAÇÃO SUPORTARÁ NO MÍNIMO 7 IMERSÕES (ENSAIO DE PREECE)

5

5

-	-	-	-	-	
REV.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	HISTÓRICO
UNIDADE mm		 <b>PLP BRASIL</b> (PLP-BR)			
PROJEÇÃO 1º DIEDRO 					
TOLERÂNCIA EXCETO ONDE INDICADO X: ±- XX: ±- XXX: ±- ÂNGULO: 1 °		CONFIDENCIAL ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PLP-BR PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS E DEVE SER USADO SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DA PLP-BR			
		ASSUNTO <b>PORCA SEXTAVADA BAIXA M22</b>			
PLANO DE INSPEÇÃO		DESENHISTA J.VICTOR	DATA 15.05.15	REFERENCIA <b>533PCS101</b>	Nº DESENHO <b>4F-18280</b>
QUANT. <b>3</b>	INDICAÇÃO <b>[C]</b>	DIMENSÕES CRÍTICAS BRUNO	DATA 15.05.15		
<b>0</b>	<b>[V]</b>	INSPEÇÃO VISUAL IVO	DATA 15.05.15	ESCALA 1:1	FOLHA Nº 1 OF 1
		DESENHO ANTERIOR			REVISÃO -

A

B

C

BA

042

PLP-BR A4 SOMENTE USO INTERNO