

В строке "□IN", содержащей единицы и нули, отражено двоичное представление маски. Нумерация битов начинается с нуля и выполняется справа налево. Маска состоит из 32-х битов: 0, 1, 2, ..., 30, 31.

Для расшифровки маски необходимо воспользоваться таблицей 6, в которой описаны биты (флаги) ошибок.

Таблица 6

Наименование	Описание	Номер бита
Батарея питания	Разрядилась батарея питания	0
EEPROM	Ошибка чтения/записи EEPROM	1
Сброс ОЗУ	Произошел сброс даты, времени, всех значений счетчиков	2
Неисправность часового кварца	Неисправность часового кварца	3
Неисправность RF	Неисправность RF-трансивера	4
Термометр подачи	Неисправность термометра в подающем трубопроводе	5
Термометр обратки	Неисправность термометра в обратном трубопроводе	6
Перепад температур	Температура подачи меньше температуры обратки	7
Реверсивный поток воды	Поток воды через расходомер протекает в направлении, обратном указанному на корпусе	8
Микросхема УЗ. Высокий уровень акустического шума	Высокий уровень акустического шума при измерениях	9
Микросхема УЗ. Низкий уровень ультразвука	Измерение расхода невозможно из-за помех в акустическом канале	10
Резерв	Зарезервировано для дальнейших применений	11 – 15
Низкий расход	Зафиксирован расход ниже настраиваемого порога	16
Высокий расход	Зафиксирован расход выше настраиваемого порога	17
Договорной перепад температур	Перепад температур меньше настраиваемого порога	18
Ошибка датчиков давления	Короткое замыкание в цепи питания датчиков давления	19
Ошибка баланса масс	Разность масс подачи и обратки больше установленного предела	20
Ошибка баланса энергий	Энергия потерь отрицательная. Для формулы учета энергии 6 и выше	21
Низкий расход расходомера 2	Отсутствуют импульсы с подчиненного счетчика или их количество меньше, чем допустимо при минимальном (параметр 0x300)	22
Высокий расход расходомера 2	Зафиксирован расход выше настраиваемого порога	23
Нет воды	Отсутствует вода в трубопроводе	24
Аппаратный сбой	Ошибка микросхемы УЗ	25
Низкий расход расходомера 3	Отсутствуют импульсы с подчиненного счетчика или их количество меньше, чем допустимо при минимальном расходе	26
Высокий расход расходомера 3	Зафиксирован расход выше настраиваемого порога	27
Резерв	Зарезервировано для дальнейших применений	28 – 31