- 1.1 Основные сведения об изделии
- 1.1.1 Пункт учета расхода газа (далее по тексту «ПУРГ», «изделие») типа ПУРГ МПГ-ИРВИС-Ультра-ПП-16-DN150-2-0-Т-НГ.П ДПМА.067737.012 предназначен для:
 - измерений объемного расхода и объема газа;
 - вычислений объемного расхода и объема газа
 - вычислений массового расхода и массы газа
 - на основе полученных данных составления и анализа баланса газа;
 - контроля за рациональным и эффективным использованием газа;
- очистки газа коммунального назначения по ГОСТ 5542-2014 от пыли,
 ржавчины, смолистых веществ и других твердых частиц.
- 1.1.2 Условия эксплуатации изделия соответствуют У климату категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 40 °C. Относительная влажности рабочей среды не более 95 %, при температуре плюс 30 °C.
- 1.1.3 Изделие классифицируется как взрывоопасная установка категории АН в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
- 1.1.4 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.51809/21, срок действия с 03.08.2021 г. по 02.08.2026 г.

7нв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл.

Изм Лист № докум. Подп. Дата

ДПМА.067737.012ПС

Лист