

No : 384498

Tanggal Pengajuan :	13/02/2023
Complaint ke :	Angsila
Tgl. Serah Terima :	
Kontraktor :	

Lokasi	Ruko 4C Hub	
Sektor	Blok	No.
	C	20
Akhir Garansi		

Nama Pemilik
Elaine Oetomo
Telepon / HP / Fax
081310810993

Mohon dilakukan pekerjaan perbaikan sebagai berikut :

No	Ruang	Uraian Pengaduan	Keterangan
1	lt. 2	- Lantai keramik bekas las (ganti baru) area box railing - Dinding kolom lembab area kolom dekat MCB	<u>gak papa belang</u>
2	lt. 2	- Plafon rembes area main hole - Noda cat pd saklar double	
3	KM lt. 2	- Had dinding keramik kosong area sudut area dekat closet - Handle Pintu noda cat	
4	KM lt. 2	- Cermin area sudut kiri ada karat (ganti baru)	
5	KM lt. 1	- Cermin area sudut kanan ada karat - Sealent Pintu area luar	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Pemilik

HENDRY 13/02-23

Customer Service



Inspector ( Construction )

Catatan :

## FOLLOW UP PENYELESAIAN PERBAIKAN PEKERJAAN

Target Selesai		Realisasi		Diperiksa oleh CS		Menyetujui Pemilik	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf

Keterangan :

Sebelum melakukan pekerjaan