

Согласовано				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ОБОРУДОВАНИЕ							
					П1.1 (L=8020 м3/ч, Pс=400 Па)							
					Оборудование							
					Вентилятор LITENED 100-50 G1.40-4x30			NED	шт.	1,00		
					Шумоглушитель LITENED 100-50 NKD			NED	шт.	2,00		
					Воздуонагреватель водяной LITENED 100-50 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
					Вставка карманная фильтрующая DFPM 100-50 F7			NED	шт.	1,00		
					Корпус фильтра LITENED 100-50 FRPM			NED	шт.	1,00		
					Вставка гибкая FH 100-50			NED	шт.	2,00		
					Заслонка CHR 100-50			NED	шт.	1,00		
					Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 100-50 G4			NED	шт.	1,00		
					Корпус фильтра укороченного LITENED 100-50 FRUM			NED	шт.	1,00		
					КИПиА							
					Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
					Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
					Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
					Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
					Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
					Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
					Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
					Частотный преобразователь 4 кВт 380 В			NED	шт.	1,00		
					Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
					Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
					Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
					Блок управления ACW ZE-3R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
					П1.2 (L=8600 м3/ч, Pс=400 Па)							
					Оборудование							
					Установка AIRNED-M6L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P40.R-4x30/H1/B1			NED	шт.	1,00		
					КИПиА							
					Блок управления ACW ZE-3R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
					Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
					Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
					Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
					Частотный преобразователь 4 кВт 380 В			NED	шт.	1,00		
					Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
					Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
					Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
					Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
					Привод PFF 10/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
					Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
					Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
					П2.1 (L=2865 м3/ч, Pс=250 Па)							
					Оборудование							
					Корпус фильтра укороченного LITENED 60-30 FRUM			NED	шт.	1,00		
					Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-30 G4			NED	шт.	1,00		
				Заслонка CHR 60-30			NED	шт.	1,00			
				Вставка гибкая FH 60-30			NED	шт.	2,00			
				Корпус фильтра LITENED 60-30 FRPM			NED	шт.	1,00			
				Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-30 F7			NED	шт.	1,00			
				Воздуонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/AI/2			NED	шт.	1,00			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шумоглушитель LITENED 60-30 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1x30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	П2.2 (L=2195 м3/ч, Pс=250 Па)							
	Оборудование							
	Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 50-30			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 50-30			NED	шт.	2,00		
	Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздуонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1x30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130A (230B) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Трехходовой вентиль TBG 15-2,5 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	П3.1 (L=2860 м3/ч, Pс=250 Па)							
	Оборудование							
	Корпус фильтра укороченного LITENED 60-30 FRUM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-30 G4			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 60-30			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 60-30			NED	шт.	2,00		
	Корпус фильтра LITENED 60-30 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-30 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздуонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель LITENED 60-30 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1x30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	П5 (L=4500 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Корпус фильтра укороченного LITENED 70-40 FRUM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 70-40 G4			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 70-40			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 70-40			NED	шт.	2,00		
	Корпус фильтра LITENED 70-40 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 70-40 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель LITENED 70-40 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 70-40 G1.35-2,2х30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления ACW ZE-3R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Трехходовой вентиль TBG 20-6,3 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	П6 (L=4000 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Корпус фильтра укороченного LITENED 70-40 FRUM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 70-40 G4			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 70-40			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 70-40			NED	шт.	2,00		
	Корпус фильтра LITENED 70-40 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 70-40 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель LITENED 70-40 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 70-40 G1.31-1,1х30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	П7 (L=1000 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 40-20			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 40-20			NED	шт.	2,00		
	Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37x30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	П8 (L=2155 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 50-30			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 50-30			NED	шт.	2,00		
	Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1x30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130A (230B) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Трехходовой вентиль TBG 15-2,5 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Блок управления ACW ZE-1R0 ED/N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Н8.1 (Доводчик) (L=400 м3/ч, Pс=50 Па)							
	Оборудование							
	Воздухонагреватель электрический KEA 160/1			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления дополнительным нагревателем ACE-ZE-E3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	П9 (L=405 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Фильтр кассетный KFC 250			NED	шт.	1,00		
		Вставка кассетная фильтрующая KVC 250			NED	шт.	1,00		
		Заслонка регулирующая KCH 250			NED	шт.	1,00		
		Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
		Фильтр карманный круглый (корпус) KFP 250			NED	шт.	2,00		
		Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F7			NED	шт.	1,00		
		Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F9			NED	шт.	1,00		
		Воздухонагреватель водяной KWH 250/2			NED	шт.	1,00		
		Шумоглушитель KNK 250/6			NED	шт.	2,00		
		Вентилятор KVR 250/1			NED	шт.	1,00		
		Хомут соединительный HTK 250			NED	шт.	2,00		
		Кронштейн крепления вентилятора KKV 250			NED	шт.	1,00		
		КИПиА							
		Блок управления ACW ZE-10 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
		Термостат 1 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
		Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
		Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
		Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
		Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
		Датчик температуры воды накладной WTN-3			NED	шт.	1,00		
		Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	3,00		
		Привод PFF 03/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
		П10 (L=1835 м3/ч, Pс=200 Па)							
		Оборудование							
		Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM			NED	шт.	1,00		
		Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4			NED	шт.	1,00		
		Заслонка CHR 50-30			NED	шт.	1,00		
		Вставка гибкая FH 50-30			NED	шт.	2,00		
		Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM			NED	шт.	1,00		
		Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7			NED	шт.	1,00		
		Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
		Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD			NED	шт.	2,00		
		Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1х30			NED	шт.	1,00		
		КИПиА							
		Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
		Смесительный узел SMEX 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
		Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
		Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
		Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
		Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
		Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
		Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
		Блок управления ACW ZE-1R0 ED/N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
		Н10.1 (Доводчик) (L=155 м3/ч, Pс=50 Па)							
		Оборудование							
		Воздухонагреватель электрический KEA 125/1,5			NED	шт.	1,00		
		КИПиА							
		Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
		Блок управления дополнительным нагревателем ACE-ZE-E3			NED	шт.	1,00		
		B2.1 (L=480 м3/ч, Pс=200 Па)							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	B2.2 (L=375 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B2.3 (L=40 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.1 (L=480 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.2 (L=120 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.3 (L=60 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.4 (L=110 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.5 (L=420 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00										
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00										
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00										
	ВЗ.11 (L=200 м3/ч, Pс=200 Па)															
	Оборудование															
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00										
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00										
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00										
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00										
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00										
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00										
	КИПиА															
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00										
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00										
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00										
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00										
	ВЗ.12 (L=200 м3/ч, Pс=200 Па)															
	Оборудование															
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00										
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00										
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00										
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00										
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00										
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00										
	КИПиА															
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00										
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00										
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00										
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00										
	ВЗ.13 (L=200 м3/ч, Pс=200 Па)															
	Оборудование															
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00										
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00										
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00										
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00										
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00										
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00										
	КИПиА															
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00										
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00										
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00										
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00										
	ВЗ.14 (L=600 м3/ч, Pс=200 Па)															
	Оборудование															
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00										
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00										
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00										
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00										
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00										
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00										
																Лист
																9
									Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.15 (L=600 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.16 (L=600 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.17 (L=600 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B4.1 (L=585 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая КСН 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод РР			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора ККV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B4.6 (L=185 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 125/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 125/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 125			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая КСН 125			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод РР			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора ККV 125			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B4.12 (L=500 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая КСН 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод РР			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора ККV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B4.13 (L=200 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая КСН 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод РР			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора ККV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B4.14 (L=200 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B5 (L=4500 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая FH 60-35			NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1х30			NED	шт.	1,00		
	Пустая секция под заслонку LITENED 60-35 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 60-35			NED	шт.	1,00		
	Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение			NED	шт.	3,00		
	Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 60-35 M Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B6.1 (L=4000 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая FH 60-35			NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1х30			NED	шт.	1,00		
	Пустая секция под заслонку LITENED 60-35 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 60-35			NED	шт.	1,00		
	Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение			NED	шт.	3,00		
	Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 60-35 M Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B6.2 (L=30 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)				NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200				NED	шт.	1,00		
	B7 (L=1000 м3/ч, Pс=150 Па)								
	Оборудование								
	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD				NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая FH 40-20				NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 40-20 G1 22-0,37х30				NED	шт.	1,00		
	Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение				NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 40-20				NED	шт.	1,00		
	Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение				NED	шт.	3,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение				NED	шт.	1,00		
	КИПиА								
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0				NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				NED	шт.	1,00		
	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				NED	шт.	1,00		
	B8.1 (L=1680 м3/ч, Pс=200 Па)								
	Оборудование								
	Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD				NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая FH 50-25				NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 50-25 G1 25-0,55х30				NED	шт.	1,00		
	Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение				NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 50-25				NED	шт.	1,00		
	Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение				NED	шт.	3,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение				NED	шт.	1,00		
	КИПиА								
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0				NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				NED	шт.	1,00		
	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)				NED	шт.	1,00		
	B8.2 (L=75 м3/ч, Pс=150 Па)								
	Оборудование								
	Шумоглушитель KNK 100/6				NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1				NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100				NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100				NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP				NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100				NED	шт.	1,00		
	КИПиА								
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10				NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5				NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)				NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200				NED	шт.	1,00		
	B8.3 (L=415 м3/ч, Pс=200 Па)								
	Оборудование								
	Шумоглушитель KNK 160/6				NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1				NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160				NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160				NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP				NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160				NED	шт.	1,00		
	КИПиА								

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B8.4 (L=60 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B9.1 (L=270 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B9.2 (L=135 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B10 (L=1835 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая FH 50-25			NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55x30			NED	шт.	1,00		
	Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 50-25			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение			NED	шт.	3,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B11.1 (L=600 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B11.2 (L=495 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B11.3 (L=450 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B11.4 (L=450 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B12.1 (L=120 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (длд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B12.2 (L=585 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (длд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B12.3 (L=95 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (длд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B12.4 (L=140 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 125/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 125/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 125			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 125			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 125			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 125			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (длд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B12.5 (L=120 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (длд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B12.6 (L=100 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (длд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B12.7 (L=95 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (длд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B12.8 (L=75 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (длд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	ПД4 (L=380 м3/ч, Pс=230 Па)							
	Оборудование							
	Вставка гибкая FH 40-20-T4			NED	шт.	1,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Крыша LITENED 40-20 L=600мм Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37x30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V0,55-RB			NED	шт.	1,00		
	B4.11 (L=7710 м3/ч, Pс=500 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор VTR-GT-50H-2,2x15-HF L0-Y2			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая VGKR-T1-500 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Кожух двигателя KGD-500 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-6) (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Клапан защитный CZR-500 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-3R0			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В			NED	шт.	1,00		
	ВД1.1, ВД1.2, ВД2.1, ВД2.2, ВД2.3 (L=8600 м3/ч, Pс=400 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор VTR-DU-400-71F-2,2x10-HF L0-Y2			NED	шт.	5,00		
	Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1)			NED	шт.	5,00		
	Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1)			NED	шт.	5,00		
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1)			NED	шт.	5,00		
	Клапан защитный CZR-710 (ТИП1)			NED	шт.	5,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V2,2-CR			NED	шт.	5,00		
	ВД3 (L=23600 м3/ч, Pс=350 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор VTR-DU-400-71F-7,5x15-HF L0-Y2			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Клапан защитный CZR-710 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V7.5-CR			NED	шт.	1,00		
	ВД7.1, ВД7.2 (L=25000 м3/ч, Рс=500 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор VTR-DU-400-71H-11x15-HF L0-Y2			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1)			NED	шт.	2,00		
	Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1)			NED	шт.	2,00		
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1)			NED	шт.	2,00		
	Клапан защитный CZR-710 (ТИП1)			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V11-CR			NED	шт.	2,00		
	ВД8 (L=27900 м3/ч, Рс=500 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор VTR-DU-400-90H-11x10-HF L0-Y2			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая VGKR-T4-900 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Кожух двигателя KGD-900 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-9) (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Клапан защитный CZR-900 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V11-CR			NED	шт.	1,00		
	ПД1, ПД2.1, ПД3 (L=8700 м3/ч, Рс=400 Па)							
	Оборудование							
	Вставка гибкая BINС-T4-500			NED	шт.	3,00		
	Козырёк защитный VPN-500			NED	шт.	3,00		
	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 50-2,2x30			NED	шт.	3,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-RB			NED	шт.	3,00		
	ПД2.2 (L=4350 м3/ч, Рс=400 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 40-1,5x30			NED	шт.	1,00		
	Козырёк защитный VPN-400			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая BINС-T4-400			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-RB			NED	шт.	1,00		
	ПД5, ПД6 (L=15300 м3/ч, Рс=200 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 56-3x30			NED	шт.	2,00		
	Козырёк защитный VPN-560			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая BINС-T4-560			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-RB			NED	шт.	2,00		
	ПД7 (L=28300 м3/ч, Рс=400 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 63-11x30			NED	шт.	1,00		
	Козырёк защитный VPN-630			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая BINС-T4-630			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V11-RB			NED	шт.	1,00		
	ПД8 (L=13600 м3/ч, Pс=400 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 50-4х30			NED	шт.	1,00		
	Козырёк защитный VPN-500			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая BINС-T4-500			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V4-RB			NED	шт.	1,00		
	ВЕНТИЛЯЦИЯ							
	Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали							
	Воздуховод из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм класс воздуховодов "П"	200		Россия	м	50		
	Фасонные из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм			Россия	м2	10		
	Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали							
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	100		Россия	м	293		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	125		Россия	м	101		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	160		Россия	м	190		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	200		Россия	м	223		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	250		Россия	м	78		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	600x400		Россия	м	47		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	150x150		Россия	м	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	200x200		Россия	м	12		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	250x250		Россия	м	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	300x200		Россия	м	27		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	300x300		Россия	м	4		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	350x200		Россия	м	65		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	350x250		Россия	м	29		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	400x200		Россия	м	25		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	400x250		Россия	м	123		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	400x300		Россия	м	34		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	400x400		Россия	м	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	450x250		Россия	м	4		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	500x200		Россия	м	9		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	500x250		Россия	м	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	500x300		Россия	м	28		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	500x400		Россия	м	6		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	500x450		Россия	м	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	500x500		Россия	м	9		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	550x250		Россия	м	9		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	600x200		Россия	м	49		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	600x300		Россия	м	16		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	600x350		Россия	м	18		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	600x400		Россия	м	19		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	700x400		Россия	м	11		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	800x300		Россия	м	57		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	800x500		Россия	м	13		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	800x600		Россия	м	9		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	900x500		Россия	м	62		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	1000x500		Россия	м	11		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	1000x1000		Россия	м	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Настенная решетка	АДН-150х150		Арктос	шт	5		
	Настенная решетка	АДН-200х200		Арктос	шт	5		
	Настенная решетка	АДН-300х200		Арктос	шт	7		
	Настенная решетка	АДН-300х300		Арктос	шт	1		
	Настенная решетка	АДН-400х200		Арктос	шт	9		
	Настенная решетка	АДН-500х100		Арктос	шт	8		
	Настенная решетка	АДН-500х200		Арктос	шт	6		
	Настенная решетка	АДН-500х300		Арктос	шт	12		
	Настенная решетка	АДН-600х200		Арктос	шт	1		
	Настенная решетка	АДН-1000х200		Арктос	шт	8		
	Дефлектор крышный	ДЗ15.00.000 630		Россия	шт	21		
	Устройства расхода воздуха							
	Клапан расхода воздуха	100		Россия	шт	88		
	Клапан расхода воздуха	125		Россия	шт	13		
	Клапан расхода воздуха	160		Россия	шт	8		
	Клапан расхода воздуха	200		Россия	шт	52		
	Клапан расхода воздуха	250		Россия	шт	6		
	Клапан расхода воздуха	250х100		Россия	шт	1		
	Клапан расхода воздуха	300х200		Россия	шт	4		
	Клапан расхода воздуха	400х200		Россия	шт	6		
	Клапан расхода воздуха	500х100		Россия	шт	3		
	Клапан расхода воздуха	500х200		Россия	шт	3		
	Клапан расхода воздуха	500х300		Россия	шт	4		
	Клапан расхода воздуха	1000х200		Россия	шт	8		
	Клапан расхода воздуха	150х150		Россия	шт	5		
	Клапан расхода воздуха	200х200		Россия	шт	2		
	Клапан расхода воздуха	300х100		Россия	шт	1		
	Клапан расхода воздуха	300х200		Россия	шт	3		
	Клапан расхода воздуха	300х300		Россия	шт	1		
	Клапан расхода воздуха	400х200		Россия	шт	3		
	Клапан расхода воздуха	400х300		Россия	шт	2		
	Клапан расхода воздуха	500х100		Россия	шт	3		
	Клапан расхода воздуха	500х200		Россия	шт	3		
	Клапан расхода воздуха	500х300		Россия	шт	8		
	Противопожарные устройства							
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	100		NED	шт	41		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	125		NED	шт	14		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	160		NED	шт	26		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	200		NED	шт	43		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	250		NED	шт	13		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	150х150		NED	шт	5		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	200х200		NED	шт	3		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	250х250		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	300х200		NED	шт	6		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	300х300		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	350х200		NED	шт	5		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	350х250		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	350х250		NED	шт	4		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400х200		NED	шт	6		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400х250		NED	шт	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400x250		NED	шт	6		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400x300		NED	шт	4		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400x400		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	500x200		NED	шт	3		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	500x300		NED	шт	4		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	500x500		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	550x250		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	600x200		NED	шт	2		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	600x350		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	600x400		NED	шт	5		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	800x300		NED	шт	4		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	900x500		NED	шт	4		
	Изоляция							
	Огнезащитная излояция EI 60	ОБМ-5Ф (ОБМ-ВЕНТ)		Микизол	м2	1800		
	Материалы							
	Окожушка воздуховодов листовым алюминием толщиной 0,55 мм			Россия	м2	600		
	ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА							
	Воздуховоды и фасонные изделия							
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	150x150		Россия	м	75		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	500x400		Россия	м	55		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	600x500		Россия	м	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	630		Россия	м	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	700x700		Россия	м	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	800x300		Россия	м	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	800x400		Россия	м	45		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	800x500		Россия	м	30		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1000x300		Россия	м	70		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1000x400		Россия	м	40		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1000x600		Россия	м	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1200x500		Россия	м	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1200x600		Россия	м	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1400x300		Россия	м	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1500x400		Россия	м	10		
	Фасонные изделия из черной стали толщиной 1 мм			Россия	м2	250		
	Противопожарные устройства							
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	300x300		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	500x400		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	600x500		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	700x700		NED	шт	2		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x500		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x500		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1000x300		NED	шт	2		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1000x400		NED	шт	7		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1200x500		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1200x600		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1400x300		NED	шт	13		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1500x400		NED	шт	2		
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	150x150		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	500x400		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x400		NED	шт	5		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800х500		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1000х400		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1200х500		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1500х400		NED	шт	2		
	Клапан избыточного давления	КИД 1000х600		Россия	шт	2		
	Изоляция							
	Огнезащитная изоляция EI 60	ОБМ-5Ф (ОБМ-ВЕНТ)		Микизол	м2	1500		
	Окожушка воздухопроводов листовым алюминием толщиной 0,55 мм			Россия	м2	400		
	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ							
	Воздушная завеса в комплекте с кронштейном и пультом управления	КЭВ-12П2023Е		Тепломаш	шт.	5		
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК							
	Трубопроводы							
	Труба стальная водогазопроводная Ду20	ГОСТ 3262-75			м	35		
	Труба стальная водогазопроводная Ду25	ГОСТ 3262-75			м	35		
	Труба стальная водогазопроводная Ду32	ГОСТ 3262-75			м	230		
	Труба стальная водогазопроводная Ду40	ГОСТ 3262-75			м	35		
	Труба стальная водогазопроводная Ду50	ГОСТ 3262-75			м	130		
	Труба электросварная электросварная Ду65	ГОСТ 10704-91			м	40		
	Труба электросварная электросварная Ду80	ГОСТ 10704-91			м	110		
	Труба электросварная электросварная Ду100	ГОСТ 10704-91			м	180		
	Труба электросварная электросварная Ду125	ГОСТ 10704-91			м	15		
	Изоляция							
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø22 мм	K-Flex ST 13x028			м	35		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø32 мм	K-Flex ST 13x032			м	35		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø42 мм	K-Flex ST 13x042			м	230		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø48 мм	K-Flex ST 13x048			м	35		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø60 мм	K-Flex ST 13x060			м	130		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø76 мм	K-Flex ST 13x076			м	40		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø89 мм	K-Flex ST 13x089			м	110		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø108 мм	K-Flex ST 13x108			м	180		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø133 мм	K-Flex ST 13x133			м	15		
	Узел подключения к ИТП							
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду125		Ридан	шт.	2		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел установки воздухоотводчиков							
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Узел гребенки теплоснабжения №1							
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду20		Ридан	шт.	2		
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду25		Ридан	шт.	2		
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду32		Ридан	шт.	4		
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду40		Ридан	шт.	2		
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду50		Ридан	шт.	2		
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду65		Ридан	шт.	2		
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду100		Ридан	шт.	2		
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду20		Ридан	шт.	1		
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду25		Ридан	шт.	1		
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду32		Ридан	шт.	2		
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду40		Ридан	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду50		Ридан	шт.	1		
	Балансировочный клапан фланцевый	Ду65		Ридан	шт.	1		
	Термоманометр	31120181		Wika	шт.	16		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	16		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел гребенки теплоснабжения №2							
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду32		Ридан	шт.	8		
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду50		Ридан	шт.	4		
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду80		Ридан	шт.	2		
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду32		Ридан	шт.	4		
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду50		Ридан	шт.	2		
	Термоманометр	31120181		Wika	шт.	14		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	14		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П1.1							
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду50		Ридан	шт.	2		
	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный	Ду50		Ридан	шт.	1		
	Клапан регулирующий ручной латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Клапан обратный муфтовый латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П1.2							
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду50		Ридан	шт.	2		
	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный	Ду50		Ридан	шт.	1		
	Клапан регулирующий ручной латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Клапан обратный муфтовый латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П2.1							
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П2.2							
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П3.1							
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду32		Ридан	шт.	2		
	Фильтр сетчатый муфтовый чугунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Клапан регулирующий ручной латунный	Ду20		Ридан	шт.	1		
	Клапан обратный муфтовый латунный	Ду20		Ридан	шт.	1		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П4							
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду65		Ридан	шт.	2		
	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный	Ду65		Ридан	шт.	1		
	Клапан регулирующий ручной латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Клапан обратный муфтовый латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П5							
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду50		Ридан	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный	Ду50		Ридан	шт.	1		
	Клапан регулирующий ручной латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Клапан обратный муфтовый латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П6							
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду40		Ридан	шт.	2		
	Фильтр сетчатый муфтовый чугунный	Ду40		Ридан	шт.	1		
	Клапан регулирующий ручной латунный	Ду25		Ридан	шт.	1		
	Клапан обратный муфтовый латунный	Ду25		Ридан	шт.	1		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П7							
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П8							
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П9							
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П10							
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ОБЪЕМЕ 100% ОТ МОНТАЖА							

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Отвод прямоугольного воздуховода 600х300-600х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход прямоугольного сечения 520х520-600х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
В4.1								
	Вентилятор вытяжной крышный	VRK 90/56-4D		NED	шт.	1	77	
	Стакан монтажный с шумоглушением	KPN-S-90		NED	шт.	1	106	
	Клапан обратный для крышного вентилятора	TOS 90		NED	шт.	1	16	
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,E160,Dn125	PPK-2K-Dn125-O-S220-X-F		NED	шт.	1		
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,E160,Dn250	PPK-2K-Dn250-O-S220-X-F		NED	шт.	1		
	Диффузор потолочный	ДПУ-М 125		Арктос	шт.	1		
	Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод			«Арктос»	шт.	20		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø125	ГОСТ 14918-2020			м.	0.3		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160	ГОСТ 14918-2020			м.	15.6		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø250	ГОСТ 14918-2020			м.	3.1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 300х200	ГОСТ 14918-2020			м.	3.8		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 400х300	ГОСТ 14918-2020			м.	3.6		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 500х300	ГОСТ 14918-2020			м.	7		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 600х400	ГОСТ 14918-2020			м.	0.9		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 600х600	ГОСТ 14918-2020			м.	1.3		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø125	ГОСТ 14918-2020			м.	2.4		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø160	ГОСТ 14918-2020			м.	28.8		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø200	ГОСТ 14918-2020			м.	8.3		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø250	ГОСТ 14918-2020			м.	19		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø315	ГОСТ 14918-2020			м.	0.5		
	Гибкий воздуховод Ø125.00000000000001				м.	0.6		
	Гибкий воздуховод Ø160				м.	1.8		
	Врезка круглая Ф160-Ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Врезка круглая Ф160-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	3		
	Врезка круглая Ф200-Ф200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Врезка круглая Ф315-Ф315, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Врезка прямоугольная 500х300-500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Врезка прямоугольная 600х600-600х600, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка круглая Ф250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка прямоугольная 600х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм	ОБМ-ВЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м²	60.1		
	Отвод круглого воздуховода Ф125-Ф125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод круглого воздуховода Ф160-Ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 22	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод круглого воздуховода Ф160-Ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	15		
						ОБ.СО		Лист
								4

Согласовано		
Инв. № подл.		
Подп. и дата		
Взам. инв. №		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 160$ – $\Phi 160$, класс герметичности А, толщина стенки 0,6, угол 90	ГОСТ 14918–2020			шт.	3		
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 200$ – $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0,8, угол 90	ГОСТ 14918–2020			шт.	7		
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 250$ – $\Phi 250$, класс герметичности В, толщина стенки 0,8, угол 90	ГОСТ 14918–2020			шт.	3		
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 250$ – $\Phi 250$, класс герметичности А, толщина стенки 0,6, угол 90	ГОСТ 14918–2020			шт.	1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 500х300–500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0,8, угол 45	ГОСТ 14918–2020			шт.	2		
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200– $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918–2020			шт.	1		
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 600х400– $\Phi 250$, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918–2020			шт.	1		
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение $\Phi 200$ –160х160, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918–2020			шт.	2		
	Переход круглого сечения $\Phi 250$ – $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918–2020			м ²	1		
	Переход круглого сечения $\Phi 315$ – $\Phi 250$, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918–2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 400х300–300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918–2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 500х300–400х300, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918–2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х800–600х600, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918–2020			м ²	1		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 160$ – $\Phi 160$ – $\Phi 125$, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918–2020			шт.	1		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 160$ – $\Phi 160$ – $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918–2020			шт.	3		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 200$ – $\Phi 200$ – $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918–2020			шт.	1		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 250$ – $\Phi 250$ – $\Phi 125$, класс герметичности А, толщина стенки 0,6	ГОСТ 14918–2020			шт.	1		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 250$ – $\Phi 250$ – $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918–2020			шт.	4		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОВ.СО		Лист
								5

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 100$ – $\Phi 100$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 100$ – $\Phi 100$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
B5								
	Вентилятор вытяжной крышный	VRK 56/40-4D		NED	шт.	1	30.8	
	Стакан монтажный с шумоглушением	KPN-S-56		NED	шт.	1	57	
	Клапан обратный для крышного вентилятора	TOS 56		NED	шт.	1	8	
	Дроссель клапан для круглых каналов	DK-Dn 125		NED	шт.	20		
	Клапан противопожарный „нормально-открытый, EI60, Dn125	PPK-2K-Dn125-O-S220-X-F		NED	шт.	3		
	Диффузор потолочный	ДПУ-М 125		Арктос	шт.	20		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6, класс герметичности А, $\varnothing 125$	ГОСТ 14918-2020			м.	20.2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6, класс герметичности А, $\varnothing 160$	ГОСТ 14918-2020			м.	0.4		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6, класс герметичности А, $\varnothing 200$	ГОСТ 14918-2020			м.	0.3		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7, класс герметичности А, 300х200	ГОСТ 14918-2020			м.	5.4		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8, класс герметичности В, 300х200	ГОСТ 14918-2020			м.	5.5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8, класс герметичности В, 300х300	ГОСТ 14918-2020			м.	2.5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8, класс герметичности В, $\varnothing 125$	ГОСТ 14918-2020			м.	8.6		
	Воздуховод из черной стали, толщина стенки 1.5, класс герметичности А, $\varnothing 125$	ГОСТ 19903-2015			м.	0		
	Врезка круглая $\Phi 125$ – $\Phi 125$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	5		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		РЕТЕРМА	м ²	12		
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 125$ – $\Phi 125$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	6		
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 125$ – $\Phi 125$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	5		
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 125$ – $\Phi 125$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	12		
	Отвод прямоугольного воздуховода 200х300–200х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 300х200–300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200– $\Phi 125$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200– $\Phi 200$, класс герметичности А, толщина стенки 0.7	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход круглого сечения $\Phi 160$ – $\Phi 125$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход круглого сечения $\Phi 200$ – $\Phi 160$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 300х300–300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 450х450–300х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 125$ – $\Phi 125$ – $\Phi 125$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 125$ – $\Phi 125$ – $\Phi 125$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	10		
						ОВ.СО		
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
						7		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Тройник круглого воздуховода Φ160-Φ160-Φ125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Тройник круглого воздуховода Φ200-Φ200-Φ125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Тройник прямоугольного воздуховода 300х200-300х200-300х200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
B6								
	Вентилятор канальный B6 250-220В, L=620 м3/ч, Р=0 Па, N=0.2 кВт	KVR 250			шт.	1		
	Дроссель клапан для прямоугольных каналов	ДК-200х300		NED	шт.	2		
	Клапан обратный	KON-200		NED	шт.	1		
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn250	PPK-2K-Dn250-O-S220-X-F		NED	шт.	1		
	Шумоглушитель круглый Φ200, L=900 мм	KNK-200-900		NED	шт.	1		
	Приточно вытяжная решетка	AMH 300х200			шт.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø250	ГОСТ 14918-2020			м.	2.3		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 200х300	ГОСТ 14918-2020			м.	0.4		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø250	ГОСТ 14918-2020			м.	7.9		
	Врезка прямоугольная 200х300-200х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Заглушка круглая Φ250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м²	6.1		
	Отвод круглого воздуховода Φ250-Φ250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
B7.1								
	Вентилятор канальный B7.1 100-220В, L=100 м3/ч, Р=0 Па, N=0.1 кВт	KVR 100			шт.	1		
	Клапан обратный	KON-100		NED	шт.	1		
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn100	PPK-2K-Dn100-O-S220-X-F		NED	шт.	1		
	Приточно вытяжная решетка	AMH 200х100			шт.	1		
	Сетка	Сетка			шт.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200х100	ГОСТ 14918-2020			м.	0.1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	2.2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	10.1		
	Врезка прямоугольная 200х100-200х100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка круглая Φ100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м²	3.5		
	Отвод круглого воздуховода Φ100-Φ100, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
						ОБ.СО		Лист
								8
						Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 100$ – $\Phi 100$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 100$ – $\Phi 100$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
B7.2								
	Вентилятор канальный B7.2 100–220В, L=100 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт	KVR 100			шт.	1		
	Клапан обратный	KON-100		NED	шт.	1		
	Приточно вытяжная решетка	AMH 200x100			шт.	1		
	Сетка	Сетка			шт.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x100	ГОСТ 14918-2020			м.	0		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	1		
	Врезка прямоугольная 200x100–200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка круглая $\Phi 100$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
B8								
	Вентилятор канальный B8 250–220В, L=620 м3/ч, P=0 Па, N=0.2 кВт	KVR 250			шт.	1		
	Клапан обратный	KON-200		NED	шт.	1		
	Приточно вытяжная решетка	AMH 200x100			шт.	4		
	Сетка	РОН-110-Ø250		ООО "ВЕЗА"	шт.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x100	ГОСТ 14918-2020			м.	0.7		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø200	ГОСТ 14918-2020			м.	12.3		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø250	ГОСТ 14918-2020			м.	3.8		
	Врезка прямоугольная 200x100–200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	4		
	Заглушка круглая $\Phi 200$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход круглого сечения $\Phi 250$ – $\Phi 200$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
B9								
	Вентилятор канальный B9 100–220В, L=100 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт	KVR 100			шт.	1		
	Клапан обратный	KON-100		NED	шт.	1		
	Приточно вытяжная решетка	AMH 200x100			шт.	1		
	Сетка	Сетка			шт.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x100	ГОСТ 14918-2020			м.	0		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	1		
	Врезка прямоугольная 200x100–200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка круглая $\Phi 100$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
B10								
	Вентилятор канальный B1 100–220В, L=60 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт	KVR 100			шт.	1		
	Дроссель клапан для круглых каналов	ДК–Dn 100		NED	шт.	2		
	Клапан обратный	KON-100		NED	шт.	1		
	Шумоглушитель круглый $\Phi 100$, L=900 мм	KNK-100-900		NED	шт.	1		
	Диффузор потолочный	ДПУ–М 100		Арктос	шт.	2		
	Сетка	Сетка			шт.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	2.8		
					Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата			Лист
					ОБ.СО			9

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 100$ – $\Phi 100$, класс герметичности А, толщина стенки 0,6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 100$ – $\Phi 100$ – $\Phi 100$, класс герметичности А, толщина стенки 0,6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
B11								
	Вентилятор канальный В1 100-220В, L=50 м3/ч, Р=0 Па, N=0.1 кВт	KVR 100			шт.	1		
	Клапан обратный	KON-100		NED	шт.	1		
	Шумоглушитель круглый $\Phi 100$, L=900 мм	KNK-100-900		NED	шт.	1		
	Диффузор потолочный	ДПУ-М 100		Арктос	шт.	1		
	Сетка	Сетка			шт.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0,6,класс герметичности А, $\varnothing 100$	ГОСТ 14918-2020			м.	0.7		
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 100$ – $\Phi 100$, класс герметичности А, толщина стенки 0,6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
DB1								
	Вентилятор крышный дымоудаления с выбросом вверх	VDNV-DU400-90F-7.5x10-HF- Y1		NED	шт.	1		
	Стакан монтажный MSN-U	MSN-U-900		NED	шт.	1	102.7	
	Клапан противопожарный,,дымовой,EI60,800x500	PPK-2D-800x500-MB220-V-S-800x500-O-S220-X		NED	шт.	1		
	Приточно вытяжная решетка	РОН-110 800x500			шт.	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0,8,класс герметичности В, 600x400	ГОСТ 14918-2020			м.	8.4		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0,8,класс герметичности В, 800x500	ГОСТ 14918-2020			м.	3.4		
	Врезка прямоугольная 600x400-600x400, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Врезка прямоугольная 800x500-800x500, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка прямоугольная 600x400, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Заглушка прямоугольная 800x500, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-БЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-БЕНТ 30		PETERMA	м ²	24.4		
	Переход прямоугольного сечения 800x500-600x400, класс герметичности В, толщина стенки 0,8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
DB2								
	Вентилятор крышный дымоудаления с выбросом вверх	VDNV-DU400-80H-18.5x15-HF- Y1		NED	шт.	1		
	Стакан монтажный MSN-U	MSN-U-800		NED	шт.	1	90.3	
	Клапан противопожарный,,дымовой,EI60,900x700	PPK-2D-900x700-MB220-V-S-900x700-O-S220-X		NED	шт.	1		
	Приточно вытяжная решетка	РОН-110 900x700			шт.	1		
	Воздуховод из черной стали, толщина стенки 1,5,класс герметичности В, 900x700	ГОСТ 19903-2015			м.	6.7		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-БЕНТ 45 с пределом огнестойкости EI45, толщиной 10 мм.	ОБМ-БЕНТ 45		PETERMA	м ²	20.2		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	Об.сч	
				№ док.	Подп.	Дата	10	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Переход прямоугольного сечения 1100х1100-900х700, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
ДП1								
	Вентилятор осевой крышный (без крыши)	VOP 50-3.0х30-У1		NED	шт.	1	40	
	Комплект крыши	Комплект крыши для VOP-N 50		NED	шт.	1	5.97	
	Плита опорная	SPN-500		NED	шт.	1	4.66	
	Стакан монтажный утепленный	MSN-U-450		NED	шт.	1	38.7	
	Клапан обратный для крышного вентилятора	RVN-A-500		NED	шт.	1	10.8	
	Клапан противопожарный, нормально-закрытый, EI60, 500х700	PPK-2-500х700-Z-S220-X		NED	шт.	1		
	Приточно вытяжная решетка	POH-110 500х700			шт.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8, класс герметичности В, 500х700	ГОСТ 14918-2020			м.	0		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8, класс герметичности В, 700х500	ГОСТ 14918-2020			м.	5.5		
	Врезка прямоугольная 700х500-700х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка прямоугольная 700х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-БЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-БЕНТ 30		PETERMA	м²	12.6		
	Переход прямоугольного сечения 700х500-550х550, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
ДПЕ2								
	Клапан воздушный	ГЕРМИК-С-800х800-1*а-2-УХЛ2-К		NED	шт.	1		
	Приточно вытяжная решетка				шт.	2		
К1								
	Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1		
	Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38	
	Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	1.3		
	Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	1.2		
	Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2.1		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	1.3		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ø9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	1.2		
К2								
	Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1		
	Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38	
	Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.8		
	Труба медная ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9		
	Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	2.8		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ø12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	2.9		
К3								
	Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1		
	Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38	
	Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	4.8		
	Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	4.7		
	Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2.5		
	Тройник из полипропилена равнопроходной, PN10, DN20	ГОСТ 32415-2013			шт.	1	0,021	
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	4.8		
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
			ОБ.СО					Лист
								11

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	4.7		
K4								
	Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1		
	Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38	
	Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	5		
	Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	4.9		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	5		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	4.9		
K5								
	Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1		
	Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38	
	Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	11.9		
	Труба медная ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	11.9		
	Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	10.8		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	11.9		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	11.9		
K6								
	Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1		
	Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38	
	Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2		
	Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	1.9		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	2		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	1.9		
K7								
	Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1		
	Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38	
	Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	12.4		
	Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	12.3		
	Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	4.6		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	12.4		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	12.3		
K8								
	Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1		
	Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38	
	Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	8.3		
	Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	8.3		
	Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	0.6		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	8.3		
								Изм.
								Кол.уч.
								Лист
								№ док.
								Подп.
								Дата
								ОБ.СО
								12

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	8.3		
			K10								
				Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1		
				Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38	
				Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9		
				Труба медная ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.8		
				Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	2.9		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	2.8		
			K11								
				Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1		
				Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38	
				Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3.6		
				Труба медная ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3.4		
				Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3.6		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	3.4		
			K12								
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1		
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38	
				Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3		
				Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9		
				Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	2.9		
			K13								
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1		
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38	
				Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	12.3		
				Труба медная ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	12.2		
				Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	7.5		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	12.3		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	12.2		
			K14								
				Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1		
				Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38	
				Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3		
				Труба медная ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9		
				Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3		
			ОБ.СО								Лист
											13
			Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
32	Электрический конвектор эксп 2 –1,5–1/230 (IP54)	эксп 2 –1,5–1/230 (IP54)		Россия	шт	5		
П1								
	Компрессорно-конденсаторный блок	NSK 085D		NED	шт.	1	507	
	Вентиляционная установка П1, L=11200 м3/ч, P=400 Па, N=5.5 кВт в составе с:	AIRNED-M7		NED	шт.	1		
	-Секция вентилятора			NED	шт.	1		
	-Секция нагревателя			NED	шт.	1		
	-Секция охладителя			NED	шт.	1		
	-Секция фильтра			NED	шт.	2		
	-Секция воздушной заслонки			NED	шт.	1		
	-Секция шумоглушителя			NED	шт.	1		
	-Секция соединителя 1070х770			NED	шт.	1		
	-Секция соединителя 1070х1270			NED	шт.	1		
	-Секция пустая			NED	шт.	1		
	Клапан противопожарный „нормально-открытый, Е160, 1000х800	PPK-2-1000х800-0-S220-X		NED	шт.	1		
	Воздухораспределитель сопловый 1СДК 200	ЗСДК 200		Арктос	шт.	8	6.4	
	Приточно вытяжная решетка	AMP 1000х500			шт.	4		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 700х400	ГОСТ 14918-2020			м.	8.2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 700х500	ГОСТ 14918-2020			м.	5.2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 800х500	ГОСТ 14918-2020			м.	5.5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 800х600	ГОСТ 14918-2020			м.	5.3		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 900х600	ГОСТ 14918-2020			м.	5.4		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 1000х700	ГОСТ 14918-2020			м.	5.1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 1000х800	ГОСТ 14918-2020			м.	20.6		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø400	ГОСТ 14918-2020			м.	19.8		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 1070х770	ГОСТ 14918-2020			м.	0.4		
	Труба медная Ø15.9 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	51.8		
	Труба медная Ø34.9 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	51.3		
	Врезка круглая Ф400-Ф400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	8		
	Заглушка прямоугольная 700х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод круглого воздуховода Ф400-Ф400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	8		
	Отвод прямоугольного воздуховода 800х1000-800х1000, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 1000х800-1000х800, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход прямоугольного сечения 700х500-700х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х500-700х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х600-800х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 900х600-800х600, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
						ОВ.СО		Лист
								15
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Переход прямоугольного сечения 1000х700-900х600, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
	Переход прямоугольного сечения 1000х800-1000х700, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
	Переход прямоугольного сечения 1070х1270-1000х800, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
	Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм.	РЧ-ФЛЕКС ВЕНТ СК		ПЕТЕРМА	м²	180		
	Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм.	ЭКРОЛЛ KB-50 ФА		ПЕТЕРМА	м²	1.5		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф15.9	K-flex ST		K-Flex	м.	51.8		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф34.9	K-flex ST		K-Flex	м.	51.3		
П2								
	Компрессорно-конденсаторный блок	NSK 085D		NED	шт.	1	507	
	Вентиляционная установка П2, L=11200 м3/ч, P=400 Па, N=5.5 кВт в составе с:	AIRNED-M7		NED	шт.	1		
	-Секция вентилятора			NED	шт.	1		
	-Секция нагревателя			NED	шт.	1		
	-Секция охладителя			NED	шт.	1		
	-Секция фильтра			NED	шт.	2		
	-Секция воздушной заслонки			NED	шт.	1		
	-Секция шумоглушителя			NED	шт.	1		
	-Секция соединителя 1070х770			NED	шт.	1		
	-Секция соединителя 1070х1270			NED	шт.	1		
	-Секция пустая			NED	шт.	1		
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,E160,1000х800	PPK-2-1000х800-0-S220-X		NED	шт.	1		
	Воздухораспределитель сопловый 1СДК 200	ЗСДК 200		Арктос	шт.	8	6.4	
	Приточно вытяжная решетка				шт.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 700х400	ГОСТ 14918-2020			м.	8.2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 700х500	ГОСТ 14918-2020			м.	5.2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 800х500	ГОСТ 14918-2020			м.	5.5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 800х600	ГОСТ 14918-2020			м.	5.3		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 900х600	ГОСТ 14918-2020			м.	5.4		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 1000х700	ГОСТ 14918-2020			м.	5.1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 1000х800	ГОСТ 14918-2020			м.	28.1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø400	ГОСТ 14918-2020			м.	14		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 1070х770	ГОСТ 14918-2020			м.	0.2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 1200х1000	ГОСТ 14918-2020			м.	1.1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 1500х2000	ГОСТ 14918-2020			м.	0.8		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 2000х1500	ГОСТ 14918-2020			м.	0.3		
	Труба медная Ø15.9 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	42.5		
	Труба медная Ø34.9 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	43.5		
	Врезка круглая Ф400-Ф400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	8		
	Врезка прямоугольная 770х1070-770х1070, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка прямоугольная 700х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	Об.сО	
				№ док.	Подп.	Дата		
								16

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Заглушка прямоугольная 1200х1000, класс герметичности В, толщина стенки 0.9	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод круглого воздуховода Ф400-Ф400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	8		
	Отвод прямоугольного воздуховода 800х1000-800х1000, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 1000х800-1000х800, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 2000х1500-2000х1500, класс герметичности В, толщина стенки 0.9, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход прямоугольного сечения 700х500-700х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х500-700х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х600-800х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
	Переход прямоугольного сечения 900х600-800х600, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
	Переход прямоугольного сечения 1000х700-900х600, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
	Переход прямоугольного сечения 1000х800-1000х700, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
	Переход прямоугольного сечения 1070х1270-1000х800, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
	Переход прямоугольного сечения 2000х1500-1200х1000, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
	Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм.	РЧ-ФЛЕКС ВЕНТ СК		РЕТЕРМА	м²	197.1		
	Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм.	ЭКРОЛЛ KB-50 ФА		РЕТЕРМА	м²	12.8		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф15.9	K-flex ST		K-Flex	м.	42.5		
						ОВ.СО		Лист
								17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Формат А3А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Теплоизоляционные трубы толщиной 13 мм., для трубы Ф34.9	K-flex ST		K-Flex	м.	435		
ПЗ								
	Компрессорно-конденсаторный блок	NSK 020		NED	шт.	1	170	
	Вентиляционная установка ПЗ, L=2800 м3/ч, P=300 Па, N=1.1 кВт в составе с:	LITENED 70-40		NED	шт.	1		
	-Секция вентилятора			NED	шт.	1		
	-Секция нагревателя			NED	шт.	1		
	-Секция охладителя			NED	шт.	1		
	-Секция фильтра			NED	шт.	2		
	-Секция воздушной заслонки			NED	шт.	1		
	-Секция шумоглушителя			NED	шт.	1		
	-Секция соединителя 750х450			NED	шт.	2		
	-Секция пустая			NED	шт.	1		
	Дроссель клапан для прямоугольных каналов	ДК-400х200		NED	шт.	7		
	Клапан противопожарный „нормально-открытый, Е160, 500х300	PPK-2-500х300-0-5220-X		NED	шт.	1		
	Приточно вытяжная решетка	АМН 400х200			шт.	7		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8, класс герметичности В, 400х200	ГОСТ 14918-2020			м.	0.7		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8, класс герметичности В, 500х300	ГОСТ 14918-2020			м.	28.8		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8, класс герметичности В, 750х450	ГОСТ 14918-2020			м.	2.6		
	Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	30.8		
	Труба медная Ø25.4 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	29.7		
	Врезка прямоугольная 400х200-400х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	7		
	Врезка прямоугольная 500х300-500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка прямоугольная 500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка прямоугольная 750х450, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 300х500-300х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	3		
	Отвод прямоугольного воздуховода 500х300-500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм.	РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК		PETERMA	м ²	48.2		
	Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм.	ЭКРОЛЛ KB-50 ФА		PETERMA	м ²	2.4		
	Теплоизоляционные трубы толщиной 13 мм., для трубы Ф12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	30.8		
	Теплоизоляционные трубы толщиной 13 мм., для трубы Ф25.4	K-flex ST		K-Flex	м.	29.7		
П4								
	Вентиляционная установка П4, L=5500 м3/ч, P=350 Па, N=4 кВт в составе с:	LITENED 80-50		NED	шт.	1		
	-Секция вентилятора			NED	шт.	1		
	-Секция нагревателя			NED	шт.	2		
	-Секция охладителя			NED	шт.	1		
	-Секция фильтра			NED	шт.	2		
	-Секция воздушной заслонки			NED	шт.	1		
	-Секция шумоглушителя			NED	шт.	1		
	-Секция соединителя 850х550			NED	шт.	2		
	-Секция пустая			NED	шт.	1		
	Дроссель клапан для круглых каналов	ДК-Дп 125		NED	шт.	3		
							ОВ.СО	
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
								Дата
								18

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание	
				Дроссель клапан для прямоугольных каналов	ДК-200х150		NED	шт.	1			
				Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,300х250	РРК-2-300х250-0-S220-X		NED	шт.	1			
				Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,700х400	РРК-2-700х400-0-S220-X		NED	шт.	1			
				Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,Дп125	РРК-2К-Дп125-0-S220-X-F		NED	шт.	2			
				Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,Дп160	РРК-2К-Дп160-0-S220-X-F		NED	шт.	1			
				Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,Дп200	РРК-2К-Дп200-0-S220-X-F		NED	шт.	1			
				Диффузор потолочный	ДПУ-М 125		Арктос	шт.	3			
				Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод			«Арктос»	шт.	24			
				Приточно вытяжная решетка				шт.	3			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200х150	ГОСТ 14918-2020			м.	0.1			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 200х150	ГОСТ 14918-2020			м.	3.9			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 300х200	ГОСТ 14918-2020			м.	9.2			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 300х250	ГОСТ 14918-2020			м.	12.4			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 500х250	ГОСТ 14918-2020			м.	3.5			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 500х300	ГОСТ 14918-2020			м.	4.3			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 600х400	ГОСТ 14918-2020			м.	13.1			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 700х400	ГОСТ 14918-2020			м.	4.8			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 850х550	ГОСТ 14918-2020			м.	2.3			
	Согласовано				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø125	ГОСТ 14918-2020			м.	43.1		
					Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø160	ГОСТ 14918-2020			м.	31.4		
					Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø200	ГОСТ 14918-2020			м.	9		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 850х1500	ГОСТ 14918-2020			м.	4.4			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 1500х850	ГОСТ 14918-2020			м.	5.9			
				Гибкий воздуховод Ø125.00000000000001				м.	2.4			
				Гибкий воздуховод Ø160				м.	1.3			
				Врезка круглая Ф160-Ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Врезка прямоугольная 200х150-200х150, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Врезка прямоугольная 300х250-300х250, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2			
Взам. инв. №				Врезка прямоугольная 700х400-700х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Врезка прямоугольная 850х550-850х550, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Заглушка прямоугольная 850х550, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Заглушка прямоугольная 850х1500, класс герметичности А, толщина стенки 0.9	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 5 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		РЕТЕРМА	м ²	4.5			
				Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		РЕТЕРМА	м ²	85.7			
				Отвод круглого воздуховода Ф125-Ф125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	4			
				Отвод круглого воздуховода Ф125-Ф125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	9			
				Отвод круглого воздуховода Ф125-Ф125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Отвод круглого воздуховода Ф160-Ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	16			
Подп. и дата											Лист	
											19	
Инв. № подл.											Лист	
											19	

ОВ.СО

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание	
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 200$ – $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918–2020			шт.	6			
	Отвод прямоугольного воздуховода 200х150–200х150, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918–2020			шт.	2			
	Отвод прямоугольного воздуховода 250х300–250х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918–2020			шт.	1			
	Отвод прямоугольного воздуховода 400х700–400х700, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918–2020			шт.	1			
	Отвод прямоугольного воздуховода 500х250–500х250, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918–2020			шт.	1			
	Отвод прямоугольного воздуховода 500х300–500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918–2020			шт.	1			
	Отвод прямоугольного воздуховода 700х400–700х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918–2020			шт.	1			
	Отвод прямоугольного воздуховода 850х1500–850х1500, класс герметичности В, толщина стенки 0.9, угол 90	ГОСТ 14918–2020			шт.	1			
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 125х125– $\Phi 125$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			шт.	2			
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 160х160– $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			шт.	4			
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 200х200– $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			шт.	6			
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х160– $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			шт.	1			
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200– $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			шт.	2			
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х250– $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			шт.	1			
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х250– $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			шт.	1			
	Переход круглого сечения $\Phi 160$ – $\Phi 125$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			м ²	2			
	Переход круглого сечения $\Phi 200$ – $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			м ²	3			
	Переход прямоугольного сечения 300х250–200х150, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			м ²	1			
	Переход прямоугольного сечения 500х250–300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			м ²	1			
	Переход прямоугольного сечения 500х300–500х250, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			м ²	1			
	Переход прямоугольного сечения 600х400–500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			м ²	1			
	Переход прямоугольного сечения 700х400–600х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			м ²	1			
	Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм.	РЧ-ФЛЕКС ВЕНТ СК		ПЕТЕРМА	м ²	28.4			
	Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм.	ЭКРОЛЛ КВ-50 ФА		ПЕТЕРМА	м ²	48.4			
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 125$ – $\Phi 125$ – $\Phi 125$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918–2020			шт.	1			
						ОВ.СО			Лист
									20

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание					
	Тройник круглого воздуховода Ф160-Ф160-Ф125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1							
	Тройник круглого воздуховода Ф160-Ф160-Ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	4							
	Тройник круглого воздуховода Ф200-Ф200-Ф125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1							
	Тройник круглого воздуховода Ф200-Ф200-Ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2							
	Тройник прямоугольного воздуховода 250х300-250х300-250х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1							
	Тройник прямоугольного воздуховода 300х200-300х200-160х160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1							
	Тройник прямоугольного воздуховода 300х200-300х200-300х160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1							
	Тройник прямоугольного воздуховода 300х250-300х250-125х125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2							
	Тройник прямоугольного воздуховода 300х250-300х250-160х160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1							
	Тройник прямоугольного воздуховода 500х250-500х250-160х160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2							
	Тройник прямоугольного воздуховода 500х250-500х250-300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1							
	Тройник прямоугольного воздуховода 500х300-500х300-200х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1							
	Тройник прямоугольного воздуховода 600х400-600х400-200х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	5							
П5													
	Вентиляционная установка П5, L=900 мЗ/ч, Р=300 Па, N=0.4 кВт в составе с:	VRN 50-30/25R.2D		NED	шт.	1							
	-Секция вентилятора			NED	шт.	1							
	-Секция нагревателя			NED	шт.	1							
	-Секция охладителя			NED	шт.	1							
	-Секция фильтра			NED	шт.	2							
	-Секция воздушной заслонки			NED	шт.	1							
	-Секция шумоглушителя			NED	шт.	1							
	-Секция соединителя 500х300			NED	шт.	2							
	-Секция пустая			NED	шт.	2							
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,300х200	РРК-2-300х200-0-S220-X		NED	шт.	1							
	Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод	4АПН 450х450 + ЭКСД		«Арктос»	шт.	6							
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160	ГОСТ 14918-2020			м.	17							
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø200	ГОСТ 14918-2020			м.	2.2							
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 200х300	ГОСТ 14918-2020			м.	1.1							
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 300х200	ГОСТ 14918-2020			м.	2.2							
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 500х300	ГОСТ 14918-2020			м.	2							
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 300х200	ГОСТ 14918-2020			м.	35.8							
						ОВ.СО			Лист				
									21				
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8, класс герметичности В, 500х300	ГОСТ 14918-2020			м.	0.8		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8, класс герметичности В, Ø200	ГОСТ 14918-2020			м.	1.9		
	Гибкий воздуховод Ø160				м.	3		
	Врезка прямоугольная 200х300-200х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка прямоугольная 500х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Крестовина круглая Ф160-Ф160-Ф160-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м ²	36.3		
	Отвод круглого воздуховода Ф160-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 30	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод круглого воздуховода Ф160-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод круглого воздуховода Ф160-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод круглого воздуховода Ф200-Ф200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 200х300-200х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 200х300-200х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 300х200-300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 300х200-300х200, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.7	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200-Ф200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход круглого сечения Ф200-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм.	РЧ-ФЛЕКС ВЕНТ СК		ПЕТЕРМА	м ²	0		
	Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм.	ЭКРОЛЛ KB-50 ФА		ПЕТЕРМА	м ²	1.4		
	Тройник круглого воздуховода Ф160-Ф160-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Тройник круглого воздуховода Ф200-Ф200-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Тройник прямоугольного воздуховода 300х200-300х200-300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
						ОВ.СО		Лист
								22
						Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата		