



№ п/п	Наименование помещения	Категор по пожар безоп	Кол-во	Площадь	Высота	Объем помеще-ни я, м3	Треб. кратность		Воздухообмен		Вент. система		Примечание
							Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	19
	ПОДВАЛ												
1	Коридор		163,2	2,50	408,00								
2	Водомерный узел	B4	57,7	2,50	144,25		-1,00		-145			B12.1	
3	ИТП	B4	110,7	2,50	276,75								
4	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	B4	191,2	2,50	478,00								
5	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	B4	155	2,50	387,50								
6	Коридор		135,1	2,50	337,75								
7	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	B4	563,2	2,50	1408,00								
13	Венткамера	B4	151,6	2,50	379,00	2,00		760			П2.2		
19	Помещение ввода электрокабеля	B3	17,2	2,50	43,00								
21	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	B4	521,7	2,50	1304,25								
22	Венткамера	B4	151,6	2,50	379,00	2,00		760			П2.1		
	1 ЭТАЖ												
101	Тамбур		18,76	3,00	56,28								
102	Тамбур		18,76	3,00	56,28								
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	2	19,14	3,00	57,42	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	40	-40		П2.1	B2.1	
105	Коридор		281,29	3,00	843,87	0,50		425			П2.1		
106	Гардеробная для обучающихся		54,85	3,00	164,55		-1,00		-165			B2.1	
107	Гардеробная для обучающихся		90,52	3,00	271,56		-1,00		-275			B2.1	
109	Обеденный зал	225	202,22	3,00	606,66	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	4500	-4500		П5	B5	
110	Моечная столовой посуды	B4	36,09	3,00	108,27	4,00	-6,00	1000	-650		П4	B4.2	
	Зонт 1400x800								-200			B4.12	
	Зонт 2000x800								-300			B4.12	
111	Моечная кухонной посуды	B4	6,27	3,00	18,81	4,00	-6,00	330	-115		П4	B4.2	
	Зонт 1500x800								-200			B4.13	
112	Горячий цех	B3	43,11	3,00	129,33	компенсация	-4,00	2000	-520		П4	B4.1	
	Зонт 1100x900								-720			B4.11	
	Зонт 1100x900								-720			B4.11	
	Зонт 1600x2000							2000	-2310		П4	B4.11	
	Зонт 1600x2000							2000	-2310		П4	B4.11	
	Зонт 1900x1200							1500	-1650		П4	B4.11	
113	Холодный цех	B3	11,61	3,00	34,83	3,00	-4,00	105	-140		П4	B4.1	
114	Мясо-рыбный цех	B3	13,16	3,00	39,48	3,00	-4,00	120	-160		П4	B4.1	
115	Цех вторичной обработки овощей	B3	11,96	3,00	35,88	3,00	-4,00	110	-145		П4	B4.1	
116	Цех первичной обработки овощей	B3	12,74	3,00	38,22	3,00	-4,00	115	-155		П4	B4.1	
117	Загрузочный цех	B4	7,03	3,00	21,09	3,00		65			П4		
118	Кладовая и моечная оборотной тары	B4	7	3,00	21,00	4,00	-6,00	300	-130		П4	B4.2	
	Зонт 1500x800								-200			B4.14	
119	ПУИ	B4	4,2	3,00	12,60		-1,00		-15			B4.3	
120	Санузел персонала	1	1,52	3,00	4,56		50 м3/ч/ун		-50			B4.3	
121	Умывальная для персонала		1,52	3,00	4,56								
122	Коридор		39,1	3,00	117,30	компенсация		700			П4		
122a	Помещение для временного хранения пищевых продуктов	B3	19,7	2,50	49,25		-1,00		-50			B4.4	
123	Помещение временного хранения пищевых отходов	B4	6,24	3,00	18,72		-10,00		-190			B4.5	
124	Кладовая сухих продуктов	B4	7,76	2,50	19,40		-2,00		-40			B4.4	
125	Кладовая овощей	B4	7,27	2,50	18,18		-1,00		-20			B4.4	
126	Помещение для персонала (раздевалка с душем)	1	8,1	2,50	20,25	компенсация	75 м3/ч/сетка	125	-75		П4	B4.3	
127	Серверная	B3	15,95	3,00	47,85		-2,00		-100			B12.2	
128	Электрощитовая	B3	17,91	3,00	53,73		-2,00		-110			B12.4	
129	Кроссовая	B4	4,29	3,00	12,87		-2,00		-30			B12.7	
130	Кроссовая	B4	4,41	3,00	13,23		-2,00		-30			B12.8	
131	Коридор с рекреацией		223,67	3,00	671,01	0,50		340			П2.1		

						2024-00061-00-0-OB2						
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания ГБОУ г. Москвы «Школа № 1207», расположенного по адресу: г. Москва, Шипиловский проезд, д. 57						
ГИП		Мадий			07.25							
Проект.		Лихоконь			07.25							
Н. контр.		Жуков			07.25							
Ген. дир.		Сафаргалиев			07.25	Приложение 1 Таблица воздухообменов						
						Вентиляция			Стадия	Лист	Листов	
									Р	1		
												

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

				№ п/п	Наименование помещения	Категор по пожар безоп	Кол-во	Площадь	Высота	Объем помеще-ни я, м3	Треб. кратность		Воздухообмен		Вент. система		Примечание		
											Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка			
								м2	м	м3	1/час	1/час	м3/ч	м3/ч	16	17			
				1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	19		
				132	Коридор с рекреацией				190,75	3,00	572,25	0,50		290		П2.2			
				133	Коридор				45,3										
				134	Санузел для мальчиков (начальная школа)		2		6,08	3,00	18,24		50 м3/ч/ун		-100		В11.1		
				135	Санузел для МГН		1		2,5	3,00	7,50		50 м3/ч/ун		-50		В11.1		
				136	Санузел персонала		1		10,85	3,00	32,55		50 м3/ч/ун		-50		В11.1		
				137	Санузел для девочек(начальная школа)		3		15,74	3,00	47,22		50 м3/ч/ун		-150		В11.3		
				138	Санузел для мальчиков (начальная школа)		3		16,09	3,00	48,27		50 м3/ч/ун		-150		В11.4		
				139	Санузел для девочек(начальная школа)		3		12,51	3,00	37,53		50 м3/ч/ун		-150		В11.2		
				140	ПУИ	В4			4,32	3,00	12,96		-1,00		-15		В11.2		
				141	Гардеробная комната (для учителей)				5,28	3,00	15,84		-1,00		-15		В2.2		
				142	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1		10		25,35	3,00	76,05	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	200	-200	П2.1	В2.2		
				143	Административный кабинет тип 1		3		15,93	3,00	47,79	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	60	-60	П2.2	В2.3		
				144	Кабинет иностранного языка (начальная школа)		22		69,52	3,00	208,56	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	440	-440	П1.1	ВЕ		
				145	Учебный кабинет (1-ый классы)		22		52,66	3,00	157,98	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	440	-440	П1.1	ВЕ		
				146	Учебный кабинет (1-ый классы)		21		53,42	3,00	160,26	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	ВЕ		
				147	Учебный кабинет (1-ый классы)		22		52,92	3,00	158,76	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	440	-440	П1.1	ВЕ		
				148	Учебный кабинет (1-ый классы)		21		52,39	3,00	157,17	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	ВЕ		
				149	Учебный кабинет (2-4-ый классы)		21		52,82	3,00	158,46	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	ВЕ		
				150	Учебный кабинет (2-4-ый классы)		21		51,89	3,00	155,67	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	ВЕ		
				151	Учебный кабинет (2-4-ый классы)		21		53,14	3,00	159,42	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	ВЕ		
				152	Учебный кабинет (2-4-ый классы)		21		52,17	3,00	156,51	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	ВЕ		
				153	Гимнастический зал		21		60,92	3,00	182,76	80 м3/ч/чел	80 м3/ч/чел	1680	-1680	П11	В10.2		
				154	Раздевальная				10,15	3,00	30,45	3,00	-3,00	95	-95	П11	В10.2		
				155	Гимнастический зал		21		92,78	3,00	278,34	80 м3/ч/чел	80 м3/ч/чел	1680	-1680	П10	В10.1		
				156	Раздевальная				8,76	3,00	26,28	3,00	-3,00	80	-80	П10	В10.1		
				157	Раздевальная				9,05	3,00	27,15	3,00	-3,00	85	-85	П10	В10.1		
				158	Коридор				15,35	3,00	46,05								
				159	Санузел		1		4,4	3,00	13,20		50 м3/ч/ун		-50		В9.2		
				160	ПУИ	В4			5,8	3,00	17,40		-5,00		-90		В9.2		
				161	Процедурный кабинет				17,61	3,00	52,83	3,00	-3,00	160	-160	П9	В9.1		
				162	Кабинет врача				21,69	3,00	65,07	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	120	-120	П9	В9.1		
				163	Прививочный кабинет				11,51	3,00	34,53	3,00	-3,00	105	-105	П9	В9.1		
					2 ЭТАЖ														
				201	Коридор с рекреацией				222,88	3,00	668,64	0,50		335		П2.1			
				202	Коридор				131,76	3,00	395,28								
				203	Коридор с рекреацией				228,47	3,00	685,41	0,50		345		П2.2			
				204	Коридор				70,2	3,00	210,60								
				205	Коридор				83,12	3,00	249,36								
				206	Коридор				40	3,00	120,00								
				207	Санузел персонала		1		4,35	3,00	13,05		50 м3/ч/ун		-50		В11.1		
				208	Санузел для мальчиков (начальная школа)		3		12,59	3,00	37,77		50 м3/ч/ун		-150		В11.1		
				209	Санузел для девочек (начальная школа)		3		16,5	3,00	49,50		50 м3/ч/ун		-150		В11.3		
				210	Санузел для мальчиков (начальная школа)		3		16,09	3,00	48,27		50 м3/ч/ун		-150		В11.4		
				211	Санузел для девочек (начальная школа)		3		12,51	3,00	37,53		50 м3/ч/ун		-150		В11.2		
				212	ПУИ	В4			4,32	3,00	12,96		-1,00		-15		В11.2		
				213	ПУИ	В4			2,86	3,00	8,58		-1,00		-10		В8.3		
				214	Кроссовая	В4			4,94	3,00	14,82		-2,00		-30		В12.7		
				215	Кроссовая	В4			4,41	3,00	13,23		-2,00		-30		В12.8		
				216	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом		3		15,91	3,00	47,73	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	60	-60	П2.2	В2.3		
				217	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-психологом		3		15,91	3,00	47,73	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	60	-60	П2.1	В2.4		
				218	Кабинет иностранного языка (начальная школа)		22		69,62	3,00	208,86	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	440	-440	П1.1	ВЕ		
				219	Кабинет ИЗО		21		106,59	3,00	319,77	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	ВЕ		
				220	Учебный кабинет (2-4 классы)		21		52,92	3,00	158,76	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	ВЕ		
Согласовано																		Лист	
																		2024-00061-00-0-ОВ2	
																		2	
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата										

№ п/п	Наименование помещения	Категор по пожар безоп	Кол-во	Площадь	Высота	Объем помеще-ни я, м3	Треб. кратность		Воздухообмен		Вент. система		Примечание
							Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	19
221	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	52,92	3,00	158,76	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	BE		
223	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	51,77	3,00	155,31	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	BE		
224	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	53,92	3,00	161,76	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	BE		
225	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	52,48	3,00	157,44	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	BE		
226	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	52,48	3,00	157,44	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	BE		
227	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	52,48	3,00	157,44	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	BE		
228	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	54,55	3,00	163,65	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	BE		
229	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	51,77	3,00	155,31	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	BE		
230	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	52,92	3,00	158,76	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	BE		
231	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	53,07	3,00	159,21	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	BE		
232	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	55,6	3,00	166,80	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	BE		
233	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	55,32	3,00	165,96	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	BE		
234	Учебный кабинет (2-4 классы)	21	52,14	3,00	156,42	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	BE		
235	Актный зал	200	187,14	3,00	561,42	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	4000	-4000	П6	B6.1		
236	Универсальный спортивный зал	21	293,92	3,00	881,76	80 м3/ч/чел	80 м3/ч/чел	1680	-1680	П8	B8.1		
237	Комната инструктора(с душем и санузлом)	1	4,62	3,00	13,86	20 м3/ч/чел	75 м3/ч/сетка	75	-75	П8	B8.2		
238	Кладовая инвентаря	B4	5,5	3,00	16,50		-1,00		-20		B6.2		
239	Снарядная	B3	17,57	3,00	52,71		-1,00		-55		B8.4		
240	Раздевальная для мальчиков		18,96	3,00	56,88	компенсация		200		П8			
241	Душевые	2	4,18	3,00	12,54		75 м3/ч/сетка		-150		B8.3		
242	Санузел для мальчиков	1	4,59	3,00	13,77		50 м3/ч/ун		-50		B8.3		
243	Санузел для девочек	1	4,1	3,00	12,30		50 м3/ч/ун		-50		B8.3		
244	Душевые	2	4,19	3,00	12,57		75 м3/ч/сетка		-150		B8.3		
245	Раздевальная для девочек		17,3	3,00	51,90	компенсация		200		П8			
	3 ЭТАЖ												
301	Коридор		223,57	3,00	670,71	0,50		340		П2.1			
302	Коридор		131,76	3,00	395,28								
303	Коридор		231,1	3,00	693,30	0,50		350		П2.2			
304	Санузел персонала	1	4,4	3,00	13,20		50 м3/ч/ун		-50		B11.1		
305	Санузел для мальчиков (основной и старшей школы)	3	12,59	3,00	37,77		50 м3/ч/ун		-150		B11.1		
306	Санузел для девочек (основной и старшей школы)	3	15,72	3,00	47,16		50 м3/ч/ун		-150		B11.3		
307	Санузел для мальчиков (основной и старшей школы)	3	15,83	3,00	47,49		50 м3/ч/ун		-150		B11.4		
308	Санузел для девочек (основной и старшей школы)	3	12,6	3,00	37,80		50 м3/ч/ун		-150		B11.2		
309	ПУИ	B4	4,35	3,00	13,05		-1,00		-15		B11.2		
310	Кроссовая	B4	4,29	3,00	12,87		-2,00		-30		B12.7		
311	Кроссовая	B4	7,49	3,00	22,47		-2,00		-45		B12.8		
312	Административный кабинет тип №1	3	16,1	3,00	48,30	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	60	-60	П2.1	B2.4		
313	Кабинет информатики	21	105,9	3,00	317,70	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	BE		
314	Кабинет иностранного языка	21	69,67	3,00	209,01	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	BE		
315	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	10	36,69	3,00	110,07	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	200	-200	П2.2	B2.5		
316	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	10	54,74	3,00	164,22	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	200	-200	П2.2	B2.6		
317	Кабинет материальной технологии тип 1	B3	21	80,08	3,00	240,24	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	1400	-420	П1.2	BE	
	Зонт								-600		B3.11		
	Зонт								-600		B3.12		
318	Кабинет материальной технологии тип 2	B3	21	54,06	3,00	162,18	компенсация	20 м3/ч/чел	600	-420	П1.1	BE	
	Станок								-200		B3.13		
	Станок								-200		B3.14		
319	Помещение для хранения оборудования и расходных материалов	B3		10,08	3,00	30,24		-1,00	-35		B3.2		
320	Кабинет математики	21	52,92	3,00	158,76	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	BE		
321	Кабинет математики	21	52,92	3,00	158,76	компенсация	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	BE		
322	Кабинет математики	21	52,39	3,00	157,17	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	BE		
323	Кабинет географии	22	52,67	3,00	158,01	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	440	-440	П1.2	BE		
324	Кабинет истории тип 1	21	51,89	3,00	155,67	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	BE		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2024-00061-00-0-ОВ2

Лист

3

№ п/п	Наименование помещения				Категор по пожар безоп	Кол-во	Площадь	Высота	Объем помеще-ни я, м3	Треб. кратность		Воздухообмен		Вент. система		Примечание
										Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	
1	2				3	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	19
325	Кабинет истории тип 1				21	52,92	3,00	158,76	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	ВЕ		
326	Кабинет русского языка и литература				21	54,11	3,00	162,33	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	ВЕ		
327	Кабинет русского языка и литература				21	54,37	3,00	163,11	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.1	ВЕ		
328	Кабинет русского языка и литература				21	54,37	3,00	163,11	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	ВЕ		
329	Лаборантская кабинета биологии				В3	3	15,6	46,80	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	460	-60	П3.1	В3.1		
330	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология тип 2				21	111,7	3,00	335,10	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	420	-420	П1.2	ВЕ		
331	Библиотека. Читальный зал				50	178,15	3,00	534,45	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	1000	-1000	П7	В7		
331a	Библиотека. Хранение книг				В3		3,00	99,00		-1,00		-100		В7.1		

Согласовано

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБОРУДОВАНИЕ							
	П1.1 (L=8020 м3/ч, Pс=400 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор LITENED 100-50 G1.40-4x30			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель LITENED 100-50 NKD			NED	шт.	2,00		
	Воздухонагреватель водяной LITENED 100-50 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 100-50 F7			NED	шт.	1,00		
	Корпус фильтра LITENED 100-50 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 100-50			NED	шт.	2,00		
	Заслонка CHR 100-50			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 100-50 G4			NED	шт.	1,00		
	Корпус фильтра укороченного LITENED 100-50 FRUM			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 4 кВт 380 В			NED	шт.	1,00		
	Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Блок управления ACW ZE-3R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	П1.2 (L=8600 м3/ч, Pс=400 Па)							
	Оборудование							
	Установка AIRNED-M6L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P40.R-4x30/H1/B1			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления ACW ZE-3R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 4 кВт 380 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 10/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	П2.1 (L=2865 м3/ч, Pс=250 Па)							
	Оборудование							
	Корпус фильтра укороченного LITENED 60-30 FRUM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-30 G4			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 60-30			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 60-30			NED	шт.	2,00		
	Корпус фильтра LITENED 60-30 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-30 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздухонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						2024-00061-00-0-OB2			
						Капитальный ремонт здания ГБОУ г. Москвы «Школа № 1207», расположенного по адресу: г. Москва, Шипиловский проезд, д. 57			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Вентиляция	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Мадий			07.25		Р	1	
Проект.		Лихоконь			07.25				
Н. контр.		Жуков			07.25				
Ген. дир.		Сафаргалиев			07.25	Приложение 4 Спецификация оборудования и материалов			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шумоглушитель LITENED 60-30 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1x30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	П2.2 (L=2195 м3/ч, Pс=250 Па)							
	Оборудование							
	Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 50-30			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 50-30			NED	шт.	2,00		
	Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздуонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1x30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130A (230B) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Трехходовой вентиль TBG 15-2,5 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	П3.1 (L=2860 м3/ч, Pс=250 Па)							
	Оборудование							
	Корпус фильтра укороченного LITENED 60-30 FRUM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-30 G4			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 60-30			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 60-30			NED	шт.	2,00		
	Корпус фильтра LITENED 60-30 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-30 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздуонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель LITENED 60-30 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1x30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230B) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	ПЗ.2 (L=520 м3/ч, Рс=200 Па)							
	Оборудование							
	Фильтр кассетный KFC 250			NED	шт.	1,00		
	Вставка кассетная фильтрующая KVC 250			NED	шт.	1,00		
	Заслонка регулирующая KCH 250			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Фильтр карманный круглый (корпус) KFP 250			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздуонагреватель водяной KWH 250/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель KNK 250/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 250/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 250			NED	шт.	2,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 250			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления ACW ZE-10 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 1 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды накладной WTN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Па DVL-200 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	П4 (L=10435 м3/ч, Рс=400 Па)							
	Оборудование							
	Установка AIRNED-M6L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P63.R-5,5x15/H1/B1			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления ACW ZE-3R0 1H25/N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Циркуляционный насос VL-32PBG-8-N (230B) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 10/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 40-20			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 40-20			NED	шт.	2,00		
	Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37x30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	П8 (L=2155 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 50-30			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 50-30			NED	шт.	2,00		
	Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1x30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130A (230В) (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Трехходовой вентиль TBG 15-2,5 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (длд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Блок управления ACW ZE-1R0 ED/N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Н8.1 (Доводчик) (L=400 м3/ч, Pс=50 Па)							
	Оборудование							
	Воздухонагреватель электрический KEA 160/1			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления дополнительным нагревателем ACE-ZE-E3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	П9 (L=405 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фильтр кассетный KFC 250			NED	шт.	1,00		
	Вставка кассетная фильтрующая KVC 250			NED	шт.	1,00		
	Заслонка регулирующая KCH 250			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Фильтр карманный круглый (корпус) KFP 250			NED	шт.	2,00		
	Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F7			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F9			NED	шт.	1,00		
	Воздухонагреватель водяной KWH 250/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель KNK 250/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 250/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный HTK 250			NED	шт.	2,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 250			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Блок управления ACW ZE-10 /N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Термостат 1 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды накладной WTN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Па DVL-200 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	3,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	П10 (L=1835 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 50-30			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая FH 50-30			NED	шт.	2,00		
	Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM			NED	шт.	1,00		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7			NED	шт.	1,00		
	Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/AI/2			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1х30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Смесительный узел SMEX 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2,00		
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1,00		
	Блок управления ACW ZE-1R0 ED/N Нестандарт			NED	шт.	1,00		
	Н10.1 (Доводчик) (L=155 м3/ч, Pс=50 Па)							
	Оборудование							
	Воздухонагреватель электрический KEA 125/1,5			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.)			NED	шт.	1,00		
	Блок управления дополнительным нагревателем ACE-ZE-E3			NED	шт.	1,00		
	B2.1 (L=480 м3/ч, Pс=200 Па)							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Датчик перепада давления 20-200 Па DVL-200			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	B2.2 (L=375 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Па DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B2.3 (L=40 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Па DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.1 (L=480 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.2 (L=120 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.3 (L=60 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.4 (L=110 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.5 (L=420 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	ВЗ.11 (L=200 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	ВЗ.12 (L=200 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	ВЗ.13 (L=200 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	ВЗ.14 (L=600 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.15 (L=600 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.16 (L=600 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B3.17 (L=600 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B4.1 (L=585 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	В4.2 (L=815 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая FH 40-20			NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37x30			NED	шт.	1,00		
	Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 40-20			NED	шт.	1,00		
	Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение			NED	шт.	3,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	В4.3 (L=140 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	В4.4 (L=60 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	В4.5 (L=225 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая КСН 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод РР			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора ККV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики АСW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	В4.6 (L=185 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 125/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 125/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 125			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая КСН 125			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод РР			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора ККV 125			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики АСW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	В4.12 (L=500 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая КСН 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод РР			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора ККV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики АСW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	В4.13 (L=200 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая КСН 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод РР			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора ККV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики АСW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	В4.14 (L=200 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B5 (L=4500 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая FH 60-35			NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1x30			NED	шт.	1,00		
	Пустая секция под заслонку LITENED 60-35 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 60-35			NED	шт.	1,00		
	Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение			NED	шт.	3,00		
	Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 60-35 M Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B6.1 (L=4000 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая FH 60-35			NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1x30			NED	шт.	1,00		
	Пустая секция под заслонку LITENED 60-35 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 60-35			NED	шт.	1,00		
	Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение			NED	шт.	3,00		
	Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 60-35 M Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B6.2 (L=30 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B7 (L=1000 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая FH 40-20			NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30			NED	шт.	1,00		
	Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 40-20			NED	шт.	1,00		
	Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение			NED	шт.	3,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B8.1 (L=1680 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая FH 50-25			NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30			NED	шт.	1,00		
	Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 50-25			NED	шт.	1,00		
	Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение			NED	шт.	3,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B8.2 (L=75 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B8.3 (L=415 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B8.4 (L=60 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B9.1 (L=270 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 160/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 160/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 160			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 160			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B9.2 (L=135 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B10 (L=1835 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая FH 50-25			NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55x30			NED	шт.	1,00		
	Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Заслонка CHR 50-25			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение			NED	шт.	3,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1,00		
	Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B11.1 (L=600 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод РР			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B11.2 (L=495 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод РР			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B11.3 (L=450 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод РР			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B11.4 (L=450 м3/ч, Pс=200 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	1,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	2,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	1,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200			NED	шт.	1,00		
	B12.1 (L=120 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B12.2 (L=585 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 200/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 200/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 200			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 200			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 200			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B12.3 (L=95 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B12.4 (L=140 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 125/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 125/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 125			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 125			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 125			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 125			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B12.5 (L=120 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B12.6 (L=100 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B12.7 (L=95 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	B12.8 (L=75 м3/ч, Pс=150 Па)							
	Оборудование							
	Шумоглушитель KNK 100/6			NED	шт.	2,00		
	Вентилятор KVR 100/1			NED	шт.	2,00		
	Хомут соединительный НТК 100			NED	шт.	4,00		
	Клапан обратный KON 100			NED	шт.	2,00		
	Заслонка регулирующая KCH 100			NED	шт.	1,00		
	Подставка под привод PP			NED	шт.	1,00		
	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11			NED	шт.	1,00		
	Регулятор скорости STY-1,5			NED	шт.	2,00		
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.)			NED	шт.	2,00		
	Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1,00		
	ПД4 (L=380 м3/ч, Pс=230 Па)							
	Оборудование							
	Вставка гибкая FH 40-20-T4			NED	шт.	1,00		
	Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Крыша LITENED 40-20 L=600мм Наружное исполнение			NED	шт.	1,00		
	Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37x30			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V0,55-RB			NED	шт.	1,00		
	B4.11 (L=7710 м3/ч, Pс=500 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор VTR-GT-50H-2,2x15-HF L0-Y2			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая VGKR-T1-500 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Кожух двигателя KGD-500 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-6) (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Клапан защитный CZR-500 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-3R0			NED	шт.	1,00		
	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В			NED	шт.	1,00		
	ВД1.1, ВД1.2, ВД2.1, ВД2.2, ВД2.3 (L=8600 м3/ч, Pс=400 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор VTR-DU-400-71F-2,2x10-HF L0-Y2			NED	шт.	5,00		
	Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1)			NED	шт.	5,00		
	Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1)			NED	шт.	5,00		
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1)			NED	шт.	5,00		
	Клапан защитный CZR-710 (ТИП1)			NED	шт.	5,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V2,2-CR			NED	шт.	5,00		
	ВД3 (L=23600 м3/ч, Pс=350 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор VTR-DU-400-71F-7,5x15-HF L0-Y2			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Клапан защитный CZR-710 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5-CR			NED	шт.	1,00		
	ВД7.1, ВД7.2 (L=25000 м3/ч, Рс=500 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор VTR-DU-400-71H-11x15-HF L0-Y2			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1)			NED	шт.	2,00		
	Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1)			NED	шт.	2,00		
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1)			NED	шт.	2,00		
	Клапан защитный CZR-710 (ТИП1)			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V11-CR			NED	шт.	2,00		
	ВД8 (L=27900 м3/ч, Рс=500 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор VTR-DU-400-90H-11x10-HF L0-Y2			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая VGKR-T4-900 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Кожух двигателя KGD-900 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-9) (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	Клапан защитный CZR-900 (ТИП1)			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V11-CR			NED	шт.	1,00		
	ПД1, ПД2.1, ПД3 (L=8700 м3/ч, Рс=400 Па)							
	Оборудование							
	Вставка гибкая BINC-T4-500			NED	шт.	3,00		
	Козырёк защитный VPN-500			NED	шт.	3,00		
	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 50-2,2x30			NED	шт.	3,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-RB			NED	шт.	3,00		
	ПД2.2 (L=4350 м3/ч, Рс=400 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 40-1,5x30			NED	шт.	1,00		
	Козырёк защитный VPN-400			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая BINC-T4-400			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-RB			NED	шт.	1,00		
	ПД5, ПД6 (L=15300 м3/ч, Рс=200 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 56-3x30			NED	шт.	2,00		
	Козырёк защитный VPN-560			NED	шт.	2,00		
	Вставка гибкая BINC-T4-560			NED	шт.	2,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-RB			NED	шт.	2,00		
	ПД7 (L=28300 м3/ч, Рс=400 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 63-11x30			NED	шт.	1,00		
	Козырёк защитный VPN-630			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая BINC-T4-630			NED	шт.	1,00		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V11-RB			NED	шт.	1,00		
	ПД8 (L=13600 м3/ч, Pс=400 Па)							
	Оборудование							
	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 50-4х30			NED	шт.	1,00		
	Козырёк защитный VPN-500			NED	шт.	1,00		
	Вставка гибкая BINC-T4-500			NED	шт.	1,00		
	КИПиА							
	Щит управления вентилятором ACV-DU-V4-RB			NED	шт.	1,00		
	ВЕНТИЛЯЦИЯ							
	Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали							
	Воздуховод из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм класс воздуховодов "П"	200		Россия	м	50		
	Фасонные из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм			Россия	м2	10		
	Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали							
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	100		Россия	м	293		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	125		Россия	м	101		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	160		Россия	м	190		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	200		Россия	м	223		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	250		Россия	м	78		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	600x400		Россия	м	47		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	150x150		Россия	м	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	200x200		Россия	м	12		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	250x250		Россия	м	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	300x200		Россия	м	27		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	300x300		Россия	м	4		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	350x200		Россия	м	65		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	350x250		Россия	м	29		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	400x200		Россия	м	25		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	400x250		Россия	м	123		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	400x300		Россия	м	34		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	400x400		Россия	м	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	450x250		Россия	м	4		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	500x200		Россия	м	9		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	500x250		Россия	м	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	500x300		Россия	м	28		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	500x400		Россия	м	6		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	500x450		Россия	м	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	500x500		Россия	м	9		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	550x250		Россия	м	9		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	600x200		Россия	м	49		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	600x300		Россия	м	16		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	600x350		Россия	м	18		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	600x400		Россия	м	19		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	700x400		Россия	м	11		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	800x300		Россия	м	57		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	800x500		Россия	м	13		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	800x600		Россия	м	9		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	900x500		Россия	м	62		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	1000x500		Россия	м	11		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П"	1000x1000		Россия	м	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Настенная решетка	АДН-150х150		Арктос	шт	5		
	Настенная решетка	АДН-200х200		Арктос	шт	5		
	Настенная решетка	АДН-300х200		Арктос	шт	7		
	Настенная решетка	АДН-300х300		Арктос	шт	1		
	Настенная решетка	АДН-400х200		Арктос	шт	9		
	Настенная решетка	АДН-500х100		Арктос	шт	8		
	Настенная решетка	АДН-500х200		Арктос	шт	6		
	Настенная решетка	АДН-500х300		Арктос	шт	12		
	Настенная решетка	АДН-600х200		Арктос	шт	1		
	Настенная решетка	АДН-1000х200		Арктос	шт	8		
	Дефлектор крышный	ДЗ15.00.000 630		Россия	шт	21		
	Устройства расхода воздуха							
	Клапан расхода воздуха	100		Россия	шт	88		
	Клапан расхода воздуха	125		Россия	шт	13		
	Клапан расхода воздуха	160		Россия	шт	8		
	Клапан расхода воздуха	200		Россия	шт	52		
	Клапан расхода воздуха	250		Россия	шт	6		
	Клапан расхода воздуха	250х100		Россия	шт	1		
	Клапан расхода воздуха	300х200		Россия	шт	4		
	Клапан расхода воздуха	400х200		Россия	шт	6		
	Клапан расхода воздуха	500х100		Россия	шт	3		
	Клапан расхода воздуха	500х200		Россия	шт	3		
	Клапан расхода воздуха	500х300		Россия	шт	4		
	Клапан расхода воздуха	1000х200		Россия	шт	8		
	Клапан расхода воздуха	150х150		Россия	шт	5		
	Клапан расхода воздуха	200х200		Россия	шт	2		
	Клапан расхода воздуха	300х100		Россия	шт	1		
	Клапан расхода воздуха	300х200		Россия	шт	3		
	Клапан расхода воздуха	300х300		Россия	шт	1		
	Клапан расхода воздуха	400х200		Россия	шт	3		
	Клапан расхода воздуха	400х300		Россия	шт	2		
	Клапан расхода воздуха	500х100		Россия	шт	3		
	Клапан расхода воздуха	500х200		Россия	шт	3		
	Клапан расхода воздуха	500х300		Россия	шт	8		
	Противопожарные устройства							
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	100		NED	шт	41		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	125		NED	шт	14		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	160		NED	шт	26		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	200		NED	шт	43		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	250		NED	шт	13		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	150х150		NED	шт	5		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	200х200		NED	шт	3		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	250х250		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	300х200		NED	шт	6		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	300х300		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	350х200		NED	шт	5		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	350х250		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	350х250		NED	шт	4		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400х200		NED	шт	6		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400х250		NED	шт	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400x250		NED	шт	6		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400x300		NED	шт	4		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	400x400		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	500x200		NED	шт	3		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	500x300		NED	шт	4		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	500x500		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	550x250		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	600x200		NED	шт	2		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	600x350		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	600x400		NED	шт	5		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	800x300		NED	шт	4		
	Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В)	900x500		NED	шт	4		
	Изоляция							
	Огнезащитная изляция EI 60	ОБМ-5Ф (ОБМ-ВЕНТ)		Микизол	м2	1800		
	Материалы							
	Окожушка воздуховодов листовым алюминием толщиной 0,55 мм			Россия	м2	600		
	ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА							
	Воздуховоды и фасонные изделия							
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	150x150		Россия	м	75		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	500x400		Россия	м	55		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	600x500		Россия	м	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	630		Россия	м	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	700x700		Россия	м	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	800x300		Россия	м	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	800x400		Россия	м	45		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	800x500		Россия	м	30		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1000x300		Россия	м	70		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1000x400		Россия	м	40		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1000x600		Россия	м	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1200x500		Россия	м	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1200x600		Россия	м	15		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1400x300		Россия	м	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1500x400		Россия	м	10		
	Фасонные изделия из черной стали толщиной 1 мм			Россия	м2	250		
	Противопожарные устройства							
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	300x300		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	500x400		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	600x500		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	700x700		NED	шт	2		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x500		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x500		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1000x300		NED	шт	2		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1000x400		NED	шт	7		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1200x500		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1200x600		NED	шт	1		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1400x300		NED	шт	13		
	Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1500x400		NED	шт	2		
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	150x150		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	500x400		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800x400		NED	шт	5		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	800х500		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1000х400		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1200х500		NED	шт	1		
	Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В)	1500х400		NED	шт	2		
	Клапан избыточного давления	КИД 1000х600		Россия	шт	2		
	Изоляция							
	Огнезащитная излояция EI 60	ОБМ-5Ф (ОБМ-ВЕНТ)		Микизол	м2	1500		
	Окожушка воздухопроводов листовым алюминием толщиной 0,55 мм			Россия	м2	400		
	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ							
	Воздушная завеса в комплекте с кронштейном и пультом управления	КЭВ-12П2023Е		Тепломаш	шт.	5		
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК							
	Трубопроводы							
	Труба стальная водогазопроводная Ду20	ГОСТ 3262-75			м	35		
	Труба стальная водогазопроводная Ду25	ГОСТ 3262-75			м	35		
	Труба стальная водогазопроводная Ду32	ГОСТ 3262-75			м	230		
	Труба стальная водогазопроводная Ду40	ГОСТ 3262-75			м	35		
	Труба стальная водогазопроводная Ду50	ГОСТ 3262-75			м	130		
	Труба электросварная электросварная Ду65	ГОСТ 10704-91			м	40		
	Труба электросварная электросварная Ду80	ГОСТ 10704-91			м	110		
	Труба электросварная электросварная Ду100	ГОСТ 10704-91			м	180		
	Труба электросварная электросварная Ду125	ГОСТ 10704-91			м	15		
	Изоляция							
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø22 мм	K-Flex ST 13x028			м	35		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø32 мм	K-Flex ST 13x032			м	35		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø42 мм	K-Flex ST 13x042			м	230		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø48 мм	K-Flex ST 13x048			м	35		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø60 мм	K-Flex ST 13x060			м	130		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø76 мм	K-Flex ST 13x076			м	40		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø89 мм	K-Flex ST 13x089			м	110		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø108 мм	K-Flex ST 13x108			м	180		
	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø133 мм	K-Flex ST 13x133			м	15		
	Узел подключения к ИТП							
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду125		Ридан	шт.	2		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел установки воздухоотводчиков							
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Узел гребенки теплоснабжения №1							
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду20		Ридан	шт.	2		
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду25		Ридан	шт.	2		
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду32		Ридан	шт.	4		
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду40		Ридан	шт.	2		
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду50		Ридан	шт.	2		
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду65		Ридан	шт.	2		
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду100		Ридан	шт.	2		
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду20		Ридан	шт.	1		
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду25		Ридан	шт.	1		
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду32		Ридан	шт.	2		
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду40		Ридан	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду50		Ридан	шт.	1		
	Балансировочный клапан фланцевый	Ду65		Ридан	шт.	1		
	Термоманометр	31120181		Wika	шт.	16		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	16		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел гребенки теплоснабжения №2							
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду32		Ридан	шт.	8		
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду50		Ридан	шт.	4		
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду80		Ридан	шт.	2		
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду32		Ридан	шт.	4		
	Балансировочный клапан муфтовый	Ду50		Ридан	шт.	2		
	Термоманометр	31120181		Wika	шт.	14		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	14		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П1.1							
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду50		Ридан	шт.	2		
	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный	Ду50		Ридан	шт.	1		
	Клапан регулирующий ручной латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Клапан обратный муфтовый латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П1.2							
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду50		Ридан	шт.	2		
	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный	Ду50		Ридан	шт.	1		
	Клапан регулирующий ручной латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Клапан обратный муфтовый латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П2.1							
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П2.2							
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П3.1							
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду32		Ридан	шт.	2		
	Фильтр сетчатый муфтовый чугунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Клапан регулирующий ручной латунный	Ду20		Ридан	шт.	1		
	Клапан обратный муфтовый латунный	Ду20		Ридан	шт.	1		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П4							
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду65		Ридан	шт.	2		
	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный	Ду65		Ридан	шт.	1		
	Клапан регулирующий ручной латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Клапан обратный муфтовый латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П5							
	Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной	Ду50		Ридан	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный	Ду50		Ридан	шт.	1		
	Клапан регулирующий ручной латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Клапан обратный муфтовый латунный	Ду32		Ридан	шт.	1		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П6							
	Кран латунный шаровой полнопроходной	Ду40		Ридан	шт.	2		
	Фильтр сетчатый муфтовый чугунный	Ду40		Ридан	шт.	1		
	Клапан регулирующий ручной латунный	Ду25		Ридан	шт.	1		
	Клапан обратный муфтовый латунный	Ду25		Ридан	шт.	1		
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П7							
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П8							
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П9							
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	Узел обвязки П10							
	Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка»	Ду15		Ридан	шт.	4		
	Воздухоотводчик автоматический	Ду15		Ридан	шт.	2		
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ОБЪЕМЕ 100% ОТ МОНТАЖА							