

Позиция		Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.		Код оборудования, изделия, материала		Завод - изготовитель		Единица измерения		Количество		Масса единицы, кг		Примечание		
1		2		3		4		5		6		7		8		9		
		ОБОРУДОВАНИЕ																
<u>B1</u>		Вытяжной кухонный вентилятор		VCR-830/56-Ж-РЦ-3,0/1500				Ровен		шт.		1						
		Запасной электродвигатель		3,0*1500 2081(комби)100S4Y2 220/380 50 Гц IP55				Ровен		шт.		1						
		Гибкая вставка		ВГП-VCR-830/350*830-T200				Ровен		шт.		1						
		Гибкая вставка		ВГП-VCR-830/830*830-T200				Ровен		шт.		1						
		Виброизоляторы		ДО-40						шт.		4						
		Поддон металлический 2000x2000x50(h)мм под вентилятор								шт.		1						
		Сливной кран		Ду25				Valtec		шт.		1				Для поддона		
		Фильтр ФяЖ		1200x800				РУСИЧ		шт.		1						
<u>B2</u>		Крышный вентилятор		KW 63/45-4E				Korf		компл.		1				см. подбор оборудования		
		Монтажный стакан с шумоглушителем		GTK-S-63				Korf		шт.		1				см. подбор оборудования		
		Обратный клапан		HAF 63				Korf		шт.		1				см. подбор оборудования		
<u>B3</u>		Крышный вентилятор		KW 56/35-4D				Korf		компл.		1				см. подбор оборудования		
		Монтажный стакан с шумоглушителем		GTK-S-56				Korf		шт.		1						
<u>B4</u>		Канальный вентилятор с соедин-ми		WNK 125/1				Korf		компл.		1				см. подбор		
Взам. Инв. №	Подп. и дата															Шифр проекта:013/07-2026-ОВ.С		
																Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, Московское ш./ул. Калинина		
								Изм	№Уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	Предприятие общественного питания быстрого обслуживания "Вкусно - и точка"		Стадия	Лист	Листов
								ГИП		Березин			01.2			Р	1	18
								Инженер		Кузьмичева			01.2					
																Спецификация оборудования, изделий и материалов		
Инв. № подл.																		

1		2		3		4		5		6		7		8		9		
		хомутами														оборудования		
		Обратный клапан		KOK 125				Korf		шт		1						
	<u>BP1</u>	Вытяжная установка с шумоглушителем и регулирующей заслонкой		UTR 80-50 V1.35-3x30				Korf		компл.		1				см. подбор оборудования		
	<u>П1</u>	Руфтоп		HSE162				Imbat		компл.		1				см. подбор оборудования производителем		
		Воздухоохладитель (фреон), секция обслуживания, Воздухонагреватель (электрический), воздухонагреватель (электрический)		ANR6P/B1/C2.12.641/Z1/E1.30/E1.30/B1				KORF		компл.		1				см. подбор оборудования производителем		
	<u>K1.2</u>	Компрессорно-конденсаторный блок		KF-OH-505B-PRO/X				KORF		компл.		1				см. подбор оборудования производителем-приложение 1		
		Разветвитель Рефнет		KF-REF-03-PRO						компл.		1						
		Блок		ЭРВ KF-AHU-EXV14 (до 39кВт)						шт.		2						
		Блок управления		KF-AHU-KIT						шт.		1						
	<u>П2</u>	Руфтоп на охлаждение		HSE222				Imbat		компл.		1				см. подбор оборудования производителем		
		Воздухоохладитель (фреон), секция обслуживания, Воздухонагреватель (электрический)		ANR7L/B1/E1.120/Z1/H1/B1				KORF		компл.		1				см. подбор оборудования производителем		
		ФяЖ		1200x800				Русич		шт.		1						
		Фильтр кассетный с фильтрующей вставкой		FK 90-50				KORF		компл.		1						
		Рекуператор						Lennox		компл.		1				Чертеж производителя в приложении		
	<u>K3</u>	Сплит-система		MDSAL-18HRFN8 / MDOAG-18HFN8				MDV		компл.		1						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №																
													Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С					Лист.
																		2

1		2		3		4		5		6		7		8		9	
К4	VRF Наружный блок KF-OH-255B-PRO/X		KF-OH-255B-PRO/X				KORF		шт.		1						
	Внутренний настенный блок		KF-IW-28C-V/X				KORF		шт.		2						
	Внутренний блок кассетный компактный 360° с панелью		KF-ISR-36C-V/X				KORF		шт.		1						
	Внутренний блок кассетный компактный 360° с панелью		KF-ISR-45C-V/X				KORF		шт.		3						
	Рефнет		KF-REF-01-PRO				KORF		компл.		4						
	Рефнет		KF-REF-02-PRO				KORF		компл.		1						
ДУ1	Вентилятор дымоудаления радиальный		ВЕРФ-69-7,1ДУ400-4-04-Лев0-У2				Климатвентмаш		шт		1		194				
	Вставка гибкая круглая		ВГТ-710				Климатвентмаш		шт		1						
	Фланец ответный круглый		ФОВР-710				Климатвентмаш		шт		1						
	Клапан вертикального выброса		КВ-ВЕРФ-69-7.1				Климатвентмаш		шт		1						
	Кожух двигателя		КДВ-ВЕРФ-69-7.1				Климатвентмаш		шт		1						
	Виброизоляторы пружинные		ДО-41				Климатвентмаш		шт		4						
		В1 (технологическая вытяжная система)															
		Сливной кран		Ду25				Valtec		шт.		4				В конце прямого участка воздуховода	
		Круглый диффузор		PAV 200				Сезон		шт.		3					
		Решетка без защелки с адаптером		ВР-ПКМ 600x600				Сезон		шт.		2					
		Дроссель-клапан Ø160		КР-160				Сезон		шт.		2					
		Дроссель-клапан Ø200		КР-200				Сезон		шт.		3					
		Дроссель-клапан Ø250		КР-250				Сезон		шт.		3					

1		2		3		4		5		6	7	8		9	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Воздушный клапан с ручным приводом	ABK 800x500			Арктос	шт.	3						
			Лючок ревизионный 500x300	D01A-1007 RD 53 galv			METU SYSTEM	шт.	17						
			Воздуховод гибкий Ø160	Aluduct			Polar Bear	м	1.5						
			Воздуховод гибкий Ø200	Aluduct			Polar Bear	м	1						
			Воздуховод гибкий Ø250	Aluduct			Polar Bear	м	2.0						
			Воздуховод из оцинк. стали толщиной 0,5 мм Ø160					м	6.5						
			Воздуховод из оцинк. стали толщиной 0,5 мм Ø200					м	8.0						
			Воздуховод из оцинк. стали толщиной 0,6 мм Ø250					м	4.0						
			Воздуховод из оцинк. стали толщиной 0,6 мм Ø315					м	4.0						
			Воздуховод из оцинк. стали толщиной 0,7 мм Ø630					м	1.0						
			Воздуховод из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 293x187			Занести в перекупные		м	1.6						
			Воздуховод из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 496x186			Занести в перекупные		м	1.2						
			Воздуховод из оцинк. стали толщиной 0,7 мм 400x300					м	5.0						
			Воздуховод из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 400x400			Занести в перекупные		м	2.0						
			Воздуховод из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 600x400			Занести в перекупные		м	5.0						
Воздуховод из оцинк. стали толщиной 0,7 мм 700x700					м	1.5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Воздуховод из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 800x400		Занести в перекупные		м	7.0		
	Воздуховод из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 800x500		Занести в перекупные		м	24.0		
	Зонт вытяжной ВЗ-4.1 Г- 1,35x0,86x0,3(1350x860x300)		Не понятная позиция		шт.	2		Над тостером
	Зонт вытяжной ВЗ-3.1 В-1,2x0,6x0,3 (1200x600x300)		Не понятная позиция		шт.	1		Над мойкой
	ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ							
	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø200				шт.	2		
	Отвод-60° из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 500x800		Занести в перекупные		шт.	2		
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø160				шт.	3		
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø200				шт.	4		
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø250				шт.	3		
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø315				шт.	2		
	Отвод-90° из оцинк. стали толщиной 0,7 мм 700x700				шт.	2		
	Отвод-90° из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 800x500		Занести в перекупные		шт.	3		
	Переход из оцинк. стали толщиной 0,6 мм Ø200/Ø160				шт.	2		
	Переход из оцинк. стали толщиной 0,7 мм Ø315/Ø250				шт.	1		

Изм № уч Лист № док Подпись Дата

Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С

Лист. 5

1		2			3		4		5		6	7	8		9		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №		Переход из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 400x400/400x300		Занести в перекупные				шт.	1		Нестандарт. См Лист 2				
				Переход из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 400x400/600x400		Занести в перекупные				шт.	1		Нестандарт. См Лист 2				
				Переход из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 800x500/1200x800		Занести в перекупные				шт.	2		Подключение к ФяЖ				
				Переход из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 800x500/1100x700		Занести в перекупные				шт.	2		Подключение к рекуператору				
				Переход из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 800x500/830x830		Занести в перекупные				шт.	1		К вентилятору				
				Переход из оцинк. стали толщиной 0,7 мм 700x700/830x350						шт.	1		От вентилятора				
				Тройник-90° из оцинк. стали толщиной 0,6 мм 250/250/160						шт.	2						
				Тройник-90° из оцинк. стали толщиной 0,6 мм 315/315/200						шт.	1						
				Врезка Ø 200						шт.	2						
				Врезка Ø 250						шт.	2						
				Врезка Ø 315						шт.	1						
				Врезка 293x187						шт.	2						
				Врезка 496x186						шт.	1						
				Врезка 800x400						шт.	1						
				Врезка 800x500						шт.	3						
				Заглушка из оцинк. стали толщиной 0,7 мм 400x300						шт.	1						
				Заглушка из черной стали толщиной 2 мм со сварными швами 600x400				Занести в перекупные				шт.	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo MB и с возвратной пружиной BF/BLF, огнестойкостью EI60, 400x300	ПДВ-1 (90)- НО-МВ (220)- 400x300	Занести в перекупные	ВентИнформ	шт.	1		
	Воздуховод гибкий Ø125	Aluduct		Polar Bear	м	3		
	Воздуховод гибкий Ø160	Aluduct		Polar Bear	м	2,5		
	Воздуховод гибкий Ø200	Aluduct		Polar Bear	м	2		
	Воздуховод гибкий Ø250	Aluduct		Polar Bear	м	1		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ14918-80 S=0,5мм Ø125				м	7,0		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø160				м	8,0		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø200				м	22,0		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø250				м	2,0		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø315				м	4,0		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 350x300				м	5,0		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 400x300				м	14,5		
	ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ							
	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø200				шт.	2		
	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 300x400				шт.	2		
	Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø200				шт.	2		
	Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 350x300				шт.	2		
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø125				шт.	3		
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Взам. Инв. №								
				Изм	№ уч	Лист	Недок	Подпись
				Дата				Лист.
							Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С	
							8	

1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø160						шт.	1							
			Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø200						шт.	2							
			Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 300х350						шт.	1							
			Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 300х400						шт.	3							
			Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 400х300						шт.	1							
			Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø160/ Ø125						шт.	1							
			Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø200/ Ø160						шт.	1							
			Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø250/ Ø200						шт.	1							
			Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø315/ Ø250						шт.	1							
			Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø315/ 300х350						шт.	1							
			Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400х300/ 300х350						шт.	1							
			Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400х300/к вентилятору 630х630						шт.	1					К вентилятору		
			Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø200/ Ø200/Ø160			????? Не понятно как занести			шт.	1							
			Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø200/ Ø200						шт.	1							
			Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø250/ Ø250/Ø160			????? Не понятно как занести			шт.	1							
			Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø315/ Ø315/Ø160			????? Не понятно как занести			шт.	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 300x350/300x350/Ø250		????? Не понятно как занести		шт.	1		
	Врезка Ø 315/Ø 125				шт.	2		
	Врезка Ø 125				шт.	1		
	Врезка Ø 125/ Ø 125				шт.	1		
	Врезка Ø200				шт.	1		
	Теплоизоляция EI60, маты минераловатные (группа горючести НГ)	Изовент EI60		Изовент	м2	7		По кухне
	Металл для крепления воздухопроводов				компл.	1		
	ВЗ							
	Круглый диффузор	PAV 100		Сезон	шт.	2		
	Круглый диффузор	PAV 125		Сезон	шт.	14		
	Дроссель-клапан Ø100	KP-100		Сезон	шт.	9		
	Дроссель-клапан Ø125	KP-125		Сезон	шт.	1		
	Дроссель-клапан Ø160	KP-160		Сезон	шт.	1		
	Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo MB и с возвратной пружиной BF/BLF, огнестойкостью EI60, Ø315	ПДВ-1 (60)- НО-МВ (220)- Ø315-К		ВентИнформ	шт.	1		
	Воздуховод гибкий Ø100	Aluduct		Сезон	м	10		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø100				м	14,0		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø125				м	7,0		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø160				м	7,5		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø200				м	6,0		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø250				м	2,0		

Изм

№ уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С

Лист.

10

1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø315								м		9,0					
		ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ															
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø100								шт.		7					
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø125								шт.		1					
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø160								шт.		3					
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø200								шт.		1					
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø315								шт.		3					
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø125/Ø100								шт.		6					
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø160/Ø100								шт.		1					
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø160/Ø125								шт.		1					
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø200/Ø160								шт.		1					
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø250/Ø200								шт.		1					
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø315/Ø250								шт.		1					
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø315/к вентилятору 560x560								шт.		1				К вентилятору	
		Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø100 /Ø100								шт.		2					
		Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø125/Ø125/Ø100								шт.		2					
Инв. № подл.																	
Подп. и дата																	
Взам. Инв. №																	

Изм	№ уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С	Лист.
							11

1		2		3		4	5		6	7	8		9
		Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø125/Ø125							шт.	2			
		Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø160/Ø160/Ø100							шт.	2			
		Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 Ø160/Ø160/Ø125							шт.	1			
		Врезка Ø200/Ø 100							шт.	1			
		Врезка Ø200/Ø 125							шт.	1			
		Врезка Ø250/Ø 100							шт.	1			
		Врезка Ø250/Ø 160							шт.	1			
		Врезка Ø315/Ø 100							шт.	1			
		Врезка Ø315/Ø 125							шт.	1			
		Металл для крепления воздухопроводов							компл.	1			
		В4											
		Круглый диффузор	PAV 125				Сезон		шт.	1			
		Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo MB и с возвратной пружиной BF/BLF, огнестойкостью EI60, Ø125	ПДВ-1 (60)- НО-МВ (220)- Ø125-К				ВентИнформ		шт.	2			
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø125							м	26,0			
		ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ											
		Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø125							шт.	1			
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø125							шт.	6			
		Теплоизоляция EI60, маты минераловатные (группа горючести НГ)	Изовент EI60				Изовент		м2	9			От мусорокамеры до кровли
		Металл для крепления воздухопроводов							компл.	1			
		ВР1											
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С				Лист.
			Изм	№ уч	Лист	Недок	Подпись	Дата					12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решетка с камерой статического давления	ВР-ПКМ 600х600		Сезон	шт.	6		
	Решетка с камерой статического давления	ВР-ПКМ 450х450		Сезон	шт.	1		
	Клапан обратный лепестковый	Канал-Кол-60х40		Веза	шт.	1		
	Дроссель-клапан Ø200	КР -200		Сезон	шт.	1		
	Дроссель-клапан Ø315	КР -315		Сезон	шт.	6		
	Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo MB и с возвратной пружиной BF/BLF, огнестойкостью EI60, 700х500	ПДВ-1 (90)- НО-МВ (220)- 700х500		ВентИнформ	шт.	1		
	Воздуховод гибкий Ø200	Aluduct		Polar Bear	м	1		
	Воздуховод гибкий Ø315	Aluduct		Polar Bear	м	6		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø200				м	30		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø315				м	5		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 400х400				м	1,5		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 500х300				м	2,0		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 600х400				м	8,0		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 700х400				м	5,5		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 700х500				м	18,0		
	ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ							
	Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 300х500				шт.	4		
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø200				шт.	7		
Инв. № подл.	Взам. Инв. №	Изм. № уч. Лист Недок. Подпись Дата						Лист.
	Подп. и дата	Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С						13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø315				шт.	5		
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 400х600				шт.	1		
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 500х700				шт.	1		
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 600х400				шт.	1		
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 700х500				шт.	3		
	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400х400/500х300				шт.	1		
	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 600х400/500х300				шт.	1		
	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 600х400/700х400				шт.	1		
	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700х500/700х400				шт.	1		
	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 с 700х500				шт.	1		К руфтопу
	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 с 700х500				шт.	1		К установке
	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 с 700х500				шт.	1		От установки
	Врезка Ø200				шт.	1		
	Врезка Ø315				шт.	6		
	Врезка 600х400				шт.	1		
	Врезка 700х500				шт.	1		
	Теплоизоляция воздуховодов толщ. 10 мм	Пенофол С		Пенофол	м2	25		внутри здания
	Теплоизоляция воздуховодов толщ. 10 мм	K-Flex AIR		K-Flex	м2	73		В зале с последующей покраской

Изм.

№ уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С

Лист.

14

1		2		3		4		5		6		7		8		9		
		Теплоизоляция EI60, маты минераловатные (группа горючести НГ)		Изовент EI60				Изовент		м2		10				По кухне		
		Теплоизоляция матами в кашированной неармированной алюминиевой фольге толщиной 50 мм		TEX БАТТС 50				Rockwool		м2		42				снаружи здания		
		Оцинкованный лист толщиной 0,5мм								м2		48				окожуховка		
		Сетка защитная мелкоячеистая полимерная 600x400								шт.		1						
		Металл для крепления воздухопроводов								компл.		1						
		П1(К1)																
		Решетка с камерой статического давления		ВР-ПКМ 300x300				Сезон		шт.		1						
		Решетка с камерой статического давления		ВР-ПКМ 600x600				Сезон		шт.		9						
		Дроссель-клапан Ø160		КР-160				Сезон		шт.		1						
		Дроссель-клапан Ø250		КР-250				Сезон		шт.		9						
		Клапан с осью под привод		ВК-3С 800x500				Сезон		шт.		1						
		Клапан		ВК-3С 900x500				Сезон		шт.		2						
		Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo MB и с возвратной пружиной BF/BLF, огнестойкостью EI60, 800x500		ПДВ-1 (90)- НО-МВ (220)- 800x500				ВентИнформ		шт.		1						
		Воздуховод гибкий Ø160		Sonoduct				Сезон		м		1						
		Воздуховод гибкий Ø250		Sonoduct				Сезон		м		5						
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø160								м		2,5						
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø250								м		4,0						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №															Лист.	
																	15	
													Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С					

1		2		3		4		5		6	7	8		9		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 400x400								м	12,0				
			Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 800x400								м	1				
			Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 800x500								м	15,5				
			Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 900x500								м	23,0				
			ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ													
			Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø160								шт.	2				
			Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 400x800								шт.	1				
			Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 500x800								шт.	2				
			Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 500x800/400x800								шт.	1				
			Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø250								шт.	9				
			Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 500x800								шт.	2				
			Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 800x500								шт.	1				
			Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 900x500								шт.	6				
			Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1100x700/900x500								шт.	2			Подключение к рекуператору	
			Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1100x100/900x500		ОШИБКА? 1100*1000/900*500 посчитан						шт.	1			Соединение с секцией охлаждения	
			Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1050x1050/900x500								шт.	1			От воздухонагревателя	
			Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 с 1000x500								шт.	1			к Руфтопу	
						Изм. № уч. Лист. Недок. Подпись. Дата.						Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С				Лист. 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9															
	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 с 900х500				шт.	1		к Руфтопу															
	Врезка-90° Ø160	Занесена как обычная врезка			шт.	1																	
	Врезка-90° Ø250	Занесена как обычная врезка			шт.	9																	
	Врезка-90° 800х400	Занесена как обычная врезка			шт.	1																	
	Врезка-90° 900х500	Занесена как обычная врезка			шт.	1																	
	Врезка-90° 1000х500	Занесена как обычная врезка			шт.	1																	
	Заглушка из оцинкованной стали 400х400				шт.	2																	
	Теплоизоляция воздуховодов толщ. 10 мм	Пенофол С		Пенофол	м2	45		внутри здания															
	Теплоизоляция EI60, маты минераловатные (группа горючести НГ)	Изовент EI60		Изовент	м2	33		От кухни до кровли															
	Теплоизоляция матами в кашированной неармированной алюминиевой фольге толщиной 50 мм	ТЕХ БАТТС 50		Rockwool	м2	80		снаружи здания															
	Оцинкованный лист толщиной 0,5мм				м2	90		окожуховка															
	Металл для крепления воздуховодов				компл.	1																	
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №																							
	П2(К2)																						
	Решетка с камерой статического давления	ВР-ПКМ 450х450		Сезон	шт.	2																	
	Решетка с камерой статического давления	ВР-ПКМ 600х600		Сезон	шт.	10																	
	Диффузор щелевой	ЛД2 500		Сезон	шт.	4																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм</td><td>№ уч</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм	№ уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С			<table><tr><td>Лист.</td></tr><tr><td>17</td></tr></table>	Лист.	17
Изм	№ уч	Лист	№ док	Подпись	Дата																		
Лист.																							
17																							

1		2		3		4		5		6		7		8		9																																			
		Круглый диффузор		PAV 125				Сезон		шт.		3																																							
		Круглый диффузор		PAV 160				Сезон		шт.		1																																							
		Круглый диффузор		PAV 200				Сезон		шт.		2																																							
		Дроссель-клапан Ø100		KP -100				Сезон		шт.		1																																							
		Дроссель-клапан Ø125		KP -125				Сезон		шт.		3																																							
		Дроссель-клапан Ø160		KP -160				Сезон		шт.		2																																							
		Дроссель-клапан Ø200		KP-200				Сезон		шт.		2																																							
		Дроссель-клапан Ø250		KP -250				Сезон		шт.		3																																							
		Дроссель-клапан Ø315		KP -315				Сезон		шт.		8																																							
		Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo MB и с возвратной пружиной BF/BLF, огнестойкостью EI60, Ø125		ПДВ-1 (60)- НО-МВ (220)- Ø125-К				ВентИнформ		шт.		2																																							
		Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo MB и с возвратной пружиной BF/BLF, огнестойкостью EI60, 900x500		ПДВ-1 (90)- НО-МВ (220)- 900x500				ВентИнформ		шт.		1																																							
		Воздуховод гибкий Ø100		Sonoduct				Сезон		м		0,5																																							
		Воздуховод гибкий Ø125		Sonoduct				Сезон		м		3																																							
		Воздуховод гибкий Ø160		Sonoduct				Сезон		м		1,5																																							
		Воздуховод гибкий Ø200		Sonoduct				Сезон		м		3																																							
		Воздуховод гибкий Ø250		Sonoduct				Сезон		м		1,5																																							
		Воздуховод гибкий Ø315		Sonoduct				Сезон		м		8																																							
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø100								м		5,0																																							
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø125								м		10,0																																							
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø160								м		3,0																																							
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø200								м		8,0																																							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №																																																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="10">Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С</td><td>Лист.</td></tr><tr><td>Изм</td><td>№ уч</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="10"></td><td>18</td></tr></table>																								Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С										Лист.	Изм	№ уч	Лист	№ док	Подпись	Дата											18
						Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С										Лист.																																			
Изм	№ уч	Лист	№ док	Подпись	Дата											18																																			

1		2		3		4		5		6		7		8		9		
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø250								м		2,5						
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø315								м		6,0						
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 400x300								м		4,0						
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 400x400								м		2,0						
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 500x300								м		2,5						
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 500x350								м		18,0						
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 500x500								м		6,0						
		Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 900x500								м		15,0						
		ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ																
		Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø250								шт.		2						
		Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø250								шт.		2						
		Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 300x500								шт.		7						
		Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 500x500/300x500								шт.		1						
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø100								шт.		2						
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø125								шт.		8						
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø160								шт.		2						
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø200								шт.		4						
Инв. № подл.												Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С						Лист.
														19				

1		2		3		4		5		6		7		8		9								
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø250								шт.	2													
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,6мм Ø315								шт.	1													
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 500х350								шт.	3													
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 500х500								шт.	1													
		Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7мм 500х900								шт.	1													
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 200/125								шт.	1													
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 250/200								шт.	3													
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 315/100								шт.	1													
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400х300/ Ø 250								шт.	1													
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400х400/ 500х300								шт.	1													
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 500х350/ 400х300								шт.	1													
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 500х350/ 500х300								шт.	1													
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 500х500/ 900х500								шт.	1													
Взам. Инв. №		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900х500/ 800х500								шт.	1													
		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900х500/1068х1268								шт.	1					К установке Korf								
Подп. и дата		Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80								шт.	1					От установки Korf к Руфтопу								
		Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 200/200								шт.	2													
Инв. № подл.																Изм № уч Лист № док Подпись Дата						Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С		Лист.
																								20

1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №		Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 250/250/200						шт.	1							
				Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 250/250						шт.	1							
				Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400x300/400x300/200						шт.	1							
				Врезка-90° Ø125						шт.	2							
				Врезка-90° Ø160						шт.	2							
				Врезка-90° Ø250						шт.	3							
				Врезка-90° Ø315						шт.	8							
				Врезка-90° Ø315/Ø315						шт.	1							
				Врезка-90° 500x300						шт.	1							
				Врезка-90° 900x500						шт.	1							
				Заглушка из оцинкованной стали 400x400						шт.	1							
				Теплоизоляция воздуховодов толщ. 10 мм	Пенофол С			Пенофол	м2	43			внутри здания скрыто					
				Теплоизоляция воздуховодов толщ. 10 мм	K-Flex AIR			K-Flex	м2	80			В зале с последующей покраской					
				Теплоизоляция EI60, маты минераловатные (группа горючести НГ)	Изовент EI60			Изовент	м2	20			По кухне					
				Теплоизоляция матами в кашированной неармированной алюминиевой фольге толщиной 50 мм	ТЕХ БАТТС 50			Rockwool	м2	20			снаружи здания					
	Оцинкованный лист толщиной 0,5мм					м2	25			окожуховка								
	Металл для крепления воздуховодов					компл.	1											
	Переток																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo MB и с возвратной пружиной BF/BLF, огнестойкостью EI60, Ø160	ПДВ-1М (60)- НО-МВ (220)- Ø160-К		Вентилюющая информация	шт.	1		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 S=0,5мм Ø160				м	1		
	ДУ1							
	Клапан нормально закрытый противопожарный морозостойкий	КЛОП-3(120)-НЗ-МС(К)-900х400-МВЕ(220)-К		Вингс М	шт.	1		
	Декоративная решётка	РКДМ-700х400		РКДМ	шт.	2		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 16523-97 S=0,9мм	Ø630			м	2		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 16523-97 S=0,9мм	700х300			м	3		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 16523-97 S=0,9мм	700х400			м	0,5		К решетке
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 16523-97 S=0,9мм	900х400			м	18		
	Переход из оцинк. стали, толщиной 0,9мм по ГОСТ 14918-80 с 630				шт.	1		К гибкой вставке вентилятора
	Переход из оцинк. стали, толщиной 0,9мм по ГОСТ 14918-80 с 900х400				шт.	1		К гибкой вставке вентилятора
	Переход из оцинк. стали, толщиной 0,9мм по ГОСТ 14918-80 700х400/700х300				шт.	2		
	Заглушка, толщиной 0,9мм 700х300				шт.	2		
	Тройник-90° из оцинк. стали, толщиной 0,9мм по ГОСТ 14918-80 700х400/700х400/900х400				шт.	1		
	Огнезащитное покрытие EI30 (толщиной 40мм)	WIRED MAT 80		Rockwool	кв.м.	70		

						Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С	Лист.
Изм	№ уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		22

1		2		3		4	5		6	7	8		9	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Огнезащитное покрытие EI30 (толщиной 50мм)	WIRED MAT 80			Rockwool	КВ.М.	18					
			Оцинкованная сталь для окожушивания огнезащ. покрытия на улице					КВ.М.	22					
			Металл сортовой для крепления воздухопроводов					кг	50					
			Огнезащитное покрытие EI30	ETVent EI30			НПО «НОРТ»	КВ.М.	10			По месту		
			Базальтовый уплотнительный шнур	ШБТ-10				п.м.	70			По месту		
			Сетка 10x10мм					КВ.М.	1					
			Расходные материалы					компл.	1					
			Монтажный комплект					компл.	1					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	K1.2											
			Фреоновод системы кондиционирования	1/2"(12,7)			ГОСТ 617-2006	м	12					
			Фреоновод системы кондиционирования	5/8" (15,89)			ГОСТ 617-2006	м	3					
			Фреоновод системы кондиционирования	7/8" (22,23)			ГОСТ 617-2006	м	12					
			Фреоновод системы кондиционирования	1 1/8" (28,57)			ГОСТ 617-2006	м	3					
			Теплоизоляция на фреоновод толщ. 13 мм	1/2			Ру-Флекс СТ	м	12					
			Теплоизоляция на фреоновод толщ. 13 мм	5/8"			Ру-Флекс СТ	м	3					
			Теплоизоляция на фреоновод толщ. 13 мм	7/8"			Ру-Флекс СТ	м	12					
			Теплоизоляция на фреоновод толщ. 13 мм	1 1/8"			Ру-Флекс СТ	м	3					
			Металлический лоток					м	4					
Изм. № уч. Лист № док. Подпись Дата														
Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С														
Лист. 23														

1		2		3		4		5		6	7	8		9		
		К3														
		Фреоновод системы кондиционирования		1/4"(6,35)				ГОСТ 617-2006		м	27					
		Фреоновод системы кондиционирования		1/2"(12,7)				ГОСТ 617-2006		м	27					
		Теплоизоляция на фреоновод толщ. 9 мм		1/4"				Ру-Флекс СТ		м	27					
		Теплоизоляция на фреоновод толщ. 9 мм		1/2"				Ру-Флекс СТ		м	27					
		Металлический лоток								м	2					
		К4														
		Фреоновод системы кондиционирования		1/4" (6,35)				ГОСТ 617-2006		м	30					
		Фреоновод системы кондиционирования		3/8" (9,52)				ГОСТ 617-2006		м	35					
		Фреоновод системы кондиционирования		1/2" (12,7)				ГОСТ 617-2006		м	46					
		Фреоновод системы кондиционирования		5/8" (15,89)				ГОСТ 617-2006		м	30					
		Фреоновод системы кондиционирования		3/4" (19,05)				ГОСТ 617-2006		м	8					
		Фреоновод системы кондиционирования		7/8" (22,23)				ГОСТ 617-2006		м	15					
		Теплоизоляция на фреоновод толщ. 9 мм		1/4" (6,35)				Ру-Флекс СТ		м	30					
		Теплоизоляция на фреоновод толщ. 9 мм		3/8" (9,52)				Ру-Флекс СТ		м	35					
		Теплоизоляция на фреоновод толщ. 9 мм		1/2" (12,7)				Ру-Флекс СТ		м	46					
		Теплоизоляция на фреоновод толщ. 9 мм		5/8" (15,89)				Ру-Флекс СТ		м	30					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №													Лист.	
									Шифр объекта: 013/07-2026-ОВ.С						24	
			Изм	№ уч	Лист	№ док	Подпись	Дата								

