

正修科技大學

超微量研究科技中心檢測報告

行政院環境保護署許可字號：環署檢字第079號

檢驗室地址：高雄市鳥松區澄清路840號 聯絡人：洪忠賢 電話：(07)731-0606 Ext.3923 傳真：(07)733-4136

採樣時間：103年05月12日 12:00

收樣時間：103年05月12日 13:49

報告日期：103年05月21日

報告編號：IJ103B0449

樣品類別：水質水量

樣品名稱：淨化前A

樣品編號：B103051213

分析項目	單位	檢測值	檢測方法
※ 懸浮固體	mg/L	4270	NIEA W210.58A
※ 化學需氧量	mg/L	4090	NIEA W517.52B
※ 生化需氧量	mg/L	1880	NIEA W510.55B

採樣時間：103年05月12日 12:15

收樣時間：103年05月12日 13:49

報告日期：103年05月21日

報告編號：IJ103B0449

樣品類別：水質水量

樣品名稱：淨化後B

樣品編號：B103051214

分析項目	單位	檢測值	檢測方法
※ 懸浮固體	mg/L	28.0	NIEA W210.58A
※ 化學需氧量	mg/L	183	NIEA W517.52B
※ 生化需氧量	mg/L	84.7	NIEA W510.55B

正修科技大學

超微量研究科技中心檢測報告

行政院環境保護署許可字號：環署檢字第079號

檢驗室地址：高雄市鳥松區澄清路840號 聯絡人：洪忠賢 電話：(07)731-0606 Ext.3923 傳真：(07)733-4136

聲明書：

- (1)本實驗室報告內容完全依照行政院環境保護署高屏區域水質監測站水質監測方法與品質管制規範規定，進行公正誠實進行檢驗，無誤，並無虛偽，如有違反，即經本機關所委託之鑑定機構查獲後，將依法究辦，並請貴公司配合辦理。
- (2)本人瞭解如自產或委託他人從事檢驗，亦應於報告上之檢驗，並請於報告上簽名，以便貴公司不致為偽造之報告所誤，並請於報告上簽名，如有違反，亦應於報告上簽名，並請於報告上簽名，以便貴公司不致為偽造之報告所誤。

圖 標

中心主圖(蓋章)



檢驗室主圖(簽名)：[Signature]

