

ALIMENTATION EAU POTABLE
POUR STATION
D'UTILITES
30-920-13.2
POTABLE WATER TO
UTILITY STATION

LIMITES D'UNE UNITE
UNIT BATTERY LIMIT

X03-E-05.14A/B
CONDENSEUR DE PROPANE
PROPANE CONDENSER

X03-E-05.15
CONDENSEUR D'EVENT DE
PROPANE
PROPANE VENT CONDENSER

X03-E-05.13
DESURCHAUFFEUR DE PROPANE
PROPANE DESUPERHEATER

X02-E-03.16
REFROIDISSEUR SECONDAIRE DE
COMPRESSEUR DE GAZ COMBUSTIBLE
AFTERCOOLER,
FUEL GAS COMPRESSOR

X03-K-01.30R-E1/2
REFROID. D'HUILE DE LUBRIF.
GAZ COMBUSTIBLE
FUEL GAS LUBE OIL COOLER

X01-E-501
CONDENSEUR DE TETE
OVERHEAD CONDENSER

X03-K-01.10R-E1/2
REFROID. D'HUILE DE LUBRIF.
COMPRES. DE PROPANE/MCR
LUBE OIL COOLER, PROPANE/MCR COMPRESSORS

X01-E-504
REFROIDISSEUR DE SOLUTION
DE MEA
MEA SOLUTION COOLER

POUR EMPLACEMENT
VOIR DESSIN 85-X01-36
FOR LOCATION
SEE DWG. No. 85-X01-36

EYEWASH FACILITIES
ASSOCIATED WITH
CHEMICALS FOR MEA UNITS

REMARQUES

1. NE PAS PASSER DE VANNE DE BLOCKAGE ENTRE TSV X0004/5 ET CONSOMMATEURS.
2. POUR LES SYMBOLES STANDARD DES EQUIPEMENTS, TUYAUTERIES ET INSTRUMENTS, SE REFERER AUX PLANS NO. 000-D-A-001 & 002.
3. TOUTS LES CODES DE CLASSIFICATION DE TUYAUTERIE POR LES NOUVELLES TUYAUTERIES FONT REFERENCE A LA SPECIFICATION 20784-L-001 LE PREFIXE "R" EST SOUS-ENTENDU.
4. L'EVENT DOIT ETRE ACCESSIBLE A PARTIR DE LA PLATFOME OU DU NIVEAU DU SOL.

NOTES

1. DO NOT LOCATE ANY BLOCK VALVES BETWEEN TSV X0004/5 AND USERS.
2. FOR STANDARD SYMBOLS FOR EQUIPMENT, PIPING AND INSTRUMENTS REFER TO DWG'S 00-N-11 & 12.
3. ALL PIPING CLASS CODES FOR NEW PIPING REFER TO SPECIFICATION 20784-L-001. THE "R" PREFIX IS IMPLIED.
4. VENT VALVE TO BE ACCESSIBLE FORM PLATFORM OR GRADE.

CE DIAGRAMME REPRESENTS UNE DISPOSITION TYPE DES 6 TRAINS DE
PROCEDURE. DES DIFFERENCES MINEURES EXISTANTE SUR CHAQUE TRAIN.
THIS DIAGRAM REPRESENTS A TYPICAL ARRANGEMENT FOR THE 6 PROCESS.
TRAINS. MINOR DISSIMILARITIES EXIST ON EACH TRAIN.

CE PLAN EST LA COPIE D'UN DOCUMENT ORIGINAL FOURNI PAR SONATRACH.
SON CONTENU TECHNIQUE DEMURE LA RESPONSABILITE DE SONATRACH A
L'EXCEPTION DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ELABOREES PAR BECHTEL
POUR LE PROJET DE RENOVATION.
THIS DRAWING IS A COPY OF AN ORIGINAL SONATRACH SUPPLIED DOCUMENT.
THE TECHNICAL CONTENT REMAINS THE RESPONSIBILITY OF SONATRACH,
EXCEPT TO THE EXTENT THAT THE DRAWING INCORPORATES INFORMATION
DEVELOPED BY BECHTEL FOR THE RENOVATION PROJECT.

CE SCHEMA DES TUYAUTERIES ET INSTRUMENTATION EST DERIVE DES PLANS:
THIS PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM IS DERIVED FROM:
85-X00-24 REV.19

REVIEW APPROVALS

PIPING	INST	PROCESS	LOCS PREV	START -UP	MECH	M & QS	CH	SYE	ENG	MGR	CLIENT
26-09	EMIS	POUR INSTALLATION D'UNE NOUVELLE LIGNE	BB								
26-09	EN ORE	8"WC-X0030 PAR JOINT-1159 TR.100	BB								HN
26-09	EMIS	POUR INSTALLATION D'UNE NOUVELLE LIGNE	BB								
26-09	EN ORE	4"WC-76018 PAR JOINT-1152 TR.600	BB								
27-09	EMIS	POUR INSTALLATION D'UNE NOUVELLE LIGNE	BB								
27-09	EN ORE	4"WC-X0021 PAR JOINT-1134	BB								
30-07	AS-BUILT		BB								
32-01	MODIFICATION DE LA LIGNE 1"WPO-X0003	BB	AB								
31-09	PAR JOINT-1154	BB	AC								
15-09	ISSUED - FINAL	BB	AC								GC
1994	ISSUED - FINAL	BB	AC								GC
1993	ISSUED FOR RECORD	BB	AC								GC
1993	ISSUED FOR RECORD	BB	AC								GC
1993	ISSUED FOR DESIGN	BB	AC								GC
REV.	DATE	REVISION	BY	CHK'D	APP'D	DESIGN	INSTR	CLIENT			
BECHTEL	DATE	REVISION	BY	CHK'D	APP'D	DESIGN	INSTR	CLIENT			
SCALE	NONE	ETABLISHED	N.P.	IRVING	CHECKED	F. BLOUNT					

BECHTEL LIMITED
LONDON

SONATRACH UNITE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.2
BETHIOUALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.2 RENOVATION
BETHIOUALGERIA

SCHEMA DES TUYAUTERIES ET INSTRUMENTATION :PROCEDE
SYSTEME DE DISTRIBUTION D'EAU
DE REFRIGERATION

PROCESS : PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM
SEA WATER COOLING WATER DISTRIBUTION SYSTEM
SHEET 1 of 3

JOB No.	DRAWING No.	REV.
20784	85-X00-24.1	10