

热控班组日志

2024-03-27

班组负责人：索岩晓 值班人员：无

缺勤人员：

班前会：

缺陷列表：

缺陷编号	缺陷内容	消缺人	结果
202403142	#1缓冲渣斗料位高与#1斗提机堵料开关显示不准	李峰	已延期
202403159	# 2炉A4煤粉火检火焰强度跳变	周文闻	已处理

工作列表：

工作编号	工作内容	负责人	成员	结果
747	监护运营商校验3号净烟气CEMS和粉尘仪	谢连科	赵华鹏	已完成
765	定期标定1号炉氧化锆氧量计	李峰		已完成

班后会：