## 压力控制器检定记录

				1 / 3	J — . 12 J F	•н					
检定类型			大修				检计量器具类别		B类		
测点名称 45		4号》	4号汽轮机安全油压建立2				安装位置	4号汽轮机11米AST模块侧			
规格型号			BH-046006-046				准确度等级	1.0			
测量范围			35-375PSI				控压范围				
出厂编号		141002066					制造厂	SOR			
开关方向		上 ( 0.7MPa )					外观检查	合格			
标准器名称		智能数字压力校验仪					标准器型号	CONST273			
标准器测量范围		0-4MPa					准确度等级	0.05			
标准器出厂编号		273173B0041					最小分度值	0.01KPa			
检定证书编号							证书有效期				
检定单位							检定依据				
检定环境 温度		温度:	: 25 相对湿度: 50%RH				检定介质	空气			
示值检定											
设定点	调核	交前记录		检修后记录			设定点误差	重复性误差		切换差	
0.7MPa	上1: 0.6942 下1:		0.6733	上1: 0.6942 下1: 0.67		733	3				
	上2: 0.69	42 下2: (	0.6733	上2: 0.694	12 下2: 0.6	732		0.0001	0.0001	0.0209	
	上3: 0.69	43 下3: (	0.6732	上3: 0.694	13 下3: 0.6	733					
平均值	0.6942	0.6	733	0.6942	0.673	3	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平	
设定点	调校前记录		检修		后记录		设定点误差	重复性误差切换差		切换差	
上1: 上2:		下1:		上1:	下1:						
		下2:		上2:	下2:						
	上3:	下3:		上3:	下3:						
	上平	下	平	上平	下平						
检定结果											
检定项目			允许值		实际值		检定项目		允许值	实际值	
设定点误差 MPa			± 0.007		-0.0058		设定点误差				
重复性误差 MPa			0.007		0.0001		重复性误差				
切换差 MPa			量程的10%		0.0209		切换差		量程的10%		
绝缘电阻			20M		20		绝缘电阻				
接点电阻			0.1		0.1		接点电阻				

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02