

热控班组日志

2024-04-04

班组负责人：索岩晓 值班人员：无

缺勤人员：

班前会：

缺陷列表：

| 缺陷编号 | 缺陷内容 | 消缺人 | 结果 |
|-----------|----------------------------|-----|-----|
| 202404019 | #3炉空预器A导向轴承温度测点显示坏点 | 王梦辰 | 已处理 |
| 202404020 | #1炉B给煤机进出口插板门状态异常（控制柜电源跳闸） | 李峰 | 已处理 |

工作列表：

| 工作编号 | 工作内容 | 负责人 | 成员 | 结果 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

班后会：