

压力控制器检定记录

检定类型	大修		被检计量器具类别	B类				
测点名称	4号机2号真空泵入口压力开关		安装位置	4号机0米2号真空泵入口蝶阀后				
规格型号	BH-206008-206		准确度等级	1.0				
测量范围	30-0 IN HG		控压范围					
出厂编号	120708207		制造厂	SOR				
开关方向	上（-72KPa）		外观检查	合格				
标准器名称	智能数字压力校验仪		标准器型号	CONST273				
标准器测量范围	-100-600KPa		准确度等级	0.05				
标准器出厂编号	27317320010		最小分度值	0.01KPa				
检定证书编号			证书有效期					
检定单位			检定依据					
检定环境	温度：25 相对湿度：50%RH		检定介质	空气				
示 值 检 定								
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差
-72KPa	上1: -70.75	下1: -63.52	上1: -71.93	下1: -61.83	-0.04	0.16	0.01	-10.21
	上2: -70.74	下2: -63.51	上2: -72.09	下2: -61.84				
	上3: -70.75	下3: -63.52	上3: -72.09	下3: -61.83				
平均值	-70.75	-63.52	-72.04	-61.83	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差
	上1:	下1:	上1:	下1:				
	上2:	下2:	上2:	下2:				
	上3:	下3:	上3:	下3:				
	上平	下平	上平	下平				
检 定 结 果								
检定项目		允许值	实际值	检定项目		允许值	实际值	
设定点误差 KPa		± 0.72	-0.04	设定点误差				
重复性误差 KPa		0.72	0.16	重复性误差				
切换差 KPa		量程的10%	-10.21	切换差		量程的10%		
绝缘电阻		20M	20	绝缘电阻				
接点电阻		0.1	0.1	接点电阻				
调校记录：校验合格								
结论：准予该压力控制器B级使用								

主管：

核验：赵华鹏

校验员：谢连科

校验日期：2024-05-01