

热控班组日志

2024-03-12

班组负责人：索岩晓 值班人员：周文闻

缺勤人员：王梦辰、李宁、

班前会：

缺陷列表：

缺陷编号	缺陷内容	消缺人	结果
202403052	#3炉#1出渣口#2液压破碎关断门乙挤渣门在复位状态下“打开或关闭操作”时挤渣门直接动作	刘鑫伟	已完成

工作列表：

工作编号	工作内容	负责人	成员	结果
764	监护运营商校验2号净烟气CEMS和粉尘仪	谢连科		已完成
811	监护运营商校验1号净烟气CEMS和粉尘仪	谢连科	赵华鹏	已完成
812	定期标定2号炉氧化锆氧量计	李峰		已完成
850	定期标定3号原烟气CEMS	白旭斌		已完成
867	定期标定2号原烟气CEMS	白旭斌		已完成
907	定期标定1号原烟气CEMS	白旭斌		已完成
934	1号炉C给煤机标定	周文闻		已完成

班后会：