

热控班组日志

2024-09-29

班组负责人：索岩晓 值班人员：无

缺勤人员：

班前会：

缺陷列表：

缺陷编号	缺陷内容	消缺人	结果
------	------	-----	----

工作列表：

工作编号	工作内容	负责人	成员	结果
163	定期吹扫2号炉空预器出口一，二次热风流量取样管	刘鑫伟	周文闻	已完成
164	定期吹扫1号炉ABCD磨干燥风进口流量测点取样管路	周文闻	刘鑫伟	已完成
168	汽水取样系统PH定期标定	程欣	王梦辰	已完成

班后会：