

压力控制器检定记录								
检定类型	大修				被检计量器具类别	B类		
测点名称	5号机润滑油压力低启直流油泵2				安装位置	5号汽轮机11米平台		
规格型号	BH-029003-029				准确度等级	1.0		
测量范围	1-16PSI				控压范围			
出厂编号	150203017				制造厂	SOR		
开关方向	下（40KPa）				外观检查	合格		
标准器名称	智能数字压力校验仪				标准器型号	CONST273		
标准器测量范围	-100-600KPa				准确度等级	0.05		
标准器出厂编号	27317320010				最小分度值	0.01KPa		
检定证书编号					证书有效期			
检定单位					检定依据			
检定环境	温度：25 相对湿度：50%RH				检定介质	空气		
示 值 检 定								
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差
40KPa	上1: 40	下1: 39.42	上1: 40.63	下1: 40	0.02	0.12	0.04	0.59
	上2: 40.01	下2: 39.41	上2: 40.66	下2: 40.03				
	上3: 40	下3: 39.42	上3: 40.54	下3: 40.04				
平均值	40	39.42	40.61	40.02	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差
	上1:	下1:	上1:	下1:				
	上2:	下2:	上2:	下2:				
	上3:	下3:	上3:	下3:				
	上平	下平	上平	下平				
检 定 结 果								
检定项目		允许值	实际值	检定项目		允许值	实际值	
设定点误差 KPa		± 0.4	0.02	设定点误差				
重复性误差 KPa		0.4	0.12	重复性误差				
切换差 KPa		量程的10%	0.59	切换差		量程的10%		
绝缘电阻		20M	20	绝缘电阻				
接点电阻		0.1	0.1	接点电阻				
调校记录：校验合格								
结论：准予该压力控制器B级使用								

主管：

核验：赵华鹏

校验员：谢连科

校验日期：2024-05-02