

压力控制器检定记录								
检定类型	大修			被检计量器具类别	B类			
测点名称	1号机润滑油压力低启直流油泵1			安装位置	1号汽轮机11米平台			
规格型号	1139307-SGLLA0			准确度等级	1.0			
测量范围	2-25PSI			控压范围				
出厂编号	200603245			制造厂	SOR			
开关方向	下（80KPa）			外观检查	合格			
标准器名称	智能数字压力校验仪			标准器型号	CONST273			
标准器测量范围	-100-600KPa			准确度等级	0.05			
标准器出厂编号	27317320010			最小分度值	0.01KPa			
检定证书编号				证书有效期				
检定单位				检定依据				
检定环境	温度：25 相对湿度：50%RH			检定介质	空气			
示 值 检 定								
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差
80KPa	上1: 81.33	下1: 80.15	上1: 81.33	下1: 80.15	0.15	0.01	0.01	1.18
	上2: 81.32	下2: 80.14	上2: 81.33	下2: 80.15				
	上3: 81.33	下3: 80.15	上3: 81.32	下3: 80.16				
平均值	81.33	80.15	81.33	80.15	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差
	上1:	下1:	上1:	下1:				
	上2:	下2:	上2:	下2:				
	上3:	下3:	上3:	下3:				
	上平	下平	上平	下平				
检 定 结 果								
检定项目		允许值	实际值	检定项目		允许值	实际值	
设定点误差 KPa		± 0.8	0.15	设定点误差				
重复性误差 KPa		0.8	0.01	重复性误差				
切换差 KPa		量程的10%	1.18	切换差		量程的10%		
绝缘电阻		20M	20	绝缘电阻				
接点电阻		0.1	0.1	接点电阻				
调校记录：校验合格								
结论：准予该压力控制器B级使用								

主管：

核验：赵华鹏

校验员：谢连科

校验日期：2024-05-02