

压力控制器检定记录

检定类型	大修		被检计量器具类别	B类				
测点名称	4号汽轮机安全油压建立1		安装位置	4号汽轮机11米AST模块侧				
规格型号	BH-046006-046		准确度等级	1.0				
测量范围	35-375PSI		控压范围					
出厂编号	141002065		制造厂	SOR				
开关方向	上（0.7MPa）		外观检查	合格				
标准器名称	智能数字压力校验仪		标准器型号	CONST273				
标准器测量范围	0-4MPa		准确度等级	0.05				
标准器出厂编号	273173B0041		最小分度值	0.01KPa				
检定证书编号			证书有效期					
检定单位			检定依据					
检定环境	温度：25 相对湿度：50%RH		检定介质	空气				
示 值 检 定								
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差
0.7MPa	上1: 0.7132	下1: 0.6664	上1: 0.7132	下1: 0.6664	0.0232	0.0299	0.0019	0.0574
	上2: 0.7131	下2: 0.6665	上2: 0.7431	下2: 0.6645				
	上3: 0.7132	下3: 0.6664	上3: 0.7132	下3: 0.6664				
平均值	0.7132	0.6664	0.7232	0.6658	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差
	上1:	下1:	上1:	下1:				
	上2:	下2:	上2:	下2:				
	上3:	下3:	上3:	下3:				
	上平	下平	上平	下平				
检 定 结 果								
检定项目		允许值	实际值	检定项目		允许值	实际值	
设定点误差 MPa		± 0.007	0.0232	设定点误差				
重复性误差 MPa		0.007	0.0299	重复性误差				
切换差 MPa		量程的10%	0.0574	切换差		量程的10%		
绝缘电阻		20M	20	绝缘电阻				
接点电阻		0.1	0.1	接点电阻				
调校记录：校验合格								
结论：准予该压力控制器B级使用								

主管：

核验：赵华鹏

校验员：谢连科

校验日期：2024-05-02