

热控班组日志

2024-06-23

班组负责人：索岩晓 值班人员：无

缺勤人员：

班前会：

缺陷列表：

缺陷编号	缺陷内容	消缺人	结果
2023406096	#3炉脱硝反应器进口烟气O2浓度指示不准	耿岩军	已处理

工作列表：

工作编号	工作内容	负责人	成员	结果
1580	给煤机变频器风扇更换	刘鑫伟		进行中

班后会：