## 压力控制器检定记录

检定类型			大修				被检计量器具类别			B类	
测点名	4号	4号汽轮机润滑油压低2					安装位置	4号汽轮机11米平台			
规格型号			BH-029003-029					准确度等级	1.0		
测量范		1-16PSI					控压范围				
出厂组	150203150						制造厂	SOR			
开关力	下 ( 20KPa )						外观检查	合格			
标准器	智能数字压力校验仪						标准器型号	CONST273			
标准器测	-100-600KPa						准确度等级	0.05			
标准器出	27317320010						最小分度值	0.01KPa			
检定证书							证书有效期				
检定单位								检定依据			
检定环境 温度:			25 相对湿度:50%RH					检定介质	空气		
示值检定											
设定点	调构	调校前记录		检修		<b></b>		设定点误差	重复性误差		切换差
20KPa	上1:21.3	3 下1:2	20.2	上1: 20.9	) 下	1: 20					
	上2: 21.2	2 下2:2	20.3	上2: 20.8	下	2: 20	0		0.1	0	0.83
	上3: 21.4	4 下3:2	20.1	上3: 20.8	下	3: 20					
平均值	21.3	20	).2	20.83		20		平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调相	交前记录	:	检修		<b>多后记录</b>		设定点误差	重复性误差切换		切换差
	上1:	下1:	下1:		下	下1:					
	上2:		下2:		下	2:					
上3:		下3:	下3:		_3: 下3:						
	上平	上平		平 上平		下平					
检定结果											
检	允	允许值		实际值		检定项目		允许值	实际值		
设定点	:	± 0.2		0		设定点误差					
重复性		0.2		0.1		重复性误差					
切换差 KPa			量	量程的10%		0.83		切换差		量程的10%	
绝	2	20M		20		绝缘电阻					
接		0.1		).1		接点电阻					

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02