

# 热控班组日志

2024-02-28

班组负责人：索岩晓    值班人员：李峰

缺勤人员：牛韶娟、白旭斌、刘鑫伟、

班前会：

缺陷列表：

缺陷编号	缺陷内容	消缺人	结果
202402102	#3二级泵B就地出口压力表显示和DCS偏差大（就地0.1mpa，DCS显示2.4mpa）	赵华鹏	已处理
202402107	#3机OOTTV阀位反馈下降（由99.5%降至95.7%）	赵功钰	已延期

工作列表：

工作编号	工作内容	负责人	成员	结果
924	超级稀氨器进口液氨调门更换	赵华鹏		已完成
954	监护运营商校验3号净烟气CEMS和粉尘仪	王梦辰		已完成
1279	2号炉C给煤机标定	李峰	李宁	已完成

班后会：