

压力控制器检定记录									
检定类型		大修			被检计量器具类别		B类		
测点名称		3号机润滑油泵出口流量开关			安装位置		3号汽轮机11米左侧仪表架下方		
规格型号		B464B XC4FMFSNN			准确度等级		1.0		
测量范围		30psi			控压范围				
出厂编号		L4081266			制造厂		ASHCROFT		
开关方向		下（105KPa）			外观检查		合格		
标准器名称		智能数字压力校验仪			标准器型号		CONST273		
标准器测量范围		-100-600KPa			准确度等级		0.05		
标准器出厂编号		27317320010			最小分度值		0.01KPa		
检定证书编号					证书有效期				
检定单位					检定依据				
检定环境		温度：25 相对湿度：50%RH			检定介质		空气		
示 值 检 定									
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差	
105KPa	上1: 114.7	下1: 105	上1: 114.7	下1: 105.1	0.03	0.1	0.1	9.6	
	上2: 114.6	下2: 105.1	上2: 114.6	下2: 105					
	上3: 114.5	下3: 105.1	上3: 114.6	下3: 105					
平均值	114.6	105.07	114.63	105.03	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平	
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差	
	上1:	下1:	上1:	下1:					
	上2:	下2:	上2:	下2:					
	上3:	下3:	上3:	下3:					
	上平	下平	上平	下平					
检 定 结 果									
检定项目		允许值	实际值	检定项目		允许值	实际值		
设定点误差 KPa		± 1.05	0.03	设定点误差					
重复性误差 KPa		1.05	0.1	重复性误差					
切换差 KPa		量程的10%	9.6	切换差		量程的10%			
绝缘电阻		20M	20	绝缘电阻					
接点电阻		0.1	0.1	接点电阻					
调校记录：校验合格									
结论：准予该压力控制器B级使用									

主管：

核验：钱军明

校验员：赵华鹏

校验日期：2024-05-07