## 压力控制器检定记录

检定类型			大修				被检计量器具类别			B类		
测点名称			4号汽轮机润滑油压低3				5	安装位置	4号汽轮机11米平台			
规格型号			BH-029003-029				准	确度等级	1.0			
测量范		1-16PSI				į	空压范围					
出厂组	150203148					制造厂	SOR					
开关方	下 ( 20KPa )					5	<b>小观检查</b>	合格				
标准器	智能数字压力校验仪					标	准器型号	CONST273				
标准器测	-100-600KPa					准	确度等级	0.05				
标准器出	27317320010					最	小分度值	0.01KPa				
检定证书编号							ù	书有效期				
检定单位							ħ	<b>金定依据</b>				
检定环境 温度:			25 相对湿度:50%RH				ħ	<u></u>	空气			
示值检定												
设定点	调构	调校前记录		检修		己录	i	设定点误差	重复性误差		切换差	
20KPa	上1: 21.3	3 下1:2	20.2	上1: 20.9	)  下	₹1: 20						
	上2: 21.2	2 下2:2	20.3	上2: 20.8	3 下	2: 20	0		0.1	0	0.83	
	上3: 21.4	4 下3:2	20.1	上3: 20.8	3 下	3: 20						
平均值	21.3	20	).2	2 20.83		20	平	均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平	
设定点	调相	交前记录	:	检修		8后记录		设定点误差	重复性误差切扱		切换差	
	上1:	下1:	下1:		下	₹1:						
上2: 上3:		下2:		上2:	上2: 下2:							
		下3:	下3:		上3: 下3:							
	上平	下	平	平 上平		下平						
检定结果												
检	允	允许值		际值		检定项目		允许值	实际值			
设定点	:	± 0.2		0		设定点误差						
重复性		0.2		).1		重复性误差						
切拍	量	量程的10%		.83		切换差		量程的10%				
绝	2	20M		20		绝缘电阻						
接		0.1		).1		接点电阻						

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02