

压力控制器检定记录

检定类型	大修		被检计量器具类别	B类				
测点名称	2号机1号真空泵入口压力开关		安装位置	2号机0米1号真空泵入口蝶阀后				
规格型号	BH-206008-206		准确度等级	1.0				
测量范围	30-0 IN HG		控压范围					
出厂编号	131104994		制造厂	SOR				
开关方向	上（-72KPa）		外观检查	合格				
标准器名称	智能数字压力校验仪		标准器型号	CONST273				
标准器测量范围	-100-600KPa		准确度等级	0.05				
标准器出厂编号	27317320010		最小分度值	0.01KPa				
检定证书编号			证书有效期					
检定单位			检定依据					
检定环境	温度：25 相对湿度：50%RH		检定介质	空气				
示 值 检 定								
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差
-72KPa	上1: -72.35	下1: -57.32	上1: -72.06	下1: -57.02	-0.06	0.01	0.1	15
	上2: -74.34	下2: -57.33	上2: -72.05	下2: -57.04				
	上3: -74.35	下3: -57.3	上3: -72.06	下3: -57.12				
平均值	-73.68	-57.32	-72.06	-57.06	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差
	上1:	下1:	上1:	下1:				
	上2:	下2:	上2:	下2:				
	上3:	下3:	上3:	下3:				
	上平	下平	上平	下平				
检 定 结 果								
检定项目		允许值	实际值	检定项目		允许值	实际值	
设定点误差 KPa		± 0.72	-0.06	设定点误差				
重复性误差 KPa		0.72	0.01	重复性误差				
切换差 KPa		量程的10%	15	切换差		量程的10%		
绝缘电阻		20M	20	绝缘电阻				
接点电阻		0.1	0.1	接点电阻				
调校记录：校验合格								
结论：准予该压力控制器B级使用								

主管：

核验：赵华鹏

校验员：谢连科

校验日期：2024-05-01