

压力控制器检定记录									
检定类型	大修				被检计量器具类别	B类			
测点名称	5号汽轮机安全油压建立2				安装位置	5号汽轮机11米AST模块侧			
规格型号	BH-046006-046				准确度等级	1.0			
测量范围	35-375PSI				控压范围				
出厂编号	141002067				制造厂	SOR			
开关方向	上（0.7MPa）				外观检查	合格			
标准器名称	智能数字压力校验仪				标准器型号	CONST273			
标准器测量范围	0-4MPa				准确度等级	0.05			
标准器出厂编号	273173B0041				最小分度值	0.01KPa			
检定证书编号					证书有效期				
检定单位					检定依据				
检定环境	温度：25 相对湿度：50%RH				检定介质	空气			
示 值 检 定									
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差	
0.7MPa	上1: 0.6868	下1: 0.657	上1: 0.6868	下1: 0.657	-0.0132	0.0001	0.0001	0.0298	
	上2: 0.6867	下2: 0.6571	上2: 0.6867	下2: 0.6571					
	上3: 0.6867	下3: 0.657	上3: 0.6868	下3: 0.657					
平均值	0.6867	0.657	0.6868	0.657	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平	
设定点	调校前记录		检修后记录		设定点误差	重复性误差		切换差	
	上1:	下1:	上1:	下1:					
	上2:	下2:	上2:	下2:					
	上3:	下3:	上3:	下3:					
	上平	下平	上平	下平					
检 定 结 果									
检定项目		允许值	实际值	检定项目		允许值	实际值		
设定点误差 MPa		± 0.007	-0.0132	设定点误差					
重复性误差 MPa		0.007	0.0001	重复性误差					
切换差 MPa		量程的10%	0.0298	切换差		量程的10%			
绝缘电阻		20M	20	绝缘电阻					
接点电阻		0.1	0.1	接点电阻					
调校记录：校验合格									
结论：准予该压力控制器B级使用									

主管：

核验：赵华鹏

校验员：谢连科

校验日期：2024-05-02