台站周维护数字台账（验证样例）

数字表单台账 · 依据模板版本 v1（不可变快照）生成

台账编号	EL-WM-20261022-0001	维护类型	周月维护
适用系统	—	计划期次	—
状态	草稿	录入人	form_pdf_verify
完成填写	—		

一、基本信息

本次维护登记信息

* 维护日期	2026-10-22
* 维护人员 多人以顿号分隔	王建国、赵敏
环境温度 (℃)	24.5 ℃
维护内容	按周维护计划完成例行检查：清洁设备表面积尘，检查各模块指示灯与风扇运转，测量主要电气参数并与上次记录对比，均处于正常范围。 备机通讯状态异常，已现场重启对通模块并报修跟进。

二、设备状态检查

* 机壳外观 有无变形、锈蚀、破损	**正常**
* 指示灯状态	**异常** 异常说明：面板第 2 个指示灯不亮，已报修
散热风扇	**正常**
电源模块 有无告警	**正常**

三、电气参数测量 明细组

测量项目按实际增减

测量项目 1

* 项目名称	主用电源输出电压
* 测量值	220.4
单位 如 V、A	V
* 判断结果	**正常**

测量项目 2

* 项目名称	主用电源输出电流
* 测量值	3.2
单位 如 V、A	A
* 判断结果	**正常**

测量项目 3

* 项目名称	备用电源输出电压
* 测量值	221.1
单位 如 V、A	V
* 判断结果	**异常** 异常说明：偏离额定值 1V 以上，继续观察

四、多机运行对比 矩阵

主机与备机横向比较

多机运行对比	**主机**	**备机**
输出电压 (V)	220.4 V	221.1 V
输出电流 (A)	3.2 A	3.1 A
通讯状态	**正常**	**异常** 异常说明：备机通讯中断 5 分钟后恢复，原因待查