

분야별 안전점검 체크리스트

< 목 차 >

- 1. 가스분야 세부점검표 2
- 2. 전기분야 세부점검표 3
- 3. 소방분야 세부점검표 4

기 관 명		점 검 일	2026. . .
점 검 자	(서명), (서명)	확 인 자	(서명)

1. 가스분야 세부점검표

점 검 사 항			점검결과		조치사항
			○,×	내용(위치, 상태)	
①	가스 정압실 및 저장소	· 도시가스 정압실 정기 점검 및 압력기록지 적정 운영 관리 여부 (※ 도시가스 해당사항)			
		· 옥외 지정 저장소 설치 및 화기 취급장소와 8m 이상 우회거리 유지 (※ LPG가스 해당사항)			
②	가 스 계량기	· 화기취급 장소와 2 m 이상 우회거리 유지			
		· 전기계량기(개폐기) 60 cm, 굴뚝 · 전기점멸기 및 전기접속기 30 cm, 미절연 전선과 15 cm 이상 유지			
③	배 관	· 호스는 3m 이내로서 "T"형 연결 금지, 접속부위는 호스밴드 등으로 견고히 연결			
		· 배관의 부식 및 파손 여부			
④	가 스 누 출 여 부	· 각 접속부 및 배관 또는 호스의 누출여부			
⑤	보일러 및 온수기 급배기	· 온수기, 보일러등은 밀폐된 환기불량 장소에 설치하지 아니할 것			
		· 배기통 끝은 배기가 장애물 또는 외기의 흐름에 방해 받지 않는 구조 및 위치에 설치			
⑥	가 스 용 품	· 관리 및 작동상태가 이상이 없는 구조			
		· 검사품 및 KS표시 여부			
⑦	안 전 장 치	· 연소기 각각에 대하여 퓨즈콕 등 설치 및 가스누출경보차단장치의 설치위치 및 수량이 적정하고 작동상태가 양호할 것			

2. 전기분야 세부점검표

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)	
① 인입선 점검 · 가공전선 및 지중전선의 맨홀 등 적정성 확인 · 전기설비 기술기준 적정여부 확인			
② 수.배전반 점검 · 각종 지시 계기류 동작여부 확인 · 보호계전기 TAP 등 적정여부 확인			
③ 변압기 점검 · 과부하 여부, 누설전류 확인 · 부싱 누유 등 이상유무 확인			
④ 개폐기, 차단기 점검 · 정격용량, 정격차단용량, 정격퓨즈 확인 · 개폐표시, 열화, 손상여부 등 확인			
⑤ 전기배선 점검 · 규격전선 사용, 열화 및 피복손상여부 확인 · 기술기준 적정여부 등 확인			
⑥ 접지 점검 · 접지종별 접지여부 여부 · 접지선 열화, 피복손상여부 확인			
⑦ 비상 발전기 점검 · 운전상태, 연동여부, ATS절체 여부 · 누유 및 외관점검, 연료수급 등 확인			
⑧ 보호설비 · 위험표지판 부착여부, 시건장치 여부 확인 · 예비퓨즈 및 안전장구 비치 여부 확인			
⑨ 기타 · 충전부와 적치물과의 이격거리, 누수여부 확인 · 배수펌프 설치여부, 동작여부 확인 · 전기사업법에 의한 주기적인 점검실시 여부 확인 · 전기설비 기술기준 및 판단기준 적정성 확인			

3. 소방분야 세부점검표

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)	
① 소화기 또는 자동확산소화기 · 구획된 실마다 설치 여부 · 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부 · 약제 응고상태 및 압력게이지 지시침 확인 · 소화기 내구연한 초과 여부			
② 자동화재 탐지설비 · 수신반 상태확인(정상 작동 여부) · 감지기 정상설치 여부 및 작동 여부			
③ 옥내소화전 및 스프링클러 · 옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태확인 · 비상벨의 외형상 변형, 손상 상태 · 누름 버튼 작동시 음향장치 작동 여부 · 전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부 · 압력게이지 정상 작동 범위에 위치하는지 여부 · 경보장치 스위치의 상태 · 헤드의 누수·변형·손상·장애 여부 · 각종 밸브 정상위치 여부			
④ 피난유도등(유도등) · 주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부 · 상용전원 차단시의 점등 여부			
⑤ 비상조명등 · 비상전원 내장하는 비상조명등 상용전원 차단시 점등 상태 · 비상전원 내장하는 비상조명등의 예비전원상태 확인			
⑥ 환강기 · 기구본체 및 로프의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매 상태 · 충분한 탈출개구부의 존재 여부 · 환강기표시판부착, 비상탈출망치, 기구 배치 상태 여부			
⑦ 방화문(방화셔터) · 화재시 감지기의 작동에 의해 자동으로 닫히는 구조인지 확인 · 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부 · 방화문 도어클로저 정상작동 여부			
⑧ 피난탈출구(비상구) · 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부 · 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로 통행방해 물품방치 여부			