

GHE: 07 - CARPINTARIA	
INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA - OBRA NATURIA	Data: 29/09/2025
Quantidade de Funcionários expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Responsável pela empresa: Ricardo Silva Reis	
Coordenador do PGR: Danielle Alves dos Santos	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Acabamento	Confecciona formas e painéis de madeira	NA	7155-25 . Cortar conforme projeto as peças a serem utilizadas; Instalar e posicionar formas e desformas; Reparar peças de madeira, montar e seguir projeto conforme especificações. Executar atividades de Forma e desforma: com formas pré-moldadas de madeira. Escoramento todo em estrutura metálica.	Carpinteiro
			7152-10 . Auxilia os carpinteiros nas atividades de confecção de formas e montagem de lajes.	Meio Oficial de Carpinteiro
			7170-20 . Auxiliam nos serviços gerais de carpinteiros; Limpeza e organização da obra; Carregamento e descarregamento de materiais.	Servente

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade/Concetração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limite tolerância												

FÍSICO	Ruido	Operação de máquinas,equipamentos eletroportatéis (Serra circular manual, Serra Circular de Bancada, Lixadeira, Furadeira, Parafusadeira. Manuais: Martelo de carpinteiro, Turquesa, esquadro,pluno de fasse , plumo de centro,linha,nive l a laser).	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	6	3	9	54	Moderado
--------	-------	---	---------------------------	------------------------------	---	--	--	--------------------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

FÍSICO	Vibração (mãos e braços)	Operação de máquinas, equipamentos eletroportáteis (Serra circular manual, Serra Circular de Bancada, Lixadeira, Furadeira, Parafusadeira. Manuais: Martelo de carpinteiro, Turquesa, esquadro, pluma de fassa, pluma de centro, linha, nível a laser).	Doenças vasculares, neurológicas e musculares	Verificar Plano de ação PDCA	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo), revezamentos e pausas durante as atividades.	5m/s²	Normal	Planejada	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado
--------	--------------------------	---	---	------------------------------	---	--	---	-------	--------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas..	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
---------------	------------------------	-----------------------	--	------	--	--	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

QUIMICO	Dióxido de titânio	Selar e reduzir porosidade de madeira em geral	Irritação das vias respiratórias, irritação da pele. Irritação, queimadura e danos nos olhos e córnea	Verificar Plano de ação PDCA	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável
QUIMICO	Tolueno	Selar e reduzir porosidade de madeira em geral	Irritação das vias respiratórias, irritação da pele. Irritação, queimadura e danos nos olhos e córnea	Verificar Plano de ação PDCA	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável

QUIMICO	Éter monobutílico de etilenoglicol	Selar e reduzir porosidade de madeira em geral	Irritação das vias respiratórias, irritação da pele. Irritação, queimadura e danos nos olhos e córnea	Verificar Plano de ação PDCA	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	3	1	4	16	Trivial
QUIMICO	Éster etílico do ácido acético	Selar e reduzir porosidade de madeira em geral	Irritação das vias respiratórias, irritação da pele. Irritação, queimadura e danos nos olhos e córnea	Verificar Plano de ação PDCA	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	3	1	4	16	Trivial

[illegible]

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte de materiais da construção civil	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	3	1	4	24	Tolerável

ACIDENTE	
Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação das formas de madeiras
Picada ou lesão causada pelo animal	****
A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.	
Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro
NA	
Normal	
Corrente	
1	1
1	1
1	1
1	4
4	6
1	1
7	28
Tolerável	

ACIDENTE																			
Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de Altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Eventual	Corrente	1	2	1	2	6	6	3	9	54	Moderado

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	2	2	1	1	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Atividades com maquinas e equipamentos	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras	****	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	Qualitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

ACIDENTE	Princípios de Incêndio	Trabalho com maquinas e equipamentos	Queimaduras, danos ao sistema respiratório	****	Queimaduras, desidratação, exaustão	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Planejada	1	2	1	2	6	3	1	4	24	Tolerável
----------	------------------------	--------------------------------------	--	------	-------------------------------------	--	--	------	--------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
DE	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira/ de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ ou incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bota de borracha OU PVC cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor semi-facial	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Avental de raspa	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Luva de raspa	Quando operar a serra circular de bancada	A critério da empresa
Luva Nitrilica	Uso para produtos químicos ou substâncias tóxicas	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos conforme NR 12	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 quanto a ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios Brigada de Emergência	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 26 Sinalização FISPQs e agregados	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal