

ОКПД2 27.40.39.110

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ

«ОХРА-С-40-Ш1-1»

ПАСПОРТ

НРВЦ.676259.001-01ПС

г. Москва

2022 г.

Содержание

1. Назначение изделия.....	3
2. Технические характеристики.....	4
3. Руководство по установке и подключению.....	5
4. Комплект поставки	7
5. Правила хранения изделия	7
6. Транспортирование.....	7
7. Обслуживание.....	7
8. Гарантийные обязательства.....	7
9. Свидетельство о приемке.....	8

1 Назначение изделия

1.1 Светодиодный светильник «ОХРА-С-40-Ш1-1» (далее «Изделие») предназначены для освещения внешних периметров объектов и внутриобъектовых территорий.

1.2 Изделие предназначено для эксплуатации в составе комплекса безопасности или в автономном режиме. Для управления режимами работы изделия возможно использование любого импульсного (бистабильного) реле.

1.3 Изделие обеспечивает два режима освещения:

- Дежурный (30% номинальной мощности);
- Тревожный (100% номинальной мощности).

Управление переключением режимов освещения – «сухой контакт» (при замкнутом состоянии контактов – Тревожный режим, при разомкнутом – Дежурный режим).

1.4 Изделие предназначено для установки и эксплуатации на открытом воздухе.

1.5 Изделие имеет встроенную систему защиты:

- от перегрева;
- от кратковременного подключения к сети питания 380 В 50 Гц;
- от воздействия наведенных высоковольтных импульсов до 5 кВ длительностью 50 мкс;
- от нештатного подключения контактов линии управления в сеть питания 220 В 50 Гц.

1.6 Изделие отличает:

- отсутствие стробоскопического эффекта;
- стабильность светового потока во всем диапазоне напряжения питания;
- наличие плавного пуска.

2 Технические характеристики

- 2.1 Электропитание Изделия выполняют от источника переменного тока напряжением от 160 до 280 В с частотой 50 или 60 Гц.
- 2.2 Ток цепи управления не более 3 мА.
- 2.3 Пусковой ток не более 1 А.
- 2.4 Номинальная мощность в Тревожном режиме 40 Вт, в Дежурном режиме 12 Вт*.
- 2.5 Световой поток в Тревожном режиме не менее 6000 лм, в Дежурном режиме 1800 лм**.
- 2.6 Коэффициент мощности $\cos\phi$ не менее 0,98.
- 2.7 Класс светораспределения П.
- 2.8 Тип кривой силы света Ш1-1. (Диаграмма Кривой силы света представлена на рисунке 1).
- 2.9 Коррелированная цветовая температура 5000 К.
- 2.10 Индекс цветопередачи Ra не менее 80.
- 2.11 Количество светодиодов 150 шт.
- 2.12 Энергоэффективность 150 лм/Вт.
- 2.13 Класс энергетической эффективности – А.
- 2.14 Класс защиты от поражения электрическим током – I.
- 2.15 Диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 50 °С***.
- 2.16 Степень защиты корпуса от внешних воздействий IP67.
- 2.17 Климатическое исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1.
- 2.18 Максимальная площадь проекции Изделия, подвергаемая воздействию ветра 0,07 м².
- 2.19 Габаритные размеры с учетом узла крепления на консоль (Ш х Г х В) 430 х 150 х 96 мм.
- 2.20 Масса Изделия 2,6 кг.

Примечания:

* Максимальное отклонение мощности $\pm 5\%$;

** Максимальное отклонение светового потока $\pm 10\%$;

*** При скорости движения воздуха 0,8 м/с.





Рисунок 1 – Кривая силы света

3 Руководство по установке и подключению



1 – шуруп самонарезающий, для крепления заглушки, 2 шт; 2 – кабель КГВВнг(А)-LS 5х0,75; 3 – винт фиксатора кабеля, 2 шт; 4 – болт с контргайками для ограничения хода консоли; 5 – болт с контргайками, для крепления светильника на консольной опоре, 2 шт; 6 – заглушка.

Рисунок 2 – Конструкция Изделия.

3.1 Ослабить самонарезающие шурупы 1 на торцевой стороне Изделия и сдвинуть заглушку 6 как показано на рисунке 2. Ослабить винты 3 фиксатора кабеля. Болт ограничитель 4 вкрутить до упора; кабель 2 при необходимости сдвинуть в сторону от болта ограничителя 4 во избежание повреждения внешней изоляции. Затянуть болты 3 кабельного фиксатора.

3.2 Протянуть кабель 2 внутри консольной опоры, установить Изделие на консольную опору; убедиться, что консоль вставлена в узел крепления до упора в болт ограничитель 4. Сориентировать Изделие по угловому положению и зафиксировать Изделие на консольной опоре болтами 5.

3.3 Через отверстие в узле крепления визуально убедиться, что консольная опора вставлена в Изделие до упора в болт ограничитель 4, кабель 2 не зажат между стенками консольной опоры и болтом ограничителем 4. Установить на место заглушку 6, закрепив ее самонарезающими шурупами 1.

3.4 Затянуть болты 5 усилием около 30 Нм и зафиксировать контргайками.

3.5 Подключить соответствующие проводники кабеля 2 к линиям питания 220 В 50Гц и управления. Назначение проводников кабеля в зависимости от цвета изоляции указано в таблице 1.

Таблица 1.

Цвет жилы	Назначение
Коричневый	Электропитание 220В / Фаза (L)
Синий	Электропитание 220В / Ноль (N)
Желто-зеленый	Электропитание 220В / Земля (PE)
Черный	Управление (-)*
Серый (белый)	Управление (+)*

Примечание:

* - Подключение к линии управления нескольких светильников производится параллельно с соблюдением полярности. Порядок соединения проводников должен быть одинаковым!



ВНИМАНИЕ!

Запрещается включать Изделие без защитного заземления.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается класть посторонние предметы на светящуюся поверхность Изделия!

ВНИМАНИЕ!



Запрещается класть включенное Изделие на горизонтальную плоскость светящейся поверхностью вниз!

4 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | светодиодный светильник «ОХРА-С-40-Ш1-1» | 1 шт.; |
| 2) | комплект крепления на консоль | 1 компл.; |
| 3) | эксплуатационная документация (паспорт) | 1 шт.; |

Примечание – светильник поставляется с подключенным кабелем КГВВнг(А)-LS5х0,75 длиной 5,0 м.

5 Правила хранения изделия

5.1 Изделие должно храниться в упаковке в закрытых складских помещениях в условиях, исключающих воздействие на него нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре от минус 60 до плюс 60 °С при относительной влажности не более 95 %.

6 Транспортирование

6.1 Изделия в упаковке предприятия - изготовителя могут транспортироваться любым видом транспорта на любые расстояния при условии их защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С.

6.2 При подготовке к транспортированию необходимо закрепить Изделие на предназначенном для этого транспорте. При перевозке должны быть исключены удары или кантование Изделия.

6.3 После транспортирования при отрицательных температурах изделие (после распаковки) перед проверкой работоспособности должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее трех часов.

7 Обслуживание

7.1 При загрязнении Изделия промыть его струей воды без применения чистящих средств (Изделие при этом должен быть выключено).

8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 8 лет со дня отгрузки

Изделия потребителю.

- 8.2 При несоблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации и обслуживанию Изделия возможна потеря гарантийных обязательств.
- 8.3 Все неисправности изделия в течение гарантийного срока, приведшие к нарушению его работоспособности, при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации и обслуживания устраняются по рекламационному акту предприятием-изготовителем безвозмездно.
- 8.4 К гарантийному ремонту принимаются Изделия, не подвергшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и паспорта предприятия-изготовителя.
- 8.5 Адрес предприятия-изготовителя ООО «ЕВРО-ТЕХ»:
422111, республика Татарстан, г. Кукмор, ул. Восточная, д. 41
Тел.: +7(843)293-00-26
E-mail: info@strateg-et.ru.

9 Свидетельство о приемке

Светодиодный светильник «ОХРА-С-40-Ш1-1» НЦВР.676259.001-01

Заводской номер _____.

соответствует техническим условиям НЦВР.676259.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ г.

Представитель ОТК _____