

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW106

DMTC

样品名称: 阻燃草帘被

Sample Name

委托单位: 涿州市亿鑫达建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW106

第 1 页 共 2 页

样品名称	阻燃草帘被	检验类别	委托检验			
委托单位	涿州市亿鑫达建材有限公司	商 标	亿鑫达			
生产单位	涿州市亿鑫达建材有限公司	等 级	—			
生产日期	2014 年 10 月 02 日	样品编号	—			
来样日期	2014 年 10 月 08 日	规格型号	2000mm×1000mm			
样品数量	2m ²	样品状态	块状, 外观完好			
检验依据	GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	1. 导热系数 2. 氧指数					
检验结论	*依据标准 GB/T 10294-2008、GB 8624-2012 规定的试验方法进行检验, 送检样品的导热系数、氧指数的检验结果见第 2 页。*					
<div style="text-align: right;"> 签发日期: 2014 年 10 月 22 日 (检验测试章) </div>						
备注: (此处空白)						

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW106

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	导热系数, W/(m·K)	—	0.060 (平均温度: 25.00℃)	—
2	氧指数, %	—	42	—

(以下空白)

备注: (1) 导热系数试验依据标准 GB/T 10294-2008 规定的试验方法进行检验;
(2) 氧指数试验依据标准 GB 8624-2012 规定的试验方法进行检验。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024