



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603CW018



样品名称: 青花硅藻泥
Sample Name

委托单位: 吉林省青花硅藻新材料有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

150002283084

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603CW018

第1页 共2页

样品名称	青花硅藻泥	检验类别	委托检验
委托单位	吉林省青花硅藻新材料有限公司	商 标	青花硅藻泥
生产单位	吉林省青花硅藻新材料有限公司	等 级	一级
生产日期	2016 年 03 月 09 日	样品编号	Q01
来样日期	2016 年 03 月 25 日	规格型号	10kg/包
样品数量	2kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 2177-2013《硅藻泥装饰壁材》		
检验项目	1. 甲醛净化性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的甲醛净化性能的检验结果符合标准 JC/T 2177-2013 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 05 月 06 日 (检验测试章) 检验测试专用章</p>		
备注:	(此处空白)		

批

准

审

核

编

制

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603CW018

第 2 页 共 2 页

样品类型		—		
样品涂刷量 (样品量)		1.5kg/m ²		
开灯时间		48h		
试验条件		温度 (20 ± 2) °C, 相对湿度 (50 ± 10) %		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化性能 (%)	≥ 80	82.3	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

