



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC168

201507AC168

样品名称: 内墙乳胶漆

Sample Name

受检单位: 北京京顺友科贸有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC168

第 1 页 共 2 页

产品名称	内墙乳胶漆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京京顺友科贸有限公司	生产日期	2015 年 07 月 10 日
生产单位	北京京顺友科贸有限公司	规格型号	—
抽样地点	公司仓库	商 标	—
抽 样 人	苏亮 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2015 年 07 月 17 日	抽样数量	20kg
样品状态	液态	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 对比率 3. 耐碱性 4. 耐洗刷性		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的施工性、对比率、耐碱性、耐洗刷性的检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆(合格品)的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 08 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC168

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 内墙面漆(合格品)	检验结果	单项结论
1	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
2	对比率(白色和浅色)	$\geq 0.90$	0.91	合格
3	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
4	耐洗刷性/次	$> 300$	300	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry