



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW018

DMTC

样品名称: 环氧地坪薄涂面漆

Sample Name

委托单位: 北京市朝阳京石涂料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
National Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(公)第1号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW018

第 1 页 共 2 页

样品名称	环氧地坪薄涂面漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京市朝阳区京石涂料厂	商 标	心艺雅格
生产单位	北京市朝阳区京石涂料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 03 月 20 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	双组份 无结块液体
检验依据	JC/T 1015-2006 《环氧树脂地面涂层材料》		
检验项目	1. 涂膜外观 2. 铅笔硬度 3. 抗冲击性 4. 7d 拉伸粘结强度 5. 耐水性		
检验结论	<p>*经检验,送检样品的涂膜外观、铅笔硬度、抗冲击性、7d 拉伸粘结强度、耐水性的检验结果符合标准 JC/T 1015-2006 中薄涂型环氧树脂地面涂层材料的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 05 月 20 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

张权

审 核:

王先机

编 制:

陈

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMYC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW018

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (薄涂型环氧树脂 地面涂层材料)	检验结果	单项结论
1	涂膜外观	平整、无刷痕、折皱、针孔、气泡等缺陷	平整、无刷痕、折皱、针孔、气泡等缺陷	符合
2	铅笔硬度/H	$\geq 3$	3	合格
3	抗冲击性, $\Phi 50\text{mm}$ , 500g 的钢球	涂膜无裂纹、无剥落	涂膜无裂纹、无剥落	符合
4	7d 拉伸粘结强度/MPa	$\geq 2.0$	2.3	合格
5	耐水性	涂膜完整, 不起泡、不剥落, 允许轻微变色	涂膜完整, 不起泡、不剥落, 不变色	符合
(以下空白)				
备注: 配比: 主剂 (A) : 固化剂 (B) = 4 : 1。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry