

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW207



样品名称: 混凝土试块

Sample Name

委托单位: 中国建筑第五工程局设备安装有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building-Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW207

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土试块	检验类别	委托检验
委托单位	中国建筑第五工程局设备安装有限公司	商 标	—
生产单位	北京福郁华混凝土有限公司	等 级	C35
生产日期	2015 年 03 月 17 日 10 时 25 分	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 17 日	规格型号	100mm×100mm×100mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法标准》		
检验项目	1. 抗压强度		
检验结论	<p>*依据标准 GB/T 50081-2002 规定的试验方法进行检验, 送检样品的抗压强度的检验结果见第 2 页。*</p> <p>签发日期: 2015 年 04 月 20 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	<p>(1) 工程名称: 北京用友分销管理软件基地 1 号建筑组团培训中心主体结构工程;</p> <p>(2) 楼 号: E、F 楼;</p> <p>(3) 部 位: 地下室一层轴 E-8/E-F 柱子, 地下室一层轴 E-8/E-E 柱子, 地下室一层轴 E-8/E-D 柱子, 地下室一层轴 F-2/F-E 柱子。</p>		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW207

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	抗压强度/MPa	—	37.0	—

(以下空白)

DMTC

备注: 检验日期: 2015 年 04 月 17 日。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry